Химиков д.26

Организация _ООО УК "ЛиЯ"_____ Номер договора _____
Адрес _ул. Химиков, д.26_____ Телефон _____
Тип теплосчетчика _КМ-5-2___ Версия _02.33____ Номер теплосчетчика _445286
Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Gпод.: 0.06_ - 60.0_м3/ч Ду= ___мм
Gобр.: 0.06_ - 60.0_м3/ч Ду= ___мм
Gп : 10___л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с _19.09.2021_ по _18.10.2021__

Дата	Q Гкал	Масса, тонн М1	Масса, тонн М2	Масса, тонн М1-М2 утечка	Масса, тонн Vи	Температура, °C М2-М1 подмес	Температура, °C t1	Температура, °C t2	Время, час t1-t2	Время, час Нераб. Тн	Время, час Работы Тр	Классиф ошибок
19.09.21	1.509	327.8203	329.5859	-	0.00	1.7656	48.01	43.42	4.59	0.00	24.00	
20.09.21	1.552	307.4805	308.9883	-	0.00	1.5078	48.07	43.04	5.03	0.00	24.00	
21.09.21	1.524	323.1289	324.2500	-	0.00	1.1211	45.68	40.98	4.70	0.00	24.00	
22.09.21	1.681	382.4609	383.7227	-	0.00	1.2617	45.15	40.77	4.37	0.00	24.00	
23.09.21	1.520	378.9141	380.6836	-	0.00	1.7695	43.99	40.00	3.99	0.00	24.00	
24.09.21	1.586	401.6172	404.2148	-	0.00	2.5977	43.77	39.84	3.93	0.00	24.00	
25.09.21	1.553	395.9102	399.1406	-	0.00	3.2305	43.70	39.79	3.90	0.00	24.00	
26.09.21	1.425	380.7148	384.0820	-	0.00	3.3672	42.41	38.68	3.73	0.00	24.00	
27.09.21	1.578	392.8945	395.7383	-	0.00	2.8438	43.92	39.92	4.00	0.00	24.00	
28.09.21	1.873	413.8750	416.3086	-	0.00	2.4336	46.66	42.16	4.50	0.01	23.99	D
29.09.21	1.955	412.0898	414.6953	-	0.00	2.6055	47.58	42.87	4.72	0.00	24.00	
30.09.21	2.023	393.8398	396.1875	-	0.00	2.3477	48.40	43.29	5.11	0.00	24.00	
01.10.21	2.103	392.4023	394.1445	-	0.00	1.7422	49.08	43.75	5.33	0.00	24.00	
02.10.21	2.031	390.9336	393.0117	-	0.00	2.0781	48.35	43.18	5.17	0.00	24.00	
03.10.21	2.134	390.7539	392.9648	-	0.00	2.2109	49.30	43.87	5.44	0.00	24.00	
04.10.21	1.997	389.3359	391.8086	-	0.00	2.4727	48.06	42.96	5.11	0.00	24.00	
05.10.21	1.846	389.9844	392.2969	-	0.00	2.3125	46.74	42.03	4.71	0.00	24.00	
06.10.21	1.853	395.7695	397.9531	-	0.00	2.1836	46.43	41.77	4.66	0.00	24.00	
07.10.21	2.192	378.8125	380.6484	-	0.00	1.8359	50.56	44.79	5.77	0.00	24.00	
08.10.21	2.199	358.9961	360.8203	-	0.00	1.8242	51.22	45.11	6.11	0.00	24.00	
09.10.21	2.195	361.0898	363.0156	-	0.00	1.9258	51.08	45.02	6.06	0.00	24.00	
10.10.21	2.222	367.5391	369.8203	-	0.00	2.2813	51.32	45.29	6.03	0.00	24.00	
11.10.21	2.190	362.0430	363.9375	-	0.00	1.8945	51.18	45.15	6.03	0.00	24.00	
12.10.21	1.916	362.3906	364.5469	-	0.00	2.1563	48.45	43.18	5.27	0.00	24.00	
13.10.21	1.832	362.9336	365.0273	-	0.00	2.0938	47.70	42.67	5.03	0.00	24.00	
14.10.21	1.821	360.8398	363.0742	-	0.00	2.2344	47.47	42.45	5.03	0.00	24.00	
15.10.21	1.905	356.8594	359.0234	-	0.00	2.1641	48.02	42.69	5.32	0.00	24.00	
16.10.21	1.788	357.7070	360.0039	-	0.00	2.2969	46.65	41.67	4.98	0.00	24.00	
17.10.21	1.960	357.9766	360.2070	-	0.00	2.2305	48.38	42.92	5.46	0.00	24.00	
18.10.21	1.975	357.1836	359.4453	-	0.00	2.2617	48.30	42.79	5.51	0.00	24.00	
Итого	55.935	11204.2969	11269.3477	0.0000	0.00	65.0511	47.48	42.51	4.97	0.01	719.99	0.01

Показания интеграторов КМ-5

Химиков д.26

Дата Время	Q	M1	M2	Vи	Tp
18.10.21 24:00	457.774	62747.53	63063.16	0.00	3890.68
19.09.21 00:00	401.839	51543.23	51793.81	0.00	3170.69
Итого	55.935	11204.30	11269.35	0.00	719.99

Отчетный период ___720.00_час. Период норм.работы ___719.99_час.

Период отключения питания (U)____0.000_час. Период функц.отказа (E)____0.000_час.
Период t1-t2 < min (D)____0.009_час. Период G<min (g)____0.000_час.
Период G>max (G)____0.000_час.

Представитель абонента_____

Представитель теплоснабжающей организации_____

Серпуховский филиал "Мособлэнерго МО" "Тепловые сети"

Фдос. = 55,936 Гкал