

Организация:	УК ЛиЯ	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	КМ-5-2	Номер прибора:	386985
Адрес дома:	ул Химиков 57,	Система:	Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с 19.10.2021 по 15.11.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка,	Подмес,	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	т	т	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
19.10	1,75	228,41	230,53	0,00	2,11	231,03	232,43	-1,40	49,18	41,53	7,65	5,28	4,93	24,0	
20.10	1,77	228,21	230,31	0,00	2,10	230,81	232,21	-1,40	49,07	41,29	7,77	5,27	4,9	24,0	
21.10	1,78	238,18	240,36	0,00	2,18	240,96	242,43	-1,46	49,8	42,32	7,48	5,37	5,0	24,0	
22.10	1,68	245,33	247,57	0,00	2,25	248,13	249,71	-1,58	49,15	42,29	6,87	5,32	4,92	24,0	
23.10	1,69	245,21	247,47	0,00	2,25	247,99	249,56	-1,57	48,79	41,88	6,91	5,18	4,79	24,0	
24.10	1,77	245,59	247,84	0,00	2,25	248,39	249,92	-1,53	48,9	41,68	7,22	5,19	4,79	24,0	
25.10	2,14	245,05	247,27	0,00	2,22	248,37	249,67	-1,30	53,63	44,89	8,75	4,96	4,57	24,0	
26.10	2,04	245,19	247,40	0,00	2,21	248,37	249,71	-1,34	52,27	43,96	8,31	5,04	4,62	24,0	
27.10	1,95	245,22	247,43	0,00	2,20	248,27	249,66	-1,39	51,26	43,3	7,96	5,08	4,66	24,0	
28.10	1,80	245,30	247,50	0,00	2,21	248,20	249,67	-1,47	49,87	42,51	7,36	4,99	4,61	24,0	
29.10	1,76	245,39	247,61	0,00	2,23	248,25	249,76	-1,51	49,5	42,34	7,16	5,01	4,6	24,0	
30.10	1,69	236,70	238,83	0,00	2,13	239,45	240,88	-1,44	49,4	42,28	7,12	5,05	4,66	23,98	U
31.10	1,73	229,40	231,52	0,00	2,13	232,04	233,46	-1,42	49,2	41,66	7,54	5,29	4,93	24,0	
01.11	1,75	245,19	247,41	0,00	2,22	247,99	249,49	-1,50	49,11	41,98	7,13	5,32	4,95	24,0	
02.11	1,74	244,94	247,21	0,00	2,27	247,69	249,27	-1,58	48,65	41,54	7,12	5,36	4,95	24,0	
03.11	1,85	229,90	232,06	0,00	2,16	232,65	234,05	-1,40	50,26	42,19	8,06	5,35	5,0	24,0	
04.11	1,83	229,91	232,04	0,00	2,13	232,68	234,05	-1,37	50,51	42,55	7,95	5,31	4,97	24,0	
05.11	1,74	229,96	232,08	0,00	2,13	232,65	234,08	-1,43	49,77	42,22	7,56	5,33	4,98	24,0	
06.11	1,68	229,85	231,97	0,00	2,12	232,50	233,94	-1,44	49,25	41,95	7,3	5,33	4,96	24,0	
07.11	1,67	229,75	231,87	0,00	2,13	232,30	233,76	-1,46	48,37	41,1	7,28	5,2	4,87	24,0	
08.11	1,71	229,55	231,68	0,00	2,14	232,15	233,59	-1,44	48,77	41,33	7,44	5,05	4,69	24,0	
09.11	1,69	230,04	232,15	0,00	2,11	232,51	233,96	-1,45	47,48	40,13	7,35	5,22	4,87	24,0	
10.11	2,15	229,75	231,83	0,00	2,09	232,79	233,94	-1,16	53,0	43,65	9,35	5,16	4,78	24,0	
11.11	1,94	230,04	232,15	0,00	2,11	232,83	234,14	-1,31	50,48	42,05	8,43	5,4	5,02	24,0	
12.11	1,86	229,99	232,11	0,00	2,12	232,64	234,02	-1,37	49,31	41,24	8,07	5,49	5,11	24,0	
13.11	1,86	230,05	232,14	0,00	2,10	232,71	234,08	-1,36	49,49	41,41	8,08	5,46	5,14	24,0	
14.11	1,84	229,91	232,05	0,00	2,14	232,57	233,97	-1,40	49,42	41,42	8,0	5,46	5,11	24,0	
15.11	2,00	230,10	232,22	0,00	2,12	232,93	234,23	-1,29	51,11	42,42	8,69	5,38	5,04	24,0	
Итого:	50,84	6602,08	6662,61	0,00	60,52	6679,87	39,79	-39,79	49,83	42,12	7,70	5,24	4,87	671,98	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
18.10.2021	24:00	359,72	35724,05	35979,13	4119,12
15.11.2021	24:00	410,57	42326,14	42641,73	4791,11
ИТОГО:		50,84	6602,08	6662,61	671,98

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.пит.	+	Тф.отк.	+	Тdt<min	-	TG<min	+	TG>max	+	Тд.о.
672,00	=	671,98	+	0,02	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0

Досчёт: Q = 50,843, Гкал

Представитель
абонента



Представитель

тепло(водо)снабжающей
организации



Q_{пол.} = 50,852 Гкал