

Организация: *ООО УТН МТЭ*
 Тип прибора: КМ-5-2
 Адрес дома: ул Химиков 57,

Номер абонента: Котельная
 Номер прибора: 386985
 Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 19.09.2021 по 18.10.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2			M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2		
19.09	1,90	282,86	285,27	0,00	2,41	286,37	287,96	-1,60	50,91	44,18	6,73	5,41	4,74	24,0	
20.09	1,53	261,34	263,92	0,00	2,58	263,95	265,93	-1,98	45,61	39,74	5,87	5,48	5,05	24,0	
21.09	1,57	260,60	263,47	0,00	2,86	263,28	265,54	-2,26	46,3	40,26	6,05	5,14	4,67	24,0	
22.09	1,47	235,69	238,14	0,00	2,45	238,38	240,24	-1,86	48,96	42,73	6,23	4,66	4,25	24,0	
23.09	1,28	217,38	219,35	0,00	1,97	219,69	221,16	-1,47	47,15	41,25	5,89	5,04	4,6	24,0	
24.09	1,23	212,67	214,34	0,00	1,67	214,86	216,06	-1,20	46,51	40,72	5,79	4,75	4,35	24,0	
25.09	1,22	211,86	213,64	0,00	1,78	214,08	215,38	-1,30	46,84	41,06	5,78	4,66	4,24	24,0	
26.09	1,24	213,51	215,22	0,00	1,70	215,78	217,01	-1,22	47,25	41,43	5,82	4,64	4,23	24,0	
27.09	1,27	216,29	216,37	0,00	0,07	218,63	218,18	0,45	47,62	41,74	5,87	4,64	4,23	24,0	
28.09	1,35	217,36	216,12	1,24	0,00	219,73	217,92	1,81	47,81	41,62	6,2	4,64	4,24	24,0	
29.09	1,56	221,03	223,11	0,00	2,08	223,56	225,01	-1,45	49,06	42,02	7,04	4,7	4,33	24,0	
30.09	1,62	217,44	219,48	0,00	2,04	220,04	221,41	-1,37	50,24	42,77	7,47	4,65	4,3	24,0	
01.10	1,64	216,75	218,75	0,00	2,00	219,38	220,70	-1,32	50,7	43,11	7,58	4,7	4,31	24,0	
02.10	1,67	220,10	222,17	0,00	2,07	222,75	224,13	-1,38	50,37	42,78	7,59	4,73	4,39	24,0	
03.10	1,56	213,98	215,86	0,00	1,88	216,54	217,77	-1,23	50,19	42,87	7,31	4,58	4,21	24,0	
04.10	1,60	214,18	215,88	0,00	1,70	216,74	217,77	-1,04	50,22	42,77	7,46	4,34	3,99	24,0	
05.10	1,61	220,19	222,21	0,00	2,02	222,75	224,12	-1,37	49,36	42,04	7,32	4,86	4,44	24,0	
06.10	1,63	222,37	224,29	0,00	1,92	224,96	226,20	-1,25	49,41	42,08	7,34	4,63	4,31	24,0	
07.10	1,69	222,09	223,33	0,00	1,25	224,77	225,32	-0,55	50,57	42,93	7,63	4,97	4,58	24,0	
08.10	1,59	222,16	222,61	0,00	0,46	224,68	224,49	0,19	49,08	41,91	7,17	5,27	4,92	24,0	
09.10	1,86	228,13	230,23	0,00	2,10	230,96	232,30	-1,33	51,24	43,09	8,15	5,05	4,73	24,0	
10.10	1,87	228,17	230,30	0,00	2,13	231,04	232,39	-1,35	51,66	43,46	8,2	5,01	4,68	24,0	
11.10	1,88	228,17	230,27	0,00	2,09	231,08	232,39	-1,31	51,98	43,72	8,25	5,06	4,72	24,0	
12.10	1,81	228,05	230,17	0,00	2,12	230,92	232,26	-1,34	51,54	43,59	7,95	4,98	4,64	24,0	
13.10	1,73	228,51	230,62	0,00	2,11	231,26	232,67	-1,41	50,56	42,98	7,58	5,03	4,69	24,0	
14.10	1,70	228,06	230,17	0,00	2,11	230,79	232,20	-1,41	50,22	42,75	7,47	4,98	4,63	24,0	
15.10	1,71	228,16	230,25	0,00	2,09	230,80	232,20	-1,40	49,38	41,89	7,48	5,08	4,71	24,0	
16.10	1,71	228,16	230,26	0,00	2,09	230,82	232,24	-1,41	49,64	42,13	7,51	5,07	4,73	24,0	
17.10	1,70	228,18	230,27	0,00	2,09	230,82	232,21	-1,39	49,22	41,76	7,45	5,05	4,7	24,0	
18.10	1,72	226,99	229,09	0,00	2,10	229,62	231,03	-1,40	49,43	41,86	7,57	5,18	4,82	24,0	
Итого:	47,96	6800,47	6855,19	1,24	55,96	6879,07	37,58	-35,13	49,30	42,24	7,05	4,91	4,53	720,0	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
18.09.2021	24:00	311,77	28923,58	29123,93	3399,12
18.10.2021	24:00	359,72	35724,05	35979,12	4119,12
ИТОГО:		47,96	6800,47	6855,19	720,00

Классификация ошибок:
 D - отключение по t1-t2<min
 G - отключение по Gmin, Gmax
 E - функциональный отказ
 U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
 720 =720,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 47,956, Гкал

Представитель абонента

Представитель тепло(водо)снабжающей организации