

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с 18.03.2023 по 17.04.2023

время создания отчёта: 21.04.2023 в 11:18

Потребитель: ул. Центральная, д.141
Адрес: ул. Центральная, д.141
Теплосчетчик: КМ-5-2

Объект: Узел учёта 1
№ договора: —
Заводской №: 371714,00000

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
18.03.2023 00:00	447,663	31723,400	31756,721	-33,320	1823,7
18.04.2023 00:00	578,129	40671,195	40707,828	-36,633	2567,7
Итого:	130,466	8947,795	8951,107	-3,313	744,0

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
18.03.2023	5,075	358,43	358,31	0,13	-2,5	64,8	50,7	14,10	5,73	4,43	24,000		
19.03.2023	5,328	372,77	372,70	0,07	-2,9	64,9	50,6	14,30	5,73	4,43	24,000		
20.03.2023	4,755	331,77	331,75	0,01	-1,5	64,8	50,5	14,30	5,74	4,43	24,000		
21.03.2023	4,397	292,38	292,40	-0,02	2,0	64,8	49,8	15,00	5,85	4,42	24,000		
22.03.2023	4,194	282,09	282,23	-0,14	2,0	64,8	50,0	14,90	5,89	4,42	24,000		
23.03.2023	4,163	281,79	281,91	-0,12	4,5	64,8	50,1	14,80	5,91	4,41	24,000		
24.03.2023	4,146	279,47	279,58	-0,11	2,6	64,9	50,0	14,80	5,94	4,41	24,000		
25.03.2023	4,035	274,73	274,93	-0,20	7,4	64,9	50,2	14,70	5,89	4,41	24,000		
26.03.2023	4,234	276,34	276,60	-0,26	7,4	64,8	49,5	15,30	5,91	4,41	24,000		
27.03.2023	4,120	281,26	281,34	-0,08	5,7	64,8	50,2	14,60	5,87	4,41	24,000		
28.03.2023	4,227	289,18	289,26	-0,07	5,6	64,8	50,2	14,60	5,88	4,42	24,000		
29.03.2023	4,238	277,97	278,05	-0,08	6,4	64,8	49,6	15,20	5,93	4,42	24,000		
30.03.2023	4,460	310,29	310,32	-0,03	2,8	64,8	50,5	14,40	5,90	4,42	24,000		
31.03.2023	4,854	341,96	341,88	0,07	1,5	64,8	50,6	14,20	5,78	4,43	24,000		
01.04.2023	4,329	304,46	304,38	0,08	1,5	63,9	49,7	14,20	5,82	4,43	24,000		
02.04.2023	4,181	275,39	275,52	-0,14	0,0	64,3	49,1	15,20	5,89	4,41	24,000		
03.04.2023	4,123	282,25	282,45	-0,20	3,8	64,8	50,2	14,60	5,94	4,41	24,000		
04.04.2023	4,171	284,18	284,24	-0,06	8,9	64,9	50,2	14,70	5,97	4,42	24,000		
05.04.2023	4,099	281,87	282,00	-0,14	9,6	64,8	50,3	14,50	5,95	4,41	24,000		
06.04.2023	3,890	268,66	268,79	-0,13	7,5	64,8	50,4	14,50	5,81	4,36	24,000		
07.04.2023	3,882	269,91	270,07	-0,16	6,8	64,8	50,5	14,40	5,74	4,31	24,000		
08.04.2023	3,963	274,45	274,63	-0,17	6,9	64,8	50,4	14,40	5,73	4,31	24,000		
09.04.2023	4,016	269,79	270,00	-0,21	8,4	64,8	50,0	14,90	5,78	4,31	24,000		
10.04.2023	3,943	273,04	273,24	-0,20	8,8	64,8	50,4	14,40	5,78	4,31	24,000		
11.04.2023	3,920	274,53	274,71	-0,18	10,1	64,9	50,6	14,30	5,80	4,32	24,000		
12.04.2023	3,901	273,60	273,75	-0,15	11,4	64,9	50,6	14,20	5,80	4,32	24,000		
13.04.2023	3,898	272,23	272,36	-0,13	11,8	64,9	50,5	14,30	5,79	4,31	24,000		
14.04.2023	3,972	267,64	267,84	-0,20	5,8	64,8	50,0	14,80	5,72	4,32	24,000		
15.04.2023	4,090	279,77	279,92	-0,16	3,7	64,8	50,2	14,60	5,69	4,32	24,000		
16.04.2023	4,016	277,28	277,40	-0,12	6,8	64,9	50,4	14,50	5,74	4,31	24,000		
17.04.2023	3,846	268,33	268,56	-0,23	9,8	64,9	50,5	14,30	5,77	4,31	24,000		
Итого:	130,466	8947,80	8951,11	-3,31	—	—	—	—	—	—	744,000	—	—
Средние:	4,209	288,64	288,75	-0,11	5,2	64,8	50,2	14,60	5,83	4,38	24,000	—	—

период: 744 ч Время норм. работы: 744 ч Суммарное время отказа: — ч
погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 0,037 %

Представитель Абонента: _____ Представитель теплоснабжающей организации: _____

