

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления**  
за период с **19.10.2024** по **18.11.2024**

время создания отчёта: 21.11.2024 в 14:19

Потребитель: ул. Центральная, д.141  
Адрес: ул. Центральная, д.141  
Теплосчетчик: КМ-5-2

Объект: Узел учёта 1  
№ договора: —  
Заводской №: 371714

**Показания прибора учета (нарастающим итогом)**


Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
19.10.2024 00:00	908.186	81244.289	81207.977	36.313	6841.4
19.11.2024 00:00	1040.599	90421.656	90396.953	24.703	7585.4
<b>Итого:</b>	<b>132.413</b>	<b>9177.367</b>	<b>9188.976</b>	<b>-11.610</b>	<b>744.0</b>

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
19.10.2024	3.758	270.74	270.98	-0.24	3.9	64.8	50.9	13.90	5.66	4.29	24.000	—	
20.10.2024	3.603	257.09	257.34	-0.25	7.2	64.8	50.8	14.00	5.65	4.31	24.000	—	
21.10.2024	3.468	253.56	253.77	-0.21	7.6	64.8	51.1	13.70	5.65	4.31	24.000	—	
22.10.2024	3.476	251.48	251.71	-0.23	7.4	64.8	51.0	13.80	5.63	4.30	24.000	—	
23.10.2024	3.423	250.82	250.98	-0.16	8.8	64.8	51.1	13.60	5.65	4.30	24.000	—	
24.10.2024	3.684	260.26	260.66	-0.40	7.3	64.8	50.6	14.10	5.63	4.30	24.000	—	
25.10.2024	3.820	271.78	271.36	0.42	6.7	64.8	50.7	14.00	5.61	4.30	24.000	—	
26.10.2024	3.805	275.46	275.75	-0.29	4.7	64.8	51.0	13.80	5.62	4.31	24.000	—	
27.10.2024	3.669	259.72	259.97	-0.25	6.2	64.8	50.7	14.10	5.64	4.31	24.000	—	
28.10.2024	3.639	258.81	259.13	-0.31	6.7	64.8	50.7	14.10	5.64	4.31	24.000	—	
29.10.2024	3.819	273.40	273.73	-0.34	6.3	64.8	50.8	14.00	5.63	4.31	24.000	—	
30.10.2024	4.045	277.24	277.55	-0.31	5.0	64.7	50.2	14.60	5.54	4.31	24.000	—	
31.10.2024	4.359	296.25	296.62	-0.37	3.5	64.7	50.0	14.70	5.52	4.31	24.000	—	
01.11.2024	3.833	263.20	263.50	-0.31	8.0	64.7	50.2	14.60	5.54	4.30	24.000	—	
02.11.2024	4.973	335.55	336.11	-0.56	1.8	64.7	49.9	14.80	5.38	4.30	24.000	—	
03.11.2024	4.925	328.81	329.50	-0.69	0.1	64.7	49.8	15.00	5.30	4.31	24.000	—	
04.11.2024	5.272	352.47	353.06	-0.59	-0.7	64.7	49.8	15.00	5.35	4.34	24.000	—	
05.11.2024	5.265	356.88	357.53	-0.65	-0.8	64.7	50.0	14.70	5.37	4.34	24.000	—	
06.11.2024	4.911	327.96	328.44	-0.48	-1.1	64.7	49.8	15.00	5.45	4.35	24.000	—	
07.11.2024	4.129	279.47	279.79	-0.32	4.9	64.7	50.0	14.80	5.63	4.33	24.000	—	
08.11.2024	4.260	303.80	304.01	-0.21	4.6	62.4	48.4	14.00	5.50	4.31	24.000	—	
09.11.2024	4.271	298.38	298.81	-0.44	4.7	64.8	50.5	14.30	5.57	4.33	24.000	—	
10.11.2024	4.430	305.98	306.45	-0.47	3.5	64.7	50.3	14.50	5.58	4.32	24.000	—	
11.11.2024	4.864	333.78	334.10	-0.32	0.0	64.7	50.2	14.60	5.44	4.32	24.000	—	
12.11.2024	4.886	336.12	336.73	-0.61	-0.3	64.7	50.2	14.50	5.41	4.34	24.000	—	
13.11.2024	4.847	332.12	332.80	-0.68	0.8	64.7	50.2	14.60	5.44	4.34	24.000	—	
14.11.2024	4.995	336.35	337.00	-0.65	-0.1	64.7	49.9	14.80	5.39	4.34	24.000	—	
15.11.2024	4.996	339.72	340.32	-0.60	-0.1	64.7	50.0	14.70	5.40	4.34	24.000	—	
16.11.2024	4.512	308.34	308.78	-0.44	3.1	64.7	50.1	14.60	5.46	4.33	24.000	—	
17.11.2024	4.215	289.13	289.45	-0.31	4.5	64.7	50.1	14.60	5.42	4.22	24.000	—	
18.11.2024	4.264	292.70	293.07	-0.37	3.6	64.7	50.2	14.60	5.50	4.33	24.000	—	
<b>Итого:</b>	<b>132.416</b>	<b>9177.37</b>	<b>9188.98</b>	<b>-11.61</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>744.000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>Средние:</b>	<b>4.271</b>	<b>296.04</b>	<b>296.42</b>	<b>-0.38</b>	<b>3.8</b>	<b>64.7</b>	<b>50.3</b>	<b>14.40</b>	<b>5.52</b>	<b>4.31</b>	<b>24.000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

**Диагностика**

Отчетный период: 744 ч    Время норм. работы: 744 ч    Суммарное время отказа: — ч  
Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ.126 %

Представитель Абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_



*Q = 132,413 Гкал*