

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 19.03.2024 по 18.04.2024

время создания отчёта: 19.04.2024 в 10:52

Потребитель: ул. Центральная, д.141
 Адрес: ул. Центральная, д.141
 Теплосчетчик: КМ-5-2

Объект: Узел учёта 1
 № договора: —
 Заводской №: 371714

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
19.03.2024 00:00	503.605	34526.715	34570.699	-43.984	1871.0
19.04.2024 00:00	616.913	42883.957	42928.898	-44.941	2613.5
Итого:	113.308	8357.242	8358.199	-0.957	742.5


Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
19.03.2024	4.484	305.67	305.81	-0.13	1.1	64.7	50.1	14.70	5.58	4.49	24.000	—	#T
20.03.2024	4.684	326.16	326.13	0.03	-2.1	64.8	50.4	14.40	5.61	4.49	24.000	—	#T
21.03.2024	4.698	330.90	331.01	-0.11	-1.9	64.8	50.6	14.20	5.60	4.48	24.000	—	#T
22.03.2024	4.710	333.45	333.51	-0.06	-2.0	64.8	50.6	14.10	5.60	4.48	24.000	—	#T
23.03.2024	4.346	297.39	297.47	-0.07	1.4	64.8	50.2	14.60	5.61	4.48	24.000	—	#T
24.03.2024	4.178	283.66	283.70	-0.04		64.8	50.0	14.70	5.66	4.48	24.000	—	#T
25.03.2024	4.180	292.91	293.15	-0.24	3.2	64.8	50.5	14.30	5.67	4.48	24.000	—	#T
26.03.2024	4.059	281.13	280.91	0.22	0.7	64.8	50.3	14.40	5.67	4.48	24.000	—	#T
27.03.2024	4.221	293.13	292.91	0.22	0.1	64.8	50.4	14.40	5.69	4.47	24.000	—	#T
28.03.2024	3.952	285.06	285.34	-0.28		64.8	50.9	13.90	5.69	4.48	24.000	—	#T
29.03.2024	3.674	266.66	266.93	-0.27	4.3	64.8	51.0	13.80	5.73	4.48	24.000	—	#T
30.03.2024	3.512	262.00	261.82	0.18	7.3	64.8	51.4	13.40	5.78	4.48	24.000	—	#T
31.03.2024	3.389	254.23	254.40	-0.17	10.2	64.8	51.5	13.30	5.77	4.48	24.000	—	#T
01.04.2024	3.113	240.15	240.34	-0.20	14.3	64.8	51.9	13.00	5.70	4.45	24.000	—	#T
02.04.2024	2.870	236.03	236.10	-0.07	15.4	64.8	52.7	12.10	5.71	4.45	24.000	—	#T
03.04.2024	3.259	234.89	235.20	-0.31	12.1	64.8	50.9	13.90	5.52	4.41	24.000	—	#T
04.04.2024	4.019	289.63	289.62	0.00	5.3	64.8	50.9	13.90	5.64	4.46	24.000	—	#T
05.04.2024	4.331	304.86	304.83	0.04	1.2	64.8	50.6	14.20	5.54	4.47	24.000	—	#T
06.04.2024	3.922	277.43	277.49	-0.06	2.3	64.8	50.6	14.10	5.60	4.45	24.000	—	#T
07.04.2024	3.551	261.40	261.38	0.01	7.5	64.8	51.2	13.60	5.68	4.45	24.000	—	#T
08.04.2024	3.134	239.12	238.98	0.14	12.0	64.8	51.7	13.10	5.64	4.45	24.000	—	#T
09.04.2024	2.915	232.42	232.41	0.01	14.8	64.8	52.3	12.50	5.66	4.44	24.000	—	#T
10.04.2024	2.795	229.46	229.41	0.05	16.2	64.8	52.7	12.20	5.68	4.45	24.000	—	#T
11.04.2024	2.744	235.07	234.98	0.09	15.3	64.8	53.2	11.70	5.72	4.45	24.000	—	#T
12.04.2024	3.072	246.72	246.42	0.29	10.8	64.7	52.3	12.40	5.74	4.44	24.000	—	#T
13.04.2024	3.068	247.65	247.74	-0.09	10.5	64.8	52.4	12.40	5.74	4.44	24.000	—	#T
14.04.2024	3.189	247.18	247.15	0.03	10.1	64.8	51.9	12.90	5.74	4.44	24.000	—	#T
15.04.2024	3.365	260.99	261.18	-0.18	8.7	64.8	51.9	12.90	5.73	4.44	24.000	—	#T
16.04.2024	3.253	255.90	256.00	-0.11	8.6	64.8	52.1	12.70	5.74	4.44	24.000	—	#T
17.04.2024	3.341	257.55	257.43	0.13	9.3	64.8	51.8	13.00	5.73	4.45	24.000	—	#T
18.04.2024	3.280	248.48	248.49	-0.01	7.9	64.8	51.6	13.20	5.72	4.45	22.500	—	
Итого:	113.308	8357.24	8358.20	-0.96	—	—	—	—	—	—	742.500	—	—
Средние:	3.655	269.59	269.62	-0.03	7.1	64.8	51.3	13.50	5.67	4.46	24.000	—	—

Диагностика

Отчетный период: 744 ч Время норм. работы: 742.5 ч Суммарное время отказа: — ч

Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 0.011 %

Представитель Абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



Q = 113,537 Гкал