

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 22.01.2024 по 18.02.2024

время создания отчёта: 19.02.2024 в 09:45

Потребитель: ул. Центральная, д.141
 Адрес: ул. Центральная, д.141
 Теплосчетчик: КМ-5-2

Объект: Узел учёта 1
 № договора: —
 Заводской №: 371714

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
22.01.2024 00:00	175.614	11394.734	11427.347	-32.612	504.0
19.02.2024 00:00	346.805	23556.602	23600.422	-43.820	1176.0
Итого:	171.191	12161.868	12173.075	-11.208	672.0

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
22.01.2024	7.228	549.72	551.04	-1.33	-10.0	69.3	56.2	13.10	5.31	4.52	24.000	—	
23.01.2024	6.396	503.60	504.31	-0.71	-5.3	64.9	52.2	12.70	5.30	4.53	24.000	—	
24.01.2024	5.478	376.20	376.28	-0.08	-2.1	64.7	50.1	14.60	5.36	4.52	24.000	—	
25.01.2024	5.349	356.94	356.94	0.00	-1.2	64.7	49.7	15.00	5.39	4.51	24.000	—	
26.01.2024	5.556	375.14	375.16	-0.02	-2.7	64.6	49.8	14.80	5.25	4.41	24.000	—	
27.01.2024	5.784	413.33	413.57	-0.24	-5.8	64.7	50.7	14.00	5.35	4.52	24.000	—	
28.01.2024	5.912	418.19	418.43	-0.24	-8.7	64.7	50.6	14.10	5.36	4.52	24.000	—	
29.01.2024	5.832	417.68	417.85	-0.17	-9.8	64.7	50.8	14.00	5.34	4.52	24.000	—	
30.01.2024	5.295	355.68	355.85	-0.17	-1.1	64.7	49.8	14.90	5.42	4.51	24.000	—	
31.01.2024	5.160	345.10	345.15	-0.04	-1.7	64.7	49.8	14.90	5.44	4.51	24.000	—	
01.02.2024	4.987	329.23	329.46	-0.23	-0.4	64.7	49.6	15.10	5.45	4.50	24.000	—	
02.02.2024	5.420	365.08	365.26	-0.18	-0.4	64.7	49.9	14.80	5.44	4.51	24.000	—	
03.02.2024	5.649	400.49	400.79	-0.31	-4.4	64.8	50.7	14.10	5.41	4.52	24.000	—	
04.02.2024	5.243	343.90	344.07	-0.17	-0.8	64.7	49.5	15.20	5.47	4.51	24.000	—	
05.02.2024	5.538	381.42	381.59	-0.17	-3.8	64.7	50.2	14.50	5.40	4.51	24.000	—	
06.02.2024	5.819	410.24	410.60	-0.36	-6.0	65.0	50.8	14.20	5.35	4.51	24.000	—	
07.02.2024	6.060	446.38	446.80	-0.42	-7.4	64.9	51.3	13.60	5.32	4.52	24.000	—	
08.02.2024	7.478	571.34	572.78	-1.44	-9.8	69.8	56.7	13.10	5.32	4.53	24.000	—	
09.02.2024	7.668	546.32	547.45	-1.14	-14.0	71.7	57.7	14.00	5.33	4.53	24.000	—	
10.02.2024	8.331	548.87	550.01	-1.14	-18.5	75.8	60.6	15.20	5.33	4.52	24.000	—	
11.02.2024	6.772	515.35	516.30	-0.95	-10.0	67.5	54.4	13.10	5.31	4.53	24.000	—	
12.02.2024	5.592	389.02	389.07	-0.05	-3.0	64.7	50.4	14.40	5.35	4.52	24.000	—	
13.02.2024	6.032	444.24	444.43	-0.19	-3.3	64.3	50.7	13.60	5.31	4.51	24.000	—	
14.02.2024	7.005	506.81	507.30	-0.49	-6.1	68.1	54.3	13.80	5.30	4.53	24.000	—	
15.02.2024	7.190	502.01	502.41	-0.40	-9.0	69.8	55.5	14.30	5.30	4.52	24.000	—	
16.02.2024	6.657	511.94	512.49	-0.55	-7.0	66.3	53.3	13.00	5.29	4.53	24.000	—	
17.02.2024	6.000	447.06	447.31	-0.25	-7.7	64.9	51.5	13.40	5.31	4.52	24.000	—	
18.02.2024	5.759	390.60	390.38	0.22	-2.2	64.7	50.0	14.70	5.37	4.51	24.000	—	
Итого:	171.19	12161.87	12173.08	-11.21	—	—	—	—	—	—	672.000	—	—
Средние:	6.114	434.35	434.75	-0.40	-5.8	66.2	52.0	14.20	5.35	4.51	24.000	—	—

Диагностика

Отчетный период: 672 ч Время норм. работы: 672 ч Суммарное время отказа: — ч
 Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 0.092 %

Представитель Абонента

Представитель теплоснабжающей организации

