

*Уч. Мероп*

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления  
за период с 17.01.2023 по 16.02.2023

время создания отчёта: 17.02.2023 в 14:27

Потребитель: ул. Центральная, д.141  
Адрес: ул. Центральная, д.141  
Теплосчетчик: КМ-5-2

Объект: Узел учёта 1  
№ договора: —  
Заводской №: 371714,00000

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
17.01.2023 00:00	108,567	7680,552	7707,445	-26,893	384,0
17.02.2023 00:00	279,222	19665,088	19694,105	-29,018	1127,9
Итого:	170,655	11984,536	11986,660	-2,125	743,9

Дата	Q, Гкал		Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки	
17.01.2023	5,281	359,36	359,93	-0,58	-0,9	64,8	50,1	14,70	5,50	4,46	24,000			
18.01.2023	5,141	340,59	340,58	0,01	0,4	64,7	49,6	15,10	5,55	4,45	24,000			
19.01.2023	4,998	328,10	328,10	0,00	1,6	64,8	49,5	15,20	5,59	4,44	24,000			
20.01.2023	4,768	311,29	311,27	0,02	2,3	64,8	49,5	15,30	5,59	4,41	24,000			
21.01.2023	5,397	389,65	389,78	-0,13	-2,8	63,5	49,7	13,80	5,51	4,44	24,000			
22.01.2023	5,698	386,02	386,16	-0,14	-4,0	65,2	50,5	14,80	5,46	4,44	24,000			
23.01.2023	5,528	383,56	383,61	-0,06	-4,7	64,9	50,5	14,40	5,46	4,45	24,000			
24.01.2023	5,849	421,04	421,14	-0,11	-5,1	64,9	51,0	13,90	5,42	4,46	24,000			
25.01.2023	5,569	392,82	392,87	-0,06	-3,3	64,8	50,6	14,20	5,47	4,45	24,000			
26.01.2023	5,719	412,01	412,15	-0,14	-3,7	64,8	50,9	13,90	5,43	4,45	24,000			
27.01.2023	5,835	426,97	427,16	-0,19	-4,5	64,8	51,1	13,70	5,43	4,45	24,000			
28.01.2023	5,455	375,08	375,07	0,01	-3,5	64,8	50,2	14,50	5,50	4,44	24,000			
29.01.2023	5,540	387,56	387,59	-0,03	-4,4	64,8	50,5	14,30	5,51	4,45	24,000			
30.01.2023	5,421	370,81	370,84	-0,03	-3,6	64,8	50,2	14,60	5,48	4,45	24,000			
31.01.2023	5,202	357,11	357,02	0,09	-1,9	64,8	50,2	14,60	5,50	4,45	24,000			
01.02.2023	5,229	352,35	352,21	0,14	-1,6	64,8	50,0	14,80	5,54	4,45	24,000			
02.02.2023	5,138	356,91	356,83	0,08	-2,2	64,8	50,4	14,40	5,55	4,45	24,000			
03.02.2023	5,019	341,70	341,51	0,19	-0,8	64,8	50,1	14,70	5,59	4,45	24,000			
04.02.2023	5,102	348,43	348,43	-0,01	-2,3	64,9	50,2	14,60	5,63	4,42	24,000			
05.02.2023	5,458	375,73	375,71	0,01	-3,1	64,8	50,3	14,50	5,62	4,44	24,000			
06.02.2023	5,714	425,70	425,86	-0,15	-6,3	64,8	51,3	13,40	5,49	4,46	24,000			
07.02.2023	5,874	438,64	438,84	-0,20	-8,6	64,7	51,3	13,40	5,46	4,46	24,000			
08.02.2023	6,501	475,22	475,52	-0,30	-8,4	67,7	54,0	13,70	5,49	4,45	24,000			
09.02.2023	5,510	391,01	391,03	-0,03	-3,2	64,8	50,7	14,10	5,49	4,45	24,000			
10.02.2023	5,385	373,58	373,56	0,01	-4,3	64,8	50,4	14,40	5,49	4,45	24,000			
11.02.2023	5,468	380,35	380,32	0,03	-3,0	64,8	50,4	14,40	5,49	4,44	24,000			
12.02.2023	6,117	449,58	449,87	-0,28	-4,4	64,9	51,3	13,60	5,48	4,45	24,000			
13.02.2023	5,756	425,15	425,32	-0,18	-4,2	65,6	52,1	13,50	5,47	4,45	24,000			
14.02.2023	5,207	355,42	355,31	0,12	-0,3	64,8	50,1	14,60	5,58	4,43	24,000			
15.02.2023	5,712	413,29	413,36	-0,08	-4,0	64,8	51,0	13,80	5,53	4,44	24,000			
16.02.2023	6,066	439,55	439,71	-0,16	-7,1	65,9	52,1	13,80	5,47	4,45	24,000			
Итого:	170,657	11984,54	11986,66	-2,12	—	—	—	—	—	—	744,000	—	—	
Средние:	5,505	386,60	386,67	-0,07	-3,3	64,9	50,6	14,30	5,51	4,45	24,000	—	—	

Точность

Этот период: 744 ч Время норм. работы: 744 ч Суммарное время отказа: — ч  
 Максимальная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 0,018 %

Представитель Абонента



Представитель теплоснабжающей организации



*Q = 170,657 ткал*