

*Handwritten signature*

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления  
за период с 17.02.2023 по 17.03.2023

время создания отчёта: 21.03.2023 в 10:50

Потребитель: ул. Центральная, д.141  
Адрес: ул. Центральная, д.141  
Теплосчетчик: КМ-5-2

Объект: Узел учёта 1  
№ договора: —  
Заводской №: 371714,00000

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
17.02.2023 00:00	279,222	19665,088	19694,105	-29,018	1127,9
18.03.2023 00:00	447,663	31723,400	31756,721	-33,320	1823,7
<b>Итого:</b>	<b>168,441</b>	<b>12058,312</b>	<b>12062,616</b>	<b>-4,302</b>	<b>695,8</b>

Дата	Q, Гкал		Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки	
17.02.2023	6,581	469,39	469,63	-0,24	-9,2	68,3	54,3	14,00	5,47	4,45	24,000			
18.02.2023	6,672	508,53	509,01	-0,48	-9,0	67,1	54,0	13,10	5,43	4,46	24,000			
19.02.2023	6,417	482,09	482,38	-0,28	-5,2	65,8	52,5	13,30	5,43	4,46	24,000			
20.02.2023	5,837	425,92	426,08	-0,16	-5,2	64,9	51,2	13,70	5,45	4,45	24,000			
21.02.2023	7,192	495,21	495,63	-0,43	-11,7	70,9	56,4	14,50	5,48	4,44	24,000			
22.02.2023	8,523	578,90	580,05	-1,14	-14,7	76,9	62,2	14,70	5,50	4,44	24,000			
23.02.2023	7,681	585,88	587,00	-1,13	-12,5	72,6	59,5	13,10	5,47	4,45	24,000			
24.02.2023	6,383	511,80	512,40	-0,61	-6,9	66,2	53,7	12,50	5,43	4,46	24,000			
25.02.2023	5,279	360,02	359,92	0,10	0,4	64,8	50,2	14,70	5,56	4,44	24,000			
26.02.2023	5,389	356,22	356,10	0,12	0,1	64,8	49,7	15,10	5,62	4,44	24,000			
27.02.2023	5,837	425,08	425,17	-0,09	-5,1	64,8	51,1	13,70	5,48	4,46	24,000			
28.02.2023	5,929	436,35	436,56	-0,21	-5,8	65,1	51,6	13,60	5,45	4,46	24,000			
01.03.2023	5,991	445,33	445,55	-0,22	-5,2	64,8	51,4	13,40	5,50	4,45	24,000			
02.03.2023	5,695	411,25	411,31	-0,06	-4,0	64,8	51,0	13,80	5,47	4,45	24,000			
03.03.2023	5,129	347,94	347,73	0,21	-0,4	64,8	50,1	14,70	5,58	4,44	24,000			
04.03.2023	5,135	360,07	359,99	0,08	-1,5	64,4	50,1	14,30	5,60	4,43	24,000			
05.03.2023	5,567	395,22	395,19	0,03	-3,1	64,3	50,2	14,10	5,56	4,44	24,000			
06.03.2023	5,530	398,13	398,20	-0,07	-3,9	64,3	50,4	13,90	5,54	4,45	24,000			
07.03.2023	5,500	411,52	411,58	-0,06	-5,2	63,7	50,3	13,40	5,47	4,45	24,000			
08.03.2023	5,354	392,68	392,63	0,05	-3,5	63,3	49,7	13,60	5,48	4,45	24,000			
09.03.2023	5,393	382,61	382,57	0,03	-2,0	64,3	50,2	14,10	5,56	4,44	24,000			
10.03.2023	5,763	424,44	424,54	-0,10	-5,7	65,3	51,7	13,60	5,54	4,44	24,000			
11.03.2023	5,631	401,28	401,29	-0,01	-4,3	64,9	50,9	14,00	5,47	4,45	24,000			
12.03.2023	5,333	360,82	360,76	0,06	2,0	64,8	50,0	14,80	5,69	4,43	24,000			
13.03.2023	5,664	413,70	413,69	0,01	-4,1	64,8	51,1	13,70	5,61	4,44	24,000			
14.03.2023	4,805	327,62	327,57	0,05	0,3	64,8	50,2	14,70	5,69	4,43	24,000			
15.03.2023	4,615	305,19	305,16	0,03	2,2	64,8	49,7	15,10	5,80	4,40	23,800			
16.03.2023	4,755	317,58	317,47	0,11	1,8	64,8	49,9	15,00	5,80	4,42	24,000			
17.03.2023	4,861	327,56	327,46	0,11	0,9	64,8	50,0	14,80	5,77	4,42	24,000			
<b>Итого:</b>	<b>168,441</b>	<b>12058,31</b>	<b>12062,62</b>	<b>-4,31</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>695,800</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	
<b>Средние:</b>	<b>5,808</b>	<b>415,80</b>	<b>415,95</b>	<b>-0,15</b>	<b>-4,2</b>	<b>65,9</b>	<b>51,8</b>	<b>14,00</b>	<b>5,55</b>	<b>4,44</b>	<b>24,000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	

Диагностика

Отчетный период: 696 ч    Время норм. работы: 695,8 ч    Суммарное время отказа: — ч  
Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 0,036 %

Представитель Абонента



Представитель теплоснабжающей организации



*Handwritten note: Q = 168,489 Гкал*