

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с 19.02.2024 по 18.03.2024

время создания отчёта: 19.03.2024 в 09:40

Потребитель: ул. Центральная, д.141
Адрес: ул. Центральная, д.141
Теплосчетчик: КМ-5-2

Объект: Узел учёта 1
№ договора: —
Заводской №: 371714

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
19.02.2024 00:00	346.805	23556.602	23600.422	-43.820	1176.0
19.03.2024 00:00	503.605	34526.715	34570.699	-43.984	1871.0
Итого:	156.800	10970.113	10970.277	-0.164	695.0

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
19.02.2024	6.389	443.47	443.47	0.00	-10.7	67.2	52.8	14.40	5.40	4.51	24.000	—	#T
20.02.2024	7.078	511.36	511.96	-0.60	-11.5	69.6	55.8	13.80	5.37	4.51	24.000	—	#T
21.02.2024	6.155	463.79	464.10	-0.31	-6.3	64.8	51.5	13.30	5.34	4.52	24.000	—	#T
22.02.2024	5.649	393.86	393.80	0.06	-4.1	64.7	50.4	14.30	5.38	4.51	24.000	—	#T
23.02.2024	5.176	347.98	348.02	-0.05	-0.7	64.7	49.9	14.90	5.45	4.50	24.000	—	#T
24.02.2024	5.131	335.53	335.50	0.03	0.4	64.7	49.5	15.30	5.50	4.49	24.000	—	#T
25.02.2024	5.366	344.03	343.99	0.04	0.2	64.7	49.1	15.60	5.49	4.50	24.000	—	#T
26.02.2024	5.594	383.61	383.48	0.13	-2.1	64.7	50.2	14.60	5.42	4.51	24.000	—	#T
27.02.2024	5.525	384.72	384.76	-0.04	-3.9	64.7	50.4	14.40	5.43	4.51	24.000	—	#T
28.02.2024	5.449	377.27	377.27	0.01	-2.7	64.7	50.3	14.40	5.46	4.50	24.000	—	#T
29.02.2024	4.888	333.54	333.39	0.15	-0.9	64.7	50.1	14.60	5.53	4.50	24.000	—	#T
01.03.2024	4.796	320.63	320.66	-0.03	0.1	64.7	49.8	15.00	5.56	4.49	24.000	—	#T
02.03.2024	5.030	347.66	347.57	0.09	-1.1	64.7	50.3	14.50	5.55	4.49	24.000	—	#T
03.03.2024	5.348	376.14	376.20	-0.06	-5.0	64.8	50.6	14.20	5.50	4.50	24.000	—	#T
04.03.2024	5.085	356.81	356.59	0.22	-6.5	64.8	50.5	14.20	5.46	4.50	24.000	—	#T
05.03.2024	5.134	361.12	361.24	-0.12	-4.2	64.8	50.5	14.20	5.46	4.50	24.000	—	#T
06.03.2024	5.465	411.05	410.98	0.07	-9.5	62.7	49.4	13.30	5.38	4.50	24.000	—	#T
07.03.2024	5.732	405.70	405.65	0.05	-9.0	65.8	51.7	14.10	5.48	4.51	24.000	—	#T
08.03.2024	5.789	426.76	426.75	0.01	-4.6	64.9	51.4	13.60	5.40	4.50	24.000	—	#T
09.03.2024	5.795	427.82	427.77	0.06	—	64.9	51.4	13.50	5.45	4.49	24.000	—	#T
10.03.2024	6.265	449.53	449.40	0.12	-8.8	66.1	52.1	13.90	5.40	4.50	24.000	—	#T
11.03.2024	5.872	417.58	417.73	-0.15	-7.3	66.6	52.6	14.10	5.41	4.50	24.000	—	#T
12.03.2024	5.056	344.40	344.31	0.09	-4.9	64.8	50.1	14.70	5.47	4.49	24.000	—	#T
13.03.2024	5.538	389.02	388.89	0.13	-3.3	65.1	50.8	14.20	5.51	4.49	24.000	—	#T
14.03.2024	5.280	376.67	376.59	0.08	-5.1	65.0	51.0	14.00	5.53	4.49	24.000	—	#T
15.03.2024	4.647	318.42	318.44	-0.02	-1.3	64.8	50.2	14.60	5.55	4.49	24.000	—	#T
16.03.2024	4.527	308.56	308.51	0.05	1.0	64.8	50.1	14.70	5.58	4.49	24.000	—	#T
17.03.2024	4.702	316.53	316.52	0.02	-0.2	64.8	49.9	14.80	5.57	4.49	24.000	—	#T
18.03.2024	4.338	296.56	296.76	-0.20	1.6	64.0	49.4	14.60	5.55	4.49	24.000	—	#T
Итого:	156.799	10970.11	10970.28	-0.16	—	—	—	—	—	—	695.100	—	—
Средние:	5.407	378.28	378.29	-0.01	-3.9	65.1	50.8	14.30	5.47	4.50	24.000	—	—

Диагностика

Отчетный период: 696 ч Время для работы: 695.1 ч Суммарное время отказа: — ч
Относительная погрешность измерения расхода узла учета: 0.002 %

Представитель Абонента: _____ Представитель теплоснабжающей организации: _____



Q = 157,003 Гкал.

