

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 19.04.2024 по 18.05.2024

время создания отчёта: 20.05.2024 в 14:41

Потребитель: ул. Центральная, д.141
 Адрес: ул. Центральная, д.141
 Теплосчетчик: КМ-5-2

Объект: Узел учёта 1
 № договора: —
 Заводской №: 371714

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
19.04.2024 00:00	616.913	42883.957	42928.898	-44.941	2613.5
19.05.2024 00:00	684.916	49228.820	49274.809	-45.988	3332.9
Итого:	68.003	6344.863	6345.911	-1.047	719.4


Дата	Q, Гкал		Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки	
19.04.2024	3.602	266.73	267.16	-0.42	8.8	64.8	51.3	13.50	5.74	4.45	24.000	—	#T	
20.04.2024	3.516	265.41	265.49	-0.08	6.3	64.8	51.6	13.20	5.73	4.45	24.000	—	#T	
21.04.2024	3.230	249.76	249.66	0.10	11.3	64.8	51.9	12.90	5.75	4.45	24.000	—	#T	
22.04.2024	3.180	253.59	253.43	0.16	12.0	64.8	52.3	12.50	5.75	4.45	24.000	—	#T	
23.04.2024	3.239	255.80	255.84	-0.04	8.6	64.8	52.1	12.60	5.74	4.45	24.000	—	#T	
24.04.2024	3.238	252.81	252.92	-0.11	8.1	64.8	52.0	12.80	5.74	4.44	24.000	—	#T	
25.04.2024	2.000	213.44	213.47	-0.04	13.8	64.8	55.4	9.30	5.54	4.19	24.000	—	#T	
26.04.2024	1.396	201.05	201.08	-0.03	16.0	64.7	57.8	6.90	5.49	4.04	24.000	—	#T	
27.04.2024	1.356	196.29	196.33	-0.04	13.9	64.7	57.8	6.90	5.42	4.03	24.000	—	#T	
28.04.2024	1.328	185.20	185.29	-0.08	11.1	64.7	57.5	7.20	5.19	3.89	24.000	—	#T	
29.04.2024	1.406	187.85	187.82	0.04	12.3	64.5	57.1	7.50	5.24	3.92	23.400	—		
30.04.2024	1.450	193.50	193.53	-0.02	14.9	64.7	57.2	7.50	5.41	4.05	24.000	—		
01.05.2024	1.449	192.40	192.46	-0.07	14.4	64.7	57.2	7.50	5.39	4.04	24.000	—		
02.05.2024	1.471	192.17	192.24	-0.07	9.3	64.7	57.0	7.60	5.40	4.05	24.000	—		
03.05.2024	1.388	192.56	192.56	0.00	5.5	64.4	57.2	7.20	5.39	4.03	24.000	—		
04.05.2024	1.428	192.15	192.22	-0.07	6.4	64.7	57.3	7.40	5.36	4.02	24.000	—		
05.05.2024	1.453	192.03	192.11	-0.09	9.2	64.7	57.1	7.50	5.36	4.02	24.000	—		
06.05.2024	1.390	192.04	192.09	-0.05	5.2	64.7	57.4	7.20	5.36	4.02	24.000	—		
07.05.2024	1.446	181.06	181.09	-0.03	4.5	64.6	56.7	8.00	5.26	4.04	24.000	—		
08.05.2024	1.393	159.93	159.93	0.00	3.0	64.6	55.9	8.70	5.02	4.04	24.000	—		
09.05.2024	1.405	148.81	148.79	0.03	1.2	64.6	55.2	9.40	4.92	4.06	24.000	—		
10.05.2024	2.999	198.23	198.24	-0.01	6.1	64.7	49.6	15.10	4.89	4.07	24.000	—		
11.05.2024	3.815	233.45	233.48	-0.04	7.3	64.7	48.4	16.30	4.87	4.07	24.000	—		
12.05.2024	4.031	239.56	239.51	0.05	2.9	64.7	47.9	16.80	4.82	4.07	24.000	—		
13.05.2024	3.734	230.62	230.52	0.10	4.8	64.7	48.5	16.20	4.85	4.07	24.000	—		
14.05.2024	3.569	224.54	224.53	0.02	7.1	64.7	48.8	15.90	4.87	4.07	24.000	—		
15.05.2024	3.298	245.72	245.93	-0.21	10.1	64.7	51.3	13.40	5.24	4.05	24.000	—		
16.05.2024	2.043	219.42	219.35	0.07	12.2	64.7	55.4	9.30	5.42	4.02	24.000	—		
17.05.2024	1.380	194.02	194.16	-0.14	15.2	64.7	57.6	7.10	5.39	4.02	24.000	—		
18.05.2024	1.371	194.71	194.72	0.00	12.7	64.7	57.7	7.00	5.41	4.03	24.000	—		
Итого:	68.004	6344.87	6345.91	-1.04	—	—	—	—	—	—	719.400	—	—	
Средние:	2.267	211.50	211.53	-0.04	9.1	64.7	54.3	10.30	5.33	4.12	24.000	—	—	

Диагностика

Отчетный период: 720 ч Время норм. работы: 719.4 ч Суммарное время отказа: — ч
 Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 0.016 %

Представитель Абонента: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____



Q = 68,059 Гкал.