

*Мед*

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 18.04.2023 по 17.05.2023

время создания отчёта: 24.05.2023 в 09:53

Потребитель: ул. Центральная, д.141  
Адрес: ул. Центральная, д.141  
Теплосчетчик: КМ-5-2

Объект: Узел учёта 1  
№ договора: —  
Заводской №: 371714

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
18.04.2023 00:00	578.129	40671.195	40707.828	-36.633	2567.7
18.05.2023 00:00	640.180	47519.547	47544.219	-24.672	3287.0
<b>Итого:</b>	<b>62.051</b>	<b>6848.352</b>	<b>6836.391</b>	<b>11.961</b>	<b>719.3</b>

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
18.04.2023	3.848	268.96	269.12	-0.16	10.7	64.9	50.6	14.30	5.77	4.31	24.000		
19.04.2023	3.961	272.79	272.87	-0.08	11.0	64.9	50.4	14.50	5.78	4.31	24.000		
20.04.2023	3.898	276.49	276.56	-0.07	11.2	64.9	50.8	14.10	5.79	4.31	24.000		
21.04.2023	4.092	301.49	301.57	-0.08	10.7	64.9	51.3	13.60	5.88	4.22	24.000		
22.04.2023	4.174	312.69	312.73	-0.04	10.1	64.8	51.5	13.30	5.88	4.14	24.000		
23.04.2023	4.111	311.74	311.94	-0.20	12.6	64.8	51.7	13.20	5.89	4.15	24.000		
24.04.2023	2.851	255.44	255.56	-0.12	13.8	64.8	53.7	11.10	5.81	4.12	24.000		
25.04.2023	1.402	217.06	217.13	-0.08	13.4	64.8	58.4	6.40	5.72	4.10	24.000		
26.04.2023	1.483	211.60	211.71	-0.11	10.9	64.7	57.8	7.00	5.63	4.08	24.000		
27.04.2023	1.503	211.47	211.59	-0.12	13.0	64.8	57.7	7.10	5.63	4.09	24.000		
28.04.2023	1.535	211.40	211.42	-0.02	11.3	64.7	57.5	7.20	5.63	4.09	24.000		
29.04.2023	1.547	210.77	210.86	-0.10	6.8	64.7	57.4	7.30	5.63	4.09	24.000		
30.04.2023	1.554	210.61	210.72	-0.11	7.0	64.7	57.3	7.40	5.63	4.09	24.000		
01.05.2023	1.613	210.09	210.17	-0.08	7.0	64.7	57.0	7.70	5.62	4.09	24.000		
02.05.2023	1.507	210.60	210.71	-0.11	7.3	64.7	57.6	7.10	5.62	4.09	24.000		
03.05.2023	1.521	211.31	211.29	0.02	9.0	64.7	57.6	7.20	5.63	4.09	24.000		
04.05.2023	1.478	210.54	210.65	-0.11	8.3	64.7	57.7	7.00	5.62	4.09	24.000		
05.05.2023	1.465	210.16	210.28	-0.11	6.3	64.7	57.8	6.90	5.62	4.09	24.000		
06.05.2023	1.557	209.31	209.40	-0.08	2.9	64.7	57.3	7.40	5.61	4.10	24.000		
07.05.2023	1.561	209.99	210.06	-0.07	3.2	64.7	57.3	7.40	5.62	4.09	24.000		
08.05.2023	1.506	209.43	209.51	-0.08	5.3	64.7	57.5	7.20	5.61	4.09	24.000		
09.05.2023	1.534	209.82	209.94	-0.13	7.1	64.7	57.4	7.30	5.61	4.09	24.000		
10.05.2023	1.501	209.69	209.79	-0.10	10.6	64.7	57.6	7.10	5.61	4.09	24.000		
11.05.2023	1.549	209.43	209.53	-0.10	11.4	64.8	57.4	7.40	5.61	4.09	24.000		
12.05.2023	1.579	210.55	209.36	1.19	12.9	64.8	57.3	7.50	5.62	4.10	24.000		
13.05.2023	1.480	212.02	209.87	2.15	14.6	64.8	57.8	7.00	5.63	4.10	24.000		
14.05.2023	1.659	211.65	208.95	2.70	12.6	64.6	56.8	7.80	5.61	4.09	24.000		
15.05.2023	1.533	212.27	209.47	2.80	12.2	64.8	57.6	7.20	5.61	4.09	24.000		
16.05.2023	1.551	212.94	210.27	2.66	14.0	64.8	57.5	7.30	5.63	4.09	24.000		
17.05.2023	1.500	206.07	203.38	2.69	15.5	64.8	57.5	7.30	5.62	4.10	23.300		
<b>Итого:</b>	<b>62.053</b>	<b>6848.35</b>	<b>6836.39</b>	<b>11.96</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>719.300</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>Средние:</b>	<b>2.068</b>	<b>228.28</b>	<b>227.88</b>	<b>0.40</b>	<b>10.1</b>	<b>64.8</b>	<b>56.1</b>	<b>8.70</b>	<b>5.67</b>	<b>4.12</b>	<b>24.000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

Диагностика

Отчетный период: 720 ч Время норм. работы: 719.3 ч Суммарное время отказа: — ч

Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 0.175 %

Представитель Абонента

Представитель теплоснабжающей организации

