Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с **01.10.2023** по **22.10.2023**

время создания отчёта: 24.10.2023 в 13:26

Потребитель: **ул. Центральная, д.141**
Адрес: **ул. Центральная, д.141**
Теплосчетчик: **КМ-5-2**

Объект: **Узел учёта 1**
№ договора: **—**
Заводской №: **371714**

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
01.10.2023 00:00	**807.261**	**73667.500**	**73665.234**	**2.266**	**6354.2**
23.10.2023 00:00	**907.631**	**84087.211**	**84097.836**	**-10.625**	**6879.6**
Итого:	**100.370**	**10419.711**	**10432.602**	**-12.891**	**525.4**

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, C°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
01.10.2023	1.391	195.86	196.14	-0.28	13.6	64.7	57.6	7.10	5.44	4.03	24.000	24.000	#T
02.10.2023	1.389	195.69	195.97	-0.28	11.7	64.7	57.6	7.10	5.43	4.02	24.000	24.000	#T
03.10.2023	1.384	195.54	195.84	-0.31	12.5	64.7	57.6	7.10	5.44	4.03	24.000	24.000	#T
04.10.2023	1.399	194.21	194.45	-0.24	13.9	64.7	57.5	7.20	5.43	4.03	24.000	24.000	#T
05.10.2023	1.742	222.33	222.42	-0.09	10.5	64.7	56.9	7.80	5.68	4.06	24.000	24.000	#T
06.10.2023	3.339	305.12	303.26	1.86	9.3	64.8	53.9	10.90	5.77	4.15	24.000	24.000	#T
07.10.2023	3.758	402.20	402.12	0.08	5.3	64.8	55.5	9.30	5.68	4.20	24.000	24.000	#T
08.10.2023	5.866	621.18	622.27	-1.09	6.0	64.8	55.3	9.40	5.58	4.22	24.000	24.000	#T
09.10.2023	5.962	586.51	586.63	-0.12	4.1	64.8	54.6	10.10	5.45	4.23	24.000	24.000	#T
10.10.2023	6.098	570.77	570.80	-0.02	1.3	64.8	54.1	10.70	5.40	4.24	24.000	24.000	#T
11.10.2023	6.049	578.24	579.31	-1.07	2.4	64.8	54.4	10.40	5.41	4.22	24.000	24.000	#T
12.10.2023	5.865	577.96	578.97	-1.01	8.3	64.8	54.7	10.10	5.45	4.26	24.000	24.000	#T
13.10.2023	5.807	583.38	584.45	-1.07	9.5	64.8	54.9	9.90	5.47	4.25	24.000	24.000	#T
14.10.2023	5.706	604.33	605.43	-1.10	8.7	64.8	55.4	9.40	5.56	4.26	24.000	24.000	#T
15.10.2023	5.591	603.06	604.14	-1.09	11.4	64.8	55.6	9.30	5.56	4.26	24.000	24.000	#T
16.10.2023	5.155	553.38	554.24	-0.87	8.8	64.0	54.7	9.30	5.47	4.24	22.500	24.000	#T
17.10.2023	5.681	582.50	583.59	-1.09	5.3	64.8	55.1	9.70	5.49	4.28	24.000	24.000	#T
18.10.2023	5.702	574.52	575.54	-1.02	4.0	64.8	54.9	9.90	5.46	4.27	24.000	24.000	#T
19.10.2023	5.491	566.65	567.56	-0.91	4.0	63.9	54.3	9.70	5.43	4.26	24.000	24.000	#T
20.10.2023	5.638	575.57	576.63	-1.06	4.1	64.8	55.0	9.80	5.44	4.25	24.000	24.000	#T
21.10.2023	5.706	587.96	589.11	-1.15	2.2	64.8	55.1	9.70	5.49	4.26	24.000	24.000	#T
22.10.2023	5.650	542.78	543.74	-0.96	0.9	64.7	54.3	10.40	5.35	4.19	22.800		
Итого:	100.369	10419.71	10432.60	-12.89	—	—	—	—	—	—	525.300	504.000	—
Средние:	4.562	473.62	474.21	-0.59	7.2	64.7	55.4	9.30	5.49	4.19	23.900	24.000	—

Диагностика

Отчетный период: **528 ч** Время норм. работы: **525.3 ч** Суммарное время отказа: **— ч**

Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: **0.124 %**

Представитель Абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____