

Медвед

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с 23.10.2023 по 21.11.2023

время создания отчёта: 22.11.2023 в 10:31

Потребитель: ул. Центральная, д.141
Адрес: ул. Центральная, д.141
Теплосчетчик: КМ-5-2

Объект: Узел учёта 1
№ договора: —
Заводской №: 371714

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
23.10.2023 00:00	907.631	84087.211	84097.836	-10.625	6879.6
22.11.2023 00:00	1054.874	96468.516	96497.484	-28.969	7599.6
Итого:	147.243	12381.305	12399.648	-18.344	720.0

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
23.10.2023	5.704	571.48	572.45	-0.96	3.2	64.8	54.8	10.00	5.43	4.26	24.000	—	#T
24.10.2023	5.679	543.61	544.74	-1.13	1.8	64.8	54.4	10.40	5.32	4.25	24.000	—	
25.10.2023	5.785	525.35	526.05	-0.70	0.1	64.8	53.8	11.00	5.28	4.27	24.000	—	
26.10.2023	5.845	520.70	521.43	-0.73	-0.4	64.8	53.6	11.20	5.30	4.31	24.000	—	
27.10.2023	5.842	535.15	535.84	-0.70	-0.9	64.8	53.9	10.90	5.37	4.32	24.000	—	
28.10.2023	5.913	565.69	566.62	-0.93	-0.7	64.8	54.3	10.40	5.48	4.31	24.000	—	
29.10.2023	6.035	570.66	571.74	-1.09	-0.4	64.8	54.2	10.60	5.49	4.31	24.000	—	
30.10.2023	5.853	566.78	567.64	-0.86	-0.4	64.8	54.5	10.30	5.47	4.31	24.000	—	
31.10.2023	5.694	575.77	576.75	-0.98	7.5	64.8	55.0	9.90	5.49	4.31	24.000	—	
01.11.2023	5.714	633.77	635.17	-1.41	10.9	64.9	55.9	9.00	5.75	4.34	24.000	—	
02.11.2023	4.615	492.82	493.59	-0.77	8.6	64.8	55.5	9.30	5.87	4.33	24.000	—	
03.11.2023	3.835	299.78	299.88	-0.09	3.4	64.8	52.0	12.80	5.64	4.28	24.000	—	
04.11.2023	3.687	290.81	290.95	-0.15	3.7	64.8	52.1	12.70	5.53	4.27	24.000	—	
05.11.2023	3.104	254.85	255.16	-0.31		64.8	52.6	12.20	5.58	4.27	24.000	—	
06.11.2023	3.242	251.01	251.30	-0.29	9.5	64.8	51.9	12.90	5.54	4.27	24.000	—	
07.11.2023	3.326	252.94	253.15	-0.21	9.4	64.8	51.7	13.10	5.53	4.27	24.000	—	
08.11.2023	3.494	259.14	259.47	-0.33	7.7	64.8	51.3	13.50	5.49	4.27	24.000	—	
09.11.2023	3.779	272.19	272.37	-0.18	5.0	64.8	50.9	13.90	5.46	4.27	24.000	—	
10.11.2023	3.772	274.74	275.17	-0.43	4.9	64.8	51.1	13.70	5.52	4.26	24.000	—	
11.11.2023	3.808	277.88	278.06	-0.18	4.8	64.8	51.1	13.70	5.50	4.27	24.000	—	
12.11.2023	3.933	278.56	278.98	-0.42	5.2	64.8	50.7	14.10	5.50	4.28	24.000	—	
13.11.2023	4.061	307.47	307.82	-0.35	3.7	60.8	47.6	13.20	5.34	4.28	24.000	—	
14.11.2023	4.262	282.13	282.31	-0.18	3.0	64.7	49.6	15.10	5.31	4.28	24.000	—	
15.11.2023	4.278	288.93	289.24	-0.31	1.9	64.7	49.9	14.80	5.34	4.28	24.000	—	
16.11.2023	4.535	307.90	308.41	-0.52	1.9	64.7	50.0	14.70	5.34	4.29	24.000	—	
17.11.2023	5.347	377.29	377.56	-0.27	-0.9	64.7	50.6	14.20	5.24	4.30	24.000	—	
18.11.2023	6.232	456.11	456.64	-0.53	-5.3	66.3	52.7	13.70	5.22	4.30	24.000	—	
19.11.2023	6.476	485.66	486.38	-0.72	-5.5	66.7	53.4	13.30	5.18	4.31	24.000	—	
20.11.2023	6.464	502.77	503.70	-0.93	-5.1	66.4	53.5	12.80	5.16	4.31	24.000	—	
21.11.2023	6.930	559.36	561.06	-1.70	-5.4	68.1	55.8	12.40	5.13	4.31	24.000	—	
Итого:	147.244	12381.31	12399.65	-18.35	—	—	—	—	—	—	720.000	—	—
Средние:	4.908	412.71	413.32	-0.61	2.5	64.9	52.6	12.30	5.43	4.29	24.000	—	—

Диагностика

Отчетный период: 720 ч Время норм. работы: 720 ч Суммарное время отказа: — ч
Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 0.148 %

Представитель Абонента

Представитель теплоснабжающей организации

