

Организация Укр Альянс Ворошилова 111
 Адрес _____ Номер Договора _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.33 Телефон _____
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____ Номер теплосчетчика 435815

Год. : 0.06_ - 60.0_м³/ч Ду = _____мм
 Годр. : 0.06_ - 60.0_м³/ч Ду = _____мм
 ГП : 1000_л/ИМП

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 17.11.2022_ по 11.12.2022_ *10.16.12.22*

Дата	Q Гкал	M1	Масса, тонн		M1-M2 утечка	Vi	Температура, °C			Время, час		Классиф ошибка
			M2	M2-M1 подмес			t1	t2	t1-t2	Нераб. ТН	Работы Тр	
17.11.22	5.276	251.1445	257.8477	6.7031	73.36	52.43	20.92	0.00	24.00			
18.11.22	5.394	253.5879	260.3320	6.7441	73.95	52.77	21.18	0.00	24.00			
19.11.22	5.474	263.7813	270.8691	7.0879	73.68	53.01	20.66	0.00	24.00			
20.11.22	5.256	273.0996	280.5371	7.4375	71.26	52.10	19.16	0.00	24.00			
21.11.22	5.312	269.8535	277.2754	7.4219	72.06	52.46	19.60	0.00	24.00			
22.11.22	4.216	196.7500	201.8223	5.0723	70.37	49.02	21.35	0.00	24.00			
23.11.22	3.587	150.1406	153.7148	3.5742	68.11	44.29	23.82	0.00	24.00			
24.11.22	4.151	173.1465	177.4590	4.3125	70.45	46.55	23.90	0.00	24.00			
25.11.22	4.572	181.3145	185.9043	4.5898	73.63	48.49	25.14	0.00	24.00			
26.11.22	4.536	183.6328	188.2832	4.6504	72.63	48.00	24.62	0.00	24.00			
27.11.22	4.477	185.0898	189.7539	4.6641	71.94	47.83	24.11	0.00	24.00			
28.11.22	4.521	182.2090	186.7578	4.5488	72.35	47.62	24.73	0.00	24.00			
29.11.22	4.852	191.4668	196.3047	4.8379	74.13	48.87	25.26	0.00	24.00			
30.11.22	5.768	246.4746	252.9922	6.5176	76.18	52.87	23.31	0.00	24.00			
01.12.22	5.802	260.0449	266.8887	6.8438	75.27	53.05	22.22	0.00	24.00			
02.12.22	5.420	225.2578	230.7363	5.4785	75.50	51.53	23.97	0.00	24.00			
03.12.22	5.497	215.8066	221.2129	5.4063	76.72	51.34	25.38	0.00	24.00			
04.12.22	5.763	238.1934	244.2754	6.0820	76.15	52.04	24.11	0.00	24.00			
05.12.22	5.848	263.3496	270.2441	6.8945	74.43	52.31	22.12	0.00	24.00			
06.12.22	5.606	242.6582	248.4922	5.8340	74.68	51.67	23.02	0.00	24.00			
07.12.22	5.766	252.7324	259.3203	6.5879	74.70	51.97	22.73	0.00	24.00			
08.12.22	5.053	201.2031	205.8945	4.6914	74.12	49.09	25.03	0.00	24.00			
09.12.22	4.341	166.0078	169.7910	3.7832	71.61	45.54	26.07	0.00	24.00			
10.12.22	3.945	146.6973	149.8945	3.1973	71.32	44.50	26.82	0.00	24.00			
11.12.22	3.586	135.5156	138.3906	2.8750	69.30	42.91	26.39	0.00	24.00			
Итого	124.021	5349.1582	5484.9941	0.0000	0.00	135.8360	73.37	50.27	23.10	0.01	599.99	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
11.12.22	24:00	690.047	25803.90	26437.71	0.00	5584.19
17.11.22	00:00	566.026	20454.75	20952.71	0.00	4984.20
Итого		124.021	5349.16	5484.99	0.00	599.99

-3,488

Отчетный период

___600.00_час.

Период норм. работы

___599.99_час.

Период отключения питания

(U) ___0.000_час.

Период функц. отказа

(E) ___0.000_час.

Период t1-t2 < min

(D) ___0.000_час.

Период G<min

(g) ___0.000_час.

Период G>max

(G) ___0.000_час.

Представитель абонента



Представитель теплоснабжающей организации

[Handwritten signature]

Q = 448,828 Гкал

