

Организация "ООО "УК Лия"
 Адрес -ул. Дзержинского д.40
 Тип теплосчетчика _КМ-5-2_ Версия _02.33_ Номер Договора _____
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____ Номер телефона _____
 Номер теплосчетчика _348004_

Год.: 0.06_ - 60.0_м3/ч Ду= _____мм
 Годр.: 0.06_ - 60.0_м3/ч Ду= _____мм
 ГП : 10_л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с _17.11.2022_ по _11.12.2022_

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °C		Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок	
		M1	M2	M1-M2 утечка	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2			Нераб. Тн
17.11.22	2.105	258.3828	261.1406	-	2.7578	63.81	55.68	8.14	0.00	24.00	
18.11.22	2.131	258.4063	261.1719	-	2.7656	63.93	55.69	8.23	0.00	24.00	
19.11.22	2.165	258.8281	261.5820	-	2.7539	63.84	55.49	8.35	0.00	24.00	
20.11.22	2.170	260.8438	263.6133	-	2.7695	64.00	55.69	8.31	0.00	24.00	
21.11.22	2.140	260.2656	263.0547	-	2.7891	63.78	55.57	8.21	0.00	24.00	
22.11.22	2.154	261.8477	264.6641	-	2.8164	63.86	55.64	8.22	0.00	24.00	
23.11.22	2.129	264.1641	266.9922	-	2.8281	64.04	55.99	8.05	0.00	24.00	
24.11.22	2.121	264.0742	266.8633	-	2.7891	63.95	55.92	8.02	0.00	24.00	
25.11.22	2.181	260.0391	262.7656	-	2.7266	63.90	55.52	8.38	0.00	24.00	
26.11.22	2.197	260.5859	263.3594	-	2.7734	63.98	55.56	8.42	0.00	24.00	
27.11.22	2.206	260.6875	263.4609	-	2.7734	63.83	55.38	8.45	0.00	24.00	
28.11.22	2.222	260.4570	263.2109	-	2.7539	64.10	55.58	8.52	0.00	24.00	
29.11.22	2.238	260.0000	262.7461	-	2.7461	64.02	55.43	8.59	0.00	24.00	
30.11.22	2.398	258.0195	260.7617	-	2.7422	66.33	57.05	9.28	0.00	24.00	
01.12.22	2.549	258.3672	261.1367	-	2.7695	68.82	58.97	9.85	0.00	24.00	
02.12.22	2.436	258.7344	261.5391	-	2.8047	66.69	57.29	9.40	0.00	24.00	
03.12.22	2.436	258.8086	261.6289	-	2.8203	66.31	56.91	9.40	0.00	24.00	
04.12.22	2.392	257.7891	260.5820	-	2.7930	65.71	56.45	9.26	0.00	24.00	
05.12.22	2.565	257.8633	260.6484	-	2.7852	68.47	58.54	9.93	0.00	24.00	
06.12.22	2.474	254.7539	257.4922	-	2.7383	67.34	57.64	9.70	0.00	24.00	
07.12.22	2.439	250.0234	252.6992	-	2.6758	66.52	56.78	9.74	0.00	24.00	
08.12.22	2.395	250.4141	253.0430	-	2.6289	66.27	56.72	9.55	0.00	24.00	
09.12.22	2.258	249.8047	252.4141	-	2.6094	64.53	55.50	9.03	0.00	24.00	
10.12.22	2.174	251.2773	253.8906	-	2.6133	63.65	55.01	8.64	0.00	24.00	
11.12.22	2.152	252.2266	254.8555	-	2.6289	64.21	55.69	8.53	0.00	24.00	
Итого	56.828	6446.6641	6515.3164	0.0000	68.6524	65.03	56.22	8.80	0.00	600.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
11.12.22	24:00	423.188	54553.32	55179.41	0.00	5059.60
17.11.22	00:00	366.360	48106.65	48664.09	0.00	4459.60
Итого		56.828	6446.66	6515.32	0.00	600.00

Отчетный период

___600.00_час.

Период норм. работы

___600.00_час.

Период отключения питания (У)

___0.000_час.

Период функц. отказа (Е)

___0.000_час.

Период t1-t2 < min

(D) ___0.000_час.

Период G<min

(g) ___0.000_час.

Период G>max

(G) ___0.000_час.

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации



[Signature]



Q = 68,194 Гкал/ч