

Организация "ООО "УК ЛЯЯ"  
 Адрес ул. Комсомольская, д.4а  
 Тип теплосчетчика КМ-5-1  
 Дата последующей поверки теплосчетчика

Комсомольская 4д (00000003)  
 Номер договора  
 Телефон  
 Номер теплосчетчика 347734

Глод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм  
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм  
 ГП : 10 л/имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 17.11.2022 по 11.12.2022 №016.12.22

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3						Температура, °C					Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txv	P1 атм	P2 атм	Нераб. тн	Работы Тр			
17.11.22	11.672	1150.69	1172.0469	0.00	0.0000	1150.69	63.6	53.6	10.0	0.0	7.9	2.6	0.02	23.98	U		
18.11.22	11.656	1144.23	1165.5156	0.00	0.0000	1144.23	63.7	53.6	10.1	0.0	7.9	2.6	0.00	24.00			
19.11.22	11.954	1127.77	1148.7188	0.00	0.0000	1127.77	63.7	53.2	10.5	0.0	7.9	2.6	0.00	24.00			
20.11.22	12.248	1141.44	1162.7813	0.00	0.0000	1141.44	63.9	53.2	10.6	0.0	7.9	2.6	0.00	24.00			
21.11.22	11.788	1134.50	1155.5469	0.00	0.0000	1134.50	63.6	53.3	10.3	0.0	7.9	2.6	0.00	24.00			
22.11.22	11.809	1175.44	1197.2500	0.00	0.0000	1175.44	63.6	53.6	9.9	0.0	7.9	2.6	0.00	24.00			
23.11.22	11.829	1158.39	1180.0469	0.00	0.0000	1158.39	63.9	53.8	10.1	0.0	7.9	2.6	0.00	24.00			
24.11.22	11.721	1144.66	1165.9844	0.00	0.0000	1144.66	63.8	53.6	10.1	0.0	7.9	2.6	0.01	23.99	U		
25.11.22	11.807	1145.20	1166.5625	0.00	0.0000	1145.20	63.8	53.6	10.2	0.0	7.9	2.6	0.00	24.00			
26.11.22	12.035	1132.17	1153.2031	0.00	0.0000	1132.17	63.7	53.1	10.5	0.0	7.9	2.6	0.00	24.00			
27.11.22	12.310	1143.00	1164.2656	0.00	0.0000	1143.00	63.7	53.1	10.7	0.0	7.9	2.6	0.00	24.00			
28.11.22	12.012	1130.00	1151.6563	0.00	0.0000	1130.00	63.9	53.4	10.5	0.0	7.9	2.6	0.00	24.00			
29.11.22	12.215	1127.02	1148.2031	0.00	0.0000	1127.02	64.0	53.2	10.7	0.0	7.9	2.6	0.00	24.00			
30.11.22	13.145	1064.89	1086.5781	0.00	0.0000	1064.89	66.7	54.5	12.2	0.0	7.9	2.6	0.00	24.00			
01.12.22	13.677	1058.33	1080.7969	0.00	0.0000	1058.33	68.3	55.5	12.8	0.0	7.9	2.6	0.00	24.00			
02.12.22	13.056	1092.00	1113.7031	0.00	0.0000	1092.00	66.0	54.1	11.9	0.0	7.9	2.6	0.00	24.00			
03.12.22	13.269	1106.95	1128.8750	0.00	0.0000	1106.95	65.9	54.0	11.9	0.0	7.9	2.6	0.00	24.00			
04.12.22	13.663	1111.86	1134.0000	0.00	0.0000	1111.86	66.1	53.9	12.2	0.0	7.9	2.6	0.00	24.00			
05.12.22	13.904	1054.53	1076.8750	0.00	0.0000	1054.53	68.3	55.2	13.1	0.0	7.9	2.6	0.00	24.00			
06.12.22	13.154	1030.39	1051.1094	0.00	0.0000	1030.39	66.4	53.7	12.7	0.0	7.9	2.6	0.00	24.00			
07.12.22	13.237	989.55	1009.6875	0.00	0.0000	989.55	66.9	53.6	13.3	0.0	7.9	2.6	0.00	24.00			
08.12.22	12.683	1002.44	1022.1094	0.00	0.0000	1002.44	65.4	52.8	12.6	0.0	7.9	2.6	0.00	24.00			
09.12.22	12.118	1053.58	1073.5156	0.00	0.0000	1053.58	64.2	52.8	11.4	0.0	7.9	2.6	0.00	24.00			
10.12.22	12.028	1072.23	1092.0469	0.00	0.0000	1072.23	63.4	52.3	11.1	0.0	7.9	2.6	0.00	24.00			
11.12.22	12.436	1063.78	1083.7969	0.00	0.0000	1063.78	64.1	52.5	11.6	0.0	7.9	2.6	0.00	24.00			
Итого	311.426	27555.5	28084.8750	0.00	0.0000	27555.5	64.8	53.6	11.2	0.0	7.9	2.6	0.03	599.97	0.03		

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
11.12.22	24:00	2431.984	251686.86	0.00	256413.14	0.00	7306.23
17.11.22	00:00	2120.558	224131.33	0.00	228328.27	0.00	6706.26
Итого		311.426	27555.53	0.00	28084.88	0.00	599.97

Отчетный период

\_\_\_600.00\_час.

Период норм. работы

\_\_\_599.97\_час.

Период отключения питания  
Период t2-t1 < min  
Период G>max

(ш) \_\_\_0.027\_час.  
(D) \_\_\_0.000\_час.  
(G) \_\_\_0.000\_час.

Период функц. отказа  
Период G<min

(E) \_\_\_0.000\_час.  
(g) \_\_\_0.000\_час.

Представитель абонента



Представитель теплоснабжающей организации

*[Signature]*



*Q = 873,73*