

Организация "УК Лия"

Фрунзе 7.1 п.1  
 Номер Договора

Адрес ул. Фрунзе Д.7/1 п.1  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2

Версия 02.30  
 Номер теплосчетчика 376406

Сгод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм  
 Годр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм  
 ГП : 10 л/имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 17.11.2022 по 11.12.2022

| Дата     | Q<br>Гкал | M1        | Масса, тонн |        | M1-M2<br>утечка | VI   | Температура, °C |       | Время, час |              | Работы<br>Тр | Классиф<br>ошибок |
|----------|-----------|-----------|-------------|--------|-----------------|------|-----------------|-------|------------|--------------|--------------|-------------------|
|          |           |           | M2          | подмес |                 |      | t1              | t2    | t1-t2      | Нераб.<br>ТН |              |                   |
| 17.11.22 | 4.840     | 293.2383  | 293.1523    | -      | 0.0859          | 0.00 | 63.32           | 46.84 | 16.49      | 0.00         | 24.00        |                   |
| 18.11.22 | 3.801     | 227.6211  | 227.5273    | -      | 0.0938          | 0.00 | 63.19           | 46.51 | 16.68      | 5.30         | 18.70        | E                 |
| 19.11.22 | 4.935     | 292.8594  | 292.6953    | -      | 0.1641          | 0.00 | 63.29           | 46.45 | 16.83      | 0.00         | 24.00        |                   |
| 20.11.22 | 4.970     | 295.8594  | 295.7031    | -      | 0.1563          | 0.00 | 63.47           | 46.69 | 16.78      | 0.00         | 24.00        |                   |
| 21.11.22 | 4.921     | 294.9414  | 294.4375    | -      | 0.5039          | 0.00 | 63.22           | 46.55 | 16.67      | 0.00         | 24.00        |                   |
| 22.11.22 | 4.959     | 303.2109  | 302.9766    | -      | 0.2344          | 0.00 | 63.22           | 46.88 | 16.33      | 0.00         | 24.00        |                   |
| 23.11.22 | 4.953     | 308.8945  | 308.6211    | -      | 0.2734          | 0.00 | 63.55           | 47.54 | 16.01      | 0.00         | 24.00        |                   |
| 24.11.22 | 4.924     | 305.4258  | 305.2266    | -      | 0.1992          | 0.00 | 63.42           | 47.32 | 16.10      | 0.00         | 24.00        |                   |
| 25.11.22 | 4.948     | 295.1797  | 294.9922    | -      | 0.1875          | 0.00 | 63.39           | 46.64 | 16.74      | 0.00         | 24.00        |                   |
| 26.11.22 | 4.970     | 294.9766  | 294.8164    | -      | 0.1602          | 0.00 | 63.31           | 46.48 | 16.83      | 0.00         | 24.00        |                   |
| 27.11.22 | 5.000     | 295.4570  | 295.3125    | -      | 0.1445          | 0.00 | 63.33           | 46.43 | 16.90      | 0.00         | 24.00        |                   |
| 28.11.22 | 5.035     | 295.6406  | 295.4609    | -      | 0.1797          | 0.00 | 63.46           | 46.45 | 17.01      | 0.00         | 24.00        |                   |
| 29.11.22 | 5.084     | 299.1563  | 299.0156    | -      | 0.1406          | 0.00 | 63.61           | 46.63 | 16.97      | 0.00         | 24.00        |                   |
| 30.11.22 | 5.521     | 299.1445  | 298.9922    | -      | 0.1523          | 0.00 | 66.33           | 47.90 | 18.43      | 0.00         | 24.00        |                   |
| 01.12.22 | 5.763     | 299.5508  | 299.0039    | -      | 0.5469          | 0.00 | 68.06           | 48.84 | 19.22      | 0.00         | 24.00        |                   |
| 02.12.22 | 5.450     | 299.2930  | 299.1289    | -      | 0.1641          | 0.00 | 65.71           | 47.52 | 18.19      | 0.00         | 24.00        |                   |
| 03.12.22 | 5.474     | 298.3477  | 298.1836    | -      | 0.1641          | 0.00 | 65.61           | 47.28 | 18.33      | 0.00         | 24.00        |                   |
| 04.12.22 | 5.520     | 297.8984  | 297.7461    | -      | 0.1523          | 0.00 | 65.77           | 47.26 | 18.51      | 0.00         | 24.00        |                   |
| 05.12.22 | 5.823     | 298.9648  | 298.8398    | -      | 0.1250          | 0.00 | 67.93           | 48.47 | 19.46      | 0.00         | 24.00        |                   |
| 06.12.22 | 5.416     | 283.1563  | 283.0430    | -      | 0.1133          | 0.00 | 66.12           | 47.00 | 19.11      | 0.00         | 24.00        |                   |
| 07.12.22 | 5.447     | 272.5430  | 272.4297    | -      | 0.1133          | 0.00 | 66.42           | 46.45 | 19.97      | 0.00         | 24.00        |                   |
| 08.12.22 | 5.246     | 273.2578  | 272.8008    | -      | 0.4570          | 0.00 | 65.04           | 45.85 | 19.19      | 0.00         | 24.00        |                   |
| 09.12.22 | 5.022     | 271.7695  | 271.6406    | -      | 0.1289          | 0.00 | 63.84           | 45.37 | 18.46      | 0.00         | 24.00        |                   |
| 10.12.22 | 4.844     | 273.0430  | 272.9141    | -      | 0.1289          | 0.00 | 63.06           | 45.33 | 17.73      | 0.00         | 24.00        |                   |
| 11.12.22 | 4.834     | 273.8594  | 273.7578    | -      | 0.1016          | 0.00 | 63.73           | 46.10 | 17.63      | 0.00         | 24.00        |                   |
| Итого    | 127.701   | 7243.2891 | 7238.4180   | -      | 4.8712          | 0.00 | 64.47           | 46.86 | 17.61      | 5.30         | 594.70       | 5.30              |

Показания интеграторов КМ-5

| Дата     | Время | Q       | M1       | M2       | VI   | Тр      |
|----------|-------|---------|----------|----------|------|---------|
| 11.12.22 | 24:00 | 976.488 | 63717.36 | 63815.80 | 0.00 | 6499.15 |
| 17.11.22 | 00:00 | 848.787 | 56474.07 | 56577.38 | 0.00 | 5904.45 |

|       |         |         |         |      |        |
|-------|---------|---------|---------|------|--------|
| Итого | 127.701 | 7243.29 | 7238.42 | 0.00 | 594.70 |
|-------|---------|---------|---------|------|--------|

Фрунзе 7.1 п.1

Отчетный период \_\_\_\_\_ 600.00\_час. Период норм. работы \_\_\_\_\_ 594.70\_час.

Период отключения питания (У) \_\_\_\_\_ 0.000\_час. Период функц. отказа (Е) \_\_\_\_\_ 5.298\_час.  
 Период t1-t2 < min (D) \_\_\_\_\_ 0.000\_час. Период G<min (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.  
 Период G>max (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_



Всего = 127,701 / 594,7 х 720 = 1574,607 Гкал



ZP = 1574,607 + 85,496 = 240,103 Гкал



Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 17.11.2022 по 11.12.2022

| Дата     | Q<br>Гкал | Масса, тонн |           |                 | Температура, °C |       | Время, час |              | Работы<br>Тр | Классиф<br>ошибок |
|----------|-----------|-------------|-----------|-----------------|-----------------|-------|------------|--------------|--------------|-------------------|
|          |           | M1          | M2        | M1-M2<br>утечка | t1              | t2    | t1-t2      | нераб.<br>Тн |              |                   |
| 17.11.22 | 2.680     | 188.8438    | 188.6289  | 0.2148          | 63.24           | 49.07 | 14.17      | 0.00         | 24.00        |                   |
| 18.11.22 | 2.700     | 188.7148    | 188.5039  | 0.2109          | 63.12           | 48.83 | 14.29      | 0.00         | 24.00        |                   |
| 19.11.22 | 2.762     | 189.0625    | 188.8398  | 0.2227          | 63.13           | 48.54 | 14.59      | 0.00         | 24.00        |                   |
| 20.11.22 | 2.747     | 190.4375    | 190.2148  | 0.2227          | 63.41           | 49.01 | 14.41      | 0.00         | 24.00        |                   |
| 21.11.22 | 2.709     | 189.8477    | 189.6250  | 0.2227          | 63.01           | 48.76 | 14.25      | 0.00         | 24.00        |                   |
| 22.11.22 | 2.729     | 197.7383    | 197.4922  | 0.2461          | 63.23           | 49.45 | 13.78      | 0.00         | 24.00        |                   |
| 23.11.22 | 2.713     | 199.8516    | 199.6328  | 0.2188          | 63.37           | 49.82 | 13.55      | 0.00         | 24.00        |                   |
| 24.11.22 | 2.704     | 193.3438    | 193.0898  | 0.2539          | 63.25           | 49.29 | 13.97      | 0.00         | 24.00        |                   |
| 25.11.22 | 2.759     | 189.8906    | 189.6641  | 0.2266          | 63.38           | 48.87 | 14.51      | 0.00         | 24.00        |                   |
| 26.11.22 | 2.751     | 190.0703    | 189.8398  | 0.2305          | 63.06           | 48.60 | 14.46      | 0.00         | 24.00        |                   |
| 27.11.22 | 2.776     | 190.4766    | 190.2461  | 0.2305          | 63.18           | 48.62 | 14.55      | 0.00         | 24.00        |                   |
| 28.11.22 | 2.799     | 190.4180    | 190.2148  | 0.2031          | 63.48           | 48.80 | 14.68      | 0.00         | 24.00        |                   |
| 29.11.22 | 2.882     | 193.0391    | 192.7930  | 0.2461          | 64.21           | 49.30 | 14.91      | 0.00         | 24.00        |                   |
| 30.11.22 | 3.145     | 192.7578    | 192.5703  | 0.1875          | 67.21           | 50.92 | 16.29      | 0.00         | 24.00        |                   |
| 01.12.22 | 3.130     | 193.0039    | 192.6992  | 0.3047          | 67.14           | 50.94 | 16.20      | 0.00         | 24.00        |                   |
| 02.12.22 | 3.010     | 192.3906    | 192.1914  | 0.1992          | 65.33           | 49.71 | 15.62      | 0.00         | 24.00        |                   |
| 03.12.22 | 2.981     | 192.0898    | 191.9297  | 0.1602          | 65.01           | 49.51 | 15.50      | 0.00         | 24.00        |                   |
| 04.12.22 | 3.125     | 191.9219    | 191.7617  | 0.1602          | 66.67           | 50.41 | 16.26      | 0.00         | 24.00        |                   |
| 05.12.22 | 3.211     | 192.6602    | 192.5000  | 0.1602          | 67.50           | 50.85 | 16.64      | 0.00         | 24.00        |                   |
| 06.12.22 | 2.960     | 177.6523    | 177.4922  | 0.1602          | 65.38           | 48.73 | 16.65      | 0.00         | 24.00        |                   |
| 07.12.22 | 3.040     | 175.9375    | 175.7656  | 0.1719          | 66.31           | 49.05 | 17.26      | 0.00         | 24.00        |                   |
| 08.12.22 | 2.862     | 175.7813    | 175.3633  | 0.4180          | 64.25           | 47.99 | 16.26      | 0.00         | 24.00        |                   |
| 09.12.22 | 2.755     | 174.1602    | 174.9688  | 0.1914          | 63.48           | 47.76 | 15.71      | 0.00         | 24.00        |                   |
| 10.12.22 | 2.662     | 176.5078    | 176.3359  | 0.1719          | 63.05           | 47.98 | 15.07      | 0.00         | 24.00        |                   |
| 11.12.22 | 2.654     | 176.3789    | 176.2070  | 0.1719          | 63.59           | 48.55 | 15.03      | 0.00         | 24.00        |                   |
| Итого    | 71.247    | 4703.9766   | 4698.5703 | 5.4067          | 64.32           | 49.20 | 15.13      | 0.00         | 600.00       | 0.00              |

Показания интеграторов КМ-5

| Дата     | Время | Q       | M1       | M2       | VI   | Тр      |
|----------|-------|---------|----------|----------|------|---------|
| 11.12.22 | 24:00 | 531.411 | 41105.52 | 40986.35 | 0.00 | 5831.66 |
| 17.11.22 | 00:00 | 460.164 | 36401.55 | 36287.78 | 0.00 | 5231.66 |

|       |        |         |         |      |        |
|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| Итого | 71.247 | 4703.98 | 4698.57 | 0.00 | 600.00 |
|-------|--------|---------|---------|------|--------|

ФРУНЗЕ 7.1 п.3

Отчетный период \_\_\_\_\_ 600.00\_час.      Период норм. работы \_\_\_\_\_ 600.00\_час.

Период отключения питания (У) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.      Период функц.отказа (Е) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.  
 Период t1-t2 < min (D) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.      Период G<min (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.  
 Период G>max (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_



*[Handwritten signature]*



*Фра. = 71,247 / 600 \* 720 = 85,496 Гкал*