

Организация "ООО "УК Лия"

Фрунзе 9.2  
Номер договора

Адрес ул. Фрунзе д.9/2

Телефон

Тип теплосчетчика КМ-5-2

Версия 02.30  
Номер теплосчетчика 369390

Дата последующей поверки теплосчетчика

Гпод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм  
Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм  
Гп : 10 л/имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления

с 17.11.2022 по 11.12.2022 по 16.12.22

Дата	Работы	Классиф	М1	М2	VI	VI	М1-М2	М2-М1	t1	t2	t1-t2	P1	P2	атм	атм	Тн	Тр	Время, час
17.11.22			930.7344	948.0781	935.0469	946.6563	0.00	-	4.3125	63.67	51.20	12.47	5.9	5.2	0.02			0.02
23.98																		
18.11.22			919.5781	936.7344	923.8906	935.3594	0.00	-	4.3125	63.66	51.20	12.47	5.9	5.2	0.00			24.00
19.11.22			931.3281	948.6250	935.3750	946.8438	0.00	-	4.0469	63.58	50.81	12.78	5.9	5.2	0.00			24.00
20.11.22			918.4844	935.7344	922.5469	933.8750	0.00	-	4.0625	63.97	50.92	13.04	5.9	5.2	0.00			24.00
21.11.22			917.4219	934.4063	921.4688	932.7500	0.00	-	4.0469	63.53	50.88	12.65	5.9	5.2	0.00			24.00
22.11.22			869.2500	885.5000	873.0313	883.9531	0.00	-	3.7813	63.64	51.44	12.21	6.0	5.1	0.00			24.00
23.11.22			855.4063	871.3750	859.2500	870.1250	0.00	-	3.8438	63.85	51.73	12.12	6.0	5.1	0.00			24.00
24.11.22			908.8281	925.8125	912.8594	924.2813	0.00	-	4.0313	63.79	51.38	12.41	5.9	5.2	0.00			24.00
25.11.22			898.2813	915.1406	902.2500	913.3281	0.00	-	3.9688	63.83	50.97	12.86	5.9	5.2	0.00			24.00
26.11.22			885.3281	901.7813	889.3438	900.1406	0.00	-	4.0156	63.60	50.62	12.99	5.9	5.2	0.00			24.00

27.11.22	11.298	859.8281	875.9063	863.6875	874.1875	0.00	-	3.8594	63.70	50.57	13.14	5.9	5.2	0.00	24.00
28.11.22	11.668	883.2344	899.8281	887.1250	897.9375	0.00	-	3.8906	63.97	50.76	13.21	5.9	5.2	0.00	24.00
29.11.22	12.415	941.0156	959.0625	945.1719	956.9688	0.00	-	4.1563	64.46	51.27	13.19	5.9	5.2	0.00	24.00
30.11.22	13.492	949.0000	968.6406	953.1563	965.7969	0.00	-	4.1563	67.23	53.02	14.21	5.9	5.2	0.00	24.00
01.12.22	13.620	949.9531	970.0313	954.2188	967.1719	0.00	-	4.2656	68.11	53.78	14.33	5.9	5.2	0.00	24.00
02.12.22	12.902	947.9688	966.7656	952.2500	964.4688	0.00	-	4.2813	65.79	52.19	13.61	5.9	5.2	0.00	24.00
03.12.22	13.191	946.8906	965.6875	951.2656	963.3438	0.00	-	4.3750	65.77	51.85	13.93	5.9	5.2	0.00	24.00
04.12.22	13.746	945.6875	965.0156	950.0000	962.2188	0.00	-	4.3125	66.84	52.30	14.53	5.9	5.2	0.00	24.00
05.12.22	13.903	948.8281	969.0156	952.8594	965.8281	0.00	-	4.0313	68.29	53.64	14.65	5.9	5.2	0.00	24.00
06.12.22	13.115	897.6094	915.6406	901.3281	912.6875	0.00	-	3.7188	66.23	51.62	14.61	5.8	5.2	0.00	24.00
07.12.22	12.846	821.2344	838.0625	825.0156	835.2813	0.00	-	3.7813	66.92	51.28	15.64	5.7	5.1	0.00	24.00
08.12.22	11.927	782.8438	798.0156	786.0781	795.2813	0.00	-	3.2344	64.99	49.75	15.24	5.8	5.2	0.00	24.00
09.12.22	11.319	778.0313	792.7031	781.3594	790.4531	0.00	-	3.3281	64.04	49.49	14.55	5.8	5.1	0.00	24.00
10.12.22	11.127	784.1250	798.7031	787.3750	796.4688	0.00	-	3.2500	63.51	49.32	14.19	5.9	5.2	0.00	24.00
11.12.22	11.337	784.7188	799.5000	787.8594	797.0469	0.00	-	3.1406	64.09	49.64	14.45	5.9	5.2	0.00	24.00
Итого	301.780	22255.6094	22685.7656	22353.8125	22632.4531	0.00	0.0000	98.2036	64.88	51.32	13.56	5.9	5.2	0.02	599.98
	0.02	599.98	0.02												

## Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	VI	V1	V2	Tr
11.12.22	24:00	2400.217	251092.64	252273.09	0.00	255857.72	255819.55	7670.23
17.11.22	00:00	2098.437	228837.03	229919.28	0.00	233171.95	233187.09	7070.25
Итого		301.780	22255.61	22353.81	0.00	22685.77	22632.45	599.98


Отчетный период \_\_\_\_\_600.00\_час.      Период норм. работы \_\_\_\_\_599.98\_час.

Период отключения питания (U) \_\_\_\_\_0.016\_час.      Период функц.отказа (E) \_\_\_\_\_0.000\_час.

Период t1-t2 < min (D) \_\_\_\_\_0.000\_час.      Период G<min (g) \_\_\_\_\_0.000\_час.

Период G>max (G) \_\_\_\_\_0.000\_час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_



*Q = 369,887 kWh*