

Организация "ООО УК "Лия"  
 Адрес ул. Химиков, д.57 отп \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 \_\_\_\_\_  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Химиков 57  
 Номер договора \_\_\_\_\_  
 Телефон \_\_\_\_\_  
 Номер теплосчетчика 386985

Гпод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду = \_\_\_\_ мм  
 Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду = \_\_\_\_ мм  
 Гп : 10 л/имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 17.11.2022 по 11.12.2022

*по 16.12.22*

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °C		Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн		
17.11.22	2.330	223.3164	222.6055	0.7109	56.46	46.02	10.44	0.00	24.00	
18.11.22	2.398	223.3359	222.5508	0.7852	57.19	46.45	10.74	0.00	24.00	
19.11.22	2.377	223.1953	222.4180	0.7773	56.64	45.98	10.66	0.00	24.00	
20.11.22	2.253	222.7266	222.0781	0.6484	55.14	45.02	10.12	0.06	23.94	E
21.11.22	2.272	223.1602	222.4102	0.7500	55.38	45.19	10.19	0.00	24.00	
22.11.22	2.202	223.1836	222.5313	0.6523	54.57	44.70	9.87	0.00	24.00	
23.11.22	2.049	223.2578	222.6055	0.6523	52.87	43.69	9.18	0.00	24.00	
24.11.22	2.122	223.2500	222.5703	0.6797	53.60	44.09	9.51	0.00	24.00	
25.11.22	2.309	223.2422	222.5898	0.6523	55.72	45.37	10.35	0.00	24.00	
26.11.22	2.259	223.1680	222.4727	0.6953	54.80	44.67	10.13	0.00	24.00	
27.11.22	2.248	223.3438	222.5977	0.7461	54.52	44.45	10.07	0.00	24.00	
28.11.22	2.287	223.2383	222.5234	0.7148	54.63	44.39	10.25	0.00	24.00	
29.11.22	2.443	223.4102	222.6680	0.7422	56.25	45.30	10.94	0.00	24.00	
30.11.22	2.879	219.0469	218.4961	0.5508	62.89	49.74	13.15	0.43	23.57	E
01.12.22	3.106	223.1563	222.4336	0.7227	65.33	51.41	13.92	0.00	24.00	
02.12.22	2.859	223.0625	222.3672	0.6953	62.24	49.41	12.82	0.00	24.00	
03.12.22	3.025	222.1836	221.4844	0.6992	64.32	50.70	13.62	0.00	24.00	
04.12.22	3.056	222.1289	221.3633	0.7656	64.77	51.01	13.76	0.00	24.00	
05.12.22	3.193	221.9570	221.2656	0.6915	66.52	52.13	14.39	0.00	24.00	
06.12.22	3.196	221.6914	221.0039	0.6875	67.00	52.58	14.42	0.00	24.00	
07.12.22	3.107	221.8750	221.2070	0.6680	65.83	51.82	14.01	0.00	24.00	
08.12.22	2.870	222.3555	221.6406	0.7148	62.86	49.94	12.91	0.00	24.00	
09.12.22	2.420	222.7344	222.0430	0.6914	56.98	46.11	10.87	0.00	24.00	
10.12.22	2.335	222.5586	221.8711	0.6875	56.38	45.88	10.50	0.00	24.00	
11.12.22	2.281	222.5820	221.8672	0.7148	56.29	46.03	10.26	0.00	24.00	
Итого	63.875	5567.1602	5549.6641	17.4958	58.76	47.28	11.48	0.50	599.50	0.50

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	VI	Тр
11.12.22	24:00	413.313	46680.32	46879.61	0.00	5530.23
17.11.22	00:00	349.438	41113.16	41329.95	0.00	4930.73
Итого		63.875	5567.16	5549.66	0.00	599.50

Отчётный период

\_\_\_600.00\_час.

Период норм. работы

\_\_\_599.50\_час.

Период отключения питания

(У) \_\_\_0.000\_час.

Период функц. отказа

(Е) \_\_\_0.497\_час.

Период t1-t2 < t1п

(D) \_\_\_0.000\_час.

Период G<t1п

(g) \_\_\_0.000\_час.

Период G>max

(G) \_\_\_0.000\_час.

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации



Дата = 26.11.2011