

Организация ООО "УК Лия" Номер договора _____
 Адрес ул. Дзержинского д.40 (ГВС) Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 371413
 Дата последней поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0.04 - 40.0 м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0.04 - 40.0 м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : 10 _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 17.10.2022 по 16.11.2022


Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3			Температура, °C			Давление		Время, час		Классиф ошибок			
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2 txv	P1 атм	P2 атм		Нераб. Тн	Работы Тр	
17.10.22	0.586	59.59	60.5566	52.97	53.6816	6.62	58.9	53.6	5.3	9.0	4.7	5.0	1.33	22.67	D
18.10.22	0.609	59.69	60.6934	53.11	53.8604	6.58	60.1	54.8	5.4	9.0	4.7	5.0	0.24	23.76	D
19.10.22	0.594	59.27	60.2676	53.12	53.8672	6.16	60.1	54.8	5.3	9.0	4.6	5.0	0.00	24.00	D
20.10.22	0.567	58.79	59.7871	53.35	54.1094	5.44	60.4	54.9	5.4	9.0	4.7	5.0	0.01	23.99	D
21.10.22	0.612	59.46	60.4648	53.19	53.9365	6.27	60.4	54.9	5.5	9.0	4.4	5.0	0.15	23.85	D
22.10.22	0.652	60.11	61.1309	53.16	53.9150	6.95	60.6	55.1	5.5	9.0	4.6	5.0	0.00	24.00	D
23.10.22	0.634	59.87	60.8789	53.13	53.8711	6.75	60.1	54.6	5.5	9.0	4.3	5.0	0.00	24.00	D
24.10.22	0.577	58.30	59.2832	52.81	53.5557	5.49	60.3	54.7	5.6	9.0	4.6	5.0	0.00	24.00	D
25.10.22	0.645	59.74	60.7539	52.93	53.6826	6.81	60.4	54.8	5.6	9.0	4.4	5.0	0.00	24.00	D
26.10.22	0.616	60.93	61.9805	54.86	55.6494	6.07	60.9	55.4	5.5	9.0	4.6	5.0	0.13	23.87	U
27.10.22	0.588	61.16	62.2227	55.80	56.6143	5.36	61.3	55.8	5.5	9.0	4.6	5.0	0.12	23.88	U
28.10.22	0.593	53.99	54.9238	47.78	48.4658	6.21	61.1	55.4	5.6	9.0	4.3	5.0	0.00	24.00	D
29.10.22	0.619	62.31	63.3828	56.20	57.0166	6.11	61.0	55.7	5.4	9.0	4.6	5.0	0.00	24.00	D
30.10.22	0.713	63.88	64.9688	55.68	56.4785	8.20	60.6	55.4	5.2	9.0	4.2	5.0	0.00	24.00	D
31.10.22	0.595	61.81	62.8730	56.24	57.0479	5.56	60.8	55.3	5.5	9.0	4.2	5.0	0.00	24.00	D
01.11.22	0.583	61.55	62.6035	56.21	57.0195	5.33	60.7	55.2	5.5	9.0	4.2	5.0	0.00	24.00	D
02.11.22	0.712	63.57	64.6543	55.64	56.4395	7.93	60.7	55.2	5.5	9.0	4.3	5.0	0.00	24.00	D
03.11.22	0.620	61.98	63.0371	56.00	56.8037	5.97	60.8	55.2	5.6	9.0	4.2	5.0	0.00	24.00	D
04.11.22	0.702	63.39	64.4707	55.72	56.5117	7.67	60.6	55.0	5.5	9.0	4.2	5.0	0.00	24.00	D
05.11.22	0.609	61.92	62.9902	56.23	57.0322	5.69	60.7	55.1	5.6	9.0	4.4	5.0	0.00	24.00	D
06.11.22	0.669	62.87	63.9414	55.99	56.7813	6.88	60.5	54.9	5.6	9.0	4.2	5.0	0.00	24.00	D
07.11.22	0.658	62.72	63.8047	56.07	56.8672	6.65	60.7	55.0	5.6	9.0	4.2	5.0	0.00	24.00	D
08.11.22	0.651	62.82	63.8809	56.05	56.8379	6.77	60.2	54.7	5.5	9.0	4.1	5.0	0.00	24.00	D
09.11.22	0.637	62.63	63.6953	56.07	56.8643	6.56	60.3	54.9	5.4	9.0	4.4	5.0	0.00	24.00	D
10.11.22	0.619	62.39	63.4492	56.19	56.9863	6.20	60.4	55.0	5.4	9.0	4.3	5.0	0.00	24.00	D
11.11.22	0.634	62.54	63.5938	56.00	56.7959	6.54	60.4	55.1	5.4	9.0	4.3	5.0	0.00	24.00	D
12.11.22	0.615	62.33	63.3906	56.17	56.9746	6.16	60.5	55.2	5.3	9.0	4.3	5.0	0.00	24.00	D
13.11.22	0.642	62.76	63.8398	55.99	56.7900	6.78	60.6	55.3	5.3	9.0	4.1	5.0	0.13	23.87	D
14.11.22	0.679	63.08	64.1543	55.61	56.3994	7.48	60.4	55.0	5.4	9.0	3.6	5.0	0.00	24.00	D
15.11.22	0.665	62.47	63.5391	55.50	56.2822	6.98	60.6	55.1	5.5	9.0	3.7	5.0	0.00	24.00	D
16.11.22	0.615	61.61	62.6563	55.58	56.3574	6.03	60.3	54.7	5.5	9.0	3.9	5.0	0.00	24.00	D
Итого	19.509	1899.52	1931.8691	1699.34	1723.4951	200.18	60.5	55.0	5.5	9.0	4.3	5.0	2.11	741.89	2.11

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
16.11.22	24:00	188.224	18127.38	16212.25	18435.54	16440.92	7301.44
17.10.22	00:00	168.715	16227.86	14512.90	16503.67	14717.42	6559.56
Итого		19.509	1899.52	1699.34	1931.87	1723.50	741.89

Отчетный период _____ 744.00_час. Период норм. работы _____ 741.89_час.

Период отключения питания (U) _____ 0.246_час. Период функц. отказа (E) _____ 0.000_час.
 Период t2-t1 < min (D) _____ 1.867_час. Период G<min (G) _____ 0.000_час.
 Период G>max (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



Отмечено = 13,039 часа
Утрм.гор. = 208,963 м3

СТРАНИЦА 7

Страница 2