

Организация ООО "УК Лия" Номер договора _____
 Адрес ул. Советская д.48 Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.33 Номер теплосчетчика 357039
 Дата последней поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду= _____мм
 Гобр.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду= _____мм
 Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения с 17.10.2022 по 16.11.2022

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок	
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txв	P1 атм	P2 атм	Нераб. ТН		Работы Тр
17.10.22	6.817	551.88	563.8516	4.92	4.9934	546.96	69.0	56.7	12.3	0.0	6.6	5.0	0.00	24.00	
18.10.22	6.707	558.96	571.2109	5.36	5.4426	553.60	69.5	57.5	12.0	0.0	6.7	5.1	0.00	24.00	
19.10.22	6.826	582.45	595.0625	5.58	5.6613	576.88	69.0	57.3	11.7	0.0	6.7	5.1	-1.00	25.00	
20.10.22	6.691	551.42	563.2500	5.46	5.5379	545.97	68.7	56.6	12.1	0.0	6.6	5.0	0.00	24.00	
21.10.22	6.809	544.36	556.0469	4.98	5.0566	539.38	68.7	56.2	12.5	0.0	6.6	5.0	0.00	24.00	
22.10.22	6.886	552.99	564.7891	5.09	5.1628	547.90	68.5	56.1	12.4	0.0	6.6	5.1	0.00	24.00	
23.10.22	7.003	550.93	562.7734	5.12	5.1970	545.81	68.8	56.1	12.7	0.0	6.6	5.1	0.00	24.00	
24.10.22	6.846	550.68	562.4688	4.77	4.8403	545.91	68.6	56.2	12.4	0.0	6.6	5.0	0.00	24.00	
25.10.22	6.858	540.19	551.9219	4.52	4.5918	535.66	69.2	56.5	12.7	0.0	6.6	5.0	0.00	24.00	
26.10.22	6.965	541.10	552.8984	4.60	4.6703	536.50	69.3	56.5	12.8	0.0	6.6	5.0	0.00	24.00	
27.10.22	6.917	545.23	557.1406	4.73	4.8035	540.50	69.3	56.7	12.7	0.0	6.6	5.0	0.00	24.00	
28.10.22	6.957	555.67	567.8047	4.77	4.8445	550.90	69.4	56.9	12.5	0.0	6.7	5.1	0.00	24.00	
29.10.22	6.948	563.12	575.4453	4.98	5.0587	558.13	69.2	56.9	12.3	0.0	6.7	5.1	0.00	24.00	
30.10.22	6.939	557.92	570.0703	4.89	4.9645	553.03	69.2	56.8	12.4	0.0	6.7	5.1	0.00	24.00	
31.10.22	6.987	540.16	551.9844	4.38	4.4501	535.78	69.5	56.5	12.9	0.0	6.6	5.1	0.00	24.00	
01.11.22	7.094	546.02	558.1250	4.50	4.5712	541.52	69.7	56.8	13.0	0.0	6.6	5.1	0.00	24.00	
02.11.22	7.085	550.16	562.2969	4.57	4.6394	545.59	69.8	57.0	12.9	0.0	6.7	5.1	0.00	24.00	
03.11.22	7.255	538.65	550.7031	4.45	4.5203	534.19	70.2	56.8	13.4	0.0	6.6	5.1	0.00	24.00	
04.11.22	7.452	540.85	553.2500	4.49	4.5630	536.36	71.1	57.3	13.8	0.0	6.6	5.1	0.00	24.00	
05.11.22	7.332	549.44	561.6563	4.44	4.5123	544.99	70.2	56.9	13.3	0.0	6.7	5.1	0.00	24.00	
06.11.22	7.446	548.03	560.1719	4.37	4.4333	543.66	69.9	56.4	13.6	0.0	6.7	5.1	0.00	24.00	
07.11.22	7.169	544.19	556.0781	4.25	4.3176	539.93	69.4	56.2	13.2	0.0	6.7	5.1	0.00	24.00	
08.11.22	7.102	552.83	565.0469	4.35	4.4149	548.48	69.9	57.0	12.8	0.0	6.7	5.1	0.00	24.00	
09.11.22	6.959	558.02	570.0938	4.53	4.5970	553.49	68.9	56.4	12.4	0.0	6.7	5.1	0.00	24.00	
10.11.22	6.824	558.75	570.7344	4.59	4.6609	554.16	68.6	56.4	12.2	0.0	6.8	5.1	0.00	24.00	
11.11.22	6.938	556.27	568.3281	4.50	4.5697	551.76	69.0	56.6	12.4	0.0	6.8	5.2	0.00	24.00	
12.11.22	6.880	556.00	568.2813	4.63	4.7004	551.37	69.5	57.2	12.3	0.0	6.8	5.2	0.00	24.00	
13.11.22	7.042	554.83	566.8906	4.56	4.6287	550.27	69.4	56.8	12.7	0.0	6.8	5.2	0.00	24.00	
14.11.22	7.135	528.22	540.1094	4.12	4.1793	524.10	70.5	57.0	13.5	0.0	6.6	5.1	0.00	24.00	
15.11.22	7.410	516.11	528.0625	3.64	3.6967	512.47	71.5	57.2	14.3	0.0	6.5	5.1	0.00	24.00	
16.11.22	7.489	512.31	524.4688	3.98	4.0452	508.33	72.6	58.0	14.6	0.0	6.5	5.1	0.00	24.00	
Итого	217.770	16997.7	17371.0156	144.16	146.3254	16853.5	69.5	56.7	12.8	0.0	6.6	5.1	-0.99	744.99	0.00

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
16.11.22	24:00	1636.824	137758.53	1046.51	140831.89	1063.63	7327.31
17.10.22	00:00	1419.054	120760.78	902.36	123460.88	917.30	6582.31
Итого		217.770	16997.75	144.16	17371.02	146.33	744.99

Отчетный период _____ 744.00_час. период норм. работы _____ 744.99_час.

Период отключения питания (U) _____ 0.000_час. Период функц.отказа (E) _____ 0.000_час.
 Период t2-t1 < min (D) _____ 0.000_час. Период G<min (g) _____ 0.000_час.
 Период G>max (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____
 Представитель теплоснабжающей организации _____

