

Организация "ООО "Ук Лия"
 Адрес ул. Фрунзе 7/1П
 Тип теплосчетчика КМ-5-2
 Дата последней поверки теплосчетчика
 Номер договора
 Телефон
 Номер теплосчетчика 376406
 Глод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм
 Гп : 10 л/ммг

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления с 17.10.2022 по 16.11.2022

Дата	Q Гкал	Масса, тонн		M1-M2 утечка	ви	Температура, °C		t2	t1-t2	Нераб. ТН	Работы Тр	Классиф ошибок
		M2	M1			M2-M1 подмес	t1					
17.10.22	4.498	319.2500	318.9766	0.2734	0.00	62.04	47.97	14.06	0.00	24.00		
18.10.22	4.604	320.7539	320.5156	0.2383	0.00	63.44	49.12	14.32	0.00	24.00		
19.10.22	4.540	319.6797	319.3438	0.3359	0.00	63.20	49.02	14.18	0.00	24.00		
20.10.22	4.725	321.7930	321.5156	0.2773	0.00	63.78	49.13	14.66	0.00	24.00		
21.10.22	4.689	310.5742	310.3125	0.2617	0.00	63.67	48.60	15.07	0.00	24.00		
22.10.22	4.692	316.9336	316.5781	0.3555	0.00	63.74	48.96	14.78	0.00	24.00		
23.10.22	4.663	316.5117	316.1602	0.3516	0.00	63.65	48.94	14.71	0.00	24.00		
24.10.22	4.668	315.8672	315.3125	0.5547	0.00	63.43	48.68	14.75	0.00	24.00		
25.10.22	4.719	314.5977	314.2891	0.3086	0.00	63.58	48.61	14.97	0.00	24.00		
26.10.22	4.804	312.5273	312.1563	0.3711	0.00	63.81	48.46	15.35	0.00	24.00		
27.10.22	4.762	313.9961	313.6680	0.3281	0.00	63.64	48.49	15.14	0.00	24.00		
28.10.22	4.711	316.8789	316.5664	0.3125	0.00	63.57	48.73	14.84	0.00	24.00		
29.10.22	4.649	316.8555	316.6484	0.2070	0.00	63.62	48.97	14.65	0.00	24.00		
30.10.22	4.680	314.2617	314.0938	0.1680	0.00	63.24	48.37	14.87	0.00	24.00		
31.10.22	4.797	315.6602	315.4922	0.1680	0.00	63.43	48.26	15.17	0.00	24.00		
01.11.22	4.787	313.0859	312.9570	0.1289	0.00	63.49	48.23	15.26	0.00	24.00		
02.11.22	4.755	313.3047	313.2188	0.0859	0.00	63.41	48.25	15.15	0.00	24.00		
03.11.22	4.824	310.3555	310.2188	0.1367	0.00	63.53	48.01	15.52	0.00	24.00		
04.11.22	4.821	310.1875	310.0430	0.1445	0.00	63.52	48.00	15.52	0.00	24.00		
05.11.22	4.794	307.1172	306.9609	0.1563	0.00	63.39	47.80	15.59	0.00	24.00		
06.11.22	4.852	305.9570	305.7891	0.1680	0.00	63.56	47.73	15.84	0.00	24.00		
07.11.22	4.844	307.2539	307.0938	0.1602	0.00	63.62	47.87	15.74	0.00	24.00		
08.11.22	4.778	309.3438	309.1914	0.1523	0.00	63.34	47.91	15.42	0.00	24.00		
09.11.22	4.757	318.5547	318.4063	0.1484	0.00	63.34	48.43	14.91	0.00	24.00		
10.11.22	4.729	321.9375	321.8320	0.1055	0.00	63.40	48.74	14.66	0.00	24.00		
11.11.22	4.729	322.5703	322.4219	0.1484	0.00	63.39	48.76	14.63	0.00	24.00		
12.11.22	4.733	321.6602	321.5430	0.1172	0.00	63.47	48.79	14.69	0.00	24.00		
13.11.22	4.695	315.6484	315.4961	0.1523	0.00	63.21	48.37	14.85	0.00	24.00		
14.11.22	4.738	306.4414	306.2852	0.1563	0.00	63.41	47.97	15.44	0.00	24.00		
15.11.22	4.756	302.9375	302.8242	0.1133	0.00	63.57	47.89	15.68	0.00	24.00		
16.11.22	4.740	293.6445	293.5391	0.1055	0.00	63.34	47.21	16.12	0.00	24.00		
Итого	146.531	9726.1406	9719.4492	6.6914	0.00	63.45	48.40	15.04	0.00	744.00	0.00	

Дата	Время	Q	M1	M2	VI	Tr
16.11.22	24:00	848.787	56474.07	56577.38	0.00	5904.45
17.10.22	00:00	702.256	46747.93	46857.93	0.00	5160.45
Итого		146.531	9726.14	9719.45	0.00	744.00



Отчетный период _____ 744.00_час. Период норм. работы _____ 744.00_час.

Период отключения питания (U) _____ 0.000_час.
 Период t1-t2 < min (D) _____ 0.000_час.
 Период G>max (G) _____ 0.000_час.

Период функц.отказа (E) _____ 0.000_час.
 Период G<min (g) _____ 0.000_час

Представитель абонента _____

Представитель теплоснабжающей организации _____



ZQ = 146,531 + 80,365 = 226,895 kWh

Организация_ООО "УК Лия"
 Адрес_ул. Фрунзе 7/1 3п.
 Тип теплосчетчика_КМ-5-2
 Дата последней поверки теплосчетчика _____
 Номер Договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика_376408
 Версия_02.30

Спод.: 0.1 - 100.0м3/ч ДУ= мм
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч ДУ= мм
 Гп : 10 л/ИМП

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления с_17.10.2022_ по_16.11.2022

Дата	Q Гкал	Масса, ТОНН		Температура, °С		Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	M1	t2	t1-t2		
17.10.22	2.458	205.4551	205.1270	0.3281	61.87	49.93	11.94	24.00	
18.10.22	2.509	206.3535	206.0645	0.2891	63.32	51.19	12.13	24.00	
19.10.22	2.469	205.6934	205.1777	0.5156	63.13	51.15	11.98	23.99	U
20.10.22	2.586	207.1426	206.6563	0.4863	63.74	51.28	12.46	24.00	
21.10.22	2.564	199.9551	199.4512	0.5039	63.59	50.79	12.80	24.00	
22.10.22	2.579	203.9434	203.4883	0.4551	63.60	50.98	12.62	24.00	
23.10.22	2.536	203.6953	203.2637	0.4316	63.51	51.08	12.43	24.00	
24.10.22	2.554	203.2441	202.8145	0.4297	63.37	50.83	12.54	24.00	
25.10.22	2.587	202.5801	202.1758	0.4043	63.43	50.68	12.75	24.00	
26.10.22	2.639	201.2969	200.8984	0.3984	63.77	50.68	13.09	24.00	
27.10.22	2.619	202.2813	201.8398	0.4414	63.55	50.62	12.93	24.00	
28.10.22	2.592	204.2012	203.6484	0.5527	63.42	50.75	12.67	24.00	
29.10.22	2.548	204.0273	203.7031	0.3242	63.47	51.01	12.46	24.00	
30.10.22	2.544	202.1641	201.8965	0.2676	63.14	50.58	12.56	24.00	
31.10.22	2.588	203.2422	202.9688	0.2734	63.29	50.58	12.71	24.00	
01.11.22	2.606	201.6797	201.4219	0.2578	63.40	50.50	12.90	24.00	
02.11.22	2.653	199.8672	199.4336	0.4336	63.31	50.35	12.96	24.00	
03.11.22	2.667	199.9102	199.6563	0.2109	63.41	50.16	13.25	24.00	
04.11.22	2.654	197.6523	197.5000	0.1875	63.44	50.12	13.32	24.00	
05.11.22	2.694	197.1172	196.9492	0.1680	63.27	49.86	13.41	24.00	
06.11.22	2.680	197.9648	197.8008	0.1641	63.42	49.77	13.65	24.00	
07.11.22	2.640	199.3438	199.1875	0.1563	63.45	49.93	13.51	24.00	
08.11.22	2.626	205.5781	205.3828	0.1953	63.17	49.95	13.22	24.00	
09.11.22	2.606	207.4414	207.2539	0.1875	63.23	50.48	12.75	24.00	
10.11.22	2.607	207.9688	207.7578	0.2109	63.25	50.76	12.54	24.00	
11.11.22	2.573	207.0234	206.8164	0.2070	63.27	50.76	12.51	24.00	
12.11.22	2.532	202.7500	202.5195	0.2305	63.32	50.92	12.40	24.00	
13.11.22	2.596	197.2070	196.9297	0.2773	63.10	50.64	12.46	24.00	
14.11.22	2.625	194.6992	194.3984	0.3008	63.33	50.19	13.14	24.00	
15.11.22	2.619	189.0078	188.7852	0.2227	63.44	49.98	13.46	24.00	
16.11.22					63.17	49.33	13.84	24.00	
ИТОГО	80.365	6262.1191	6252.6895	9.4295	63.33	50.52	12.81	743.99	0.01



Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Tr
16.11.22	24:00	460.164	36401.55	36287.78	0.00	5231.66
17.10.22	00:00	379.799	30139.43	30035.09	0.00	4487.67
Итого		80.365	6262.12	6252.69	0.00	743.99

Отчетный период _____ 744.00_час. Период норм. работы _____ 743.99_час.

Период отключения питания (U) _____ 0.011_час. Период функц. отказа (E) _____ 0.000_час.
 Период t1-t2 < min (D) _____ 0.000_час. Период G<min (G) _____ 0.000_час.
 Период G>max (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____

Представитель теплоснабжающей организации _____



Страница ?