

Адрес ул. Химиков, д. 26 Номер договора \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.33 Телефон \_\_\_\_\_  
 Дата последней проверки теплосчетчика \_\_\_\_\_ Номер теплосчетчика 445286  
 Гпод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 17.10.2022 по 16.11.2022

Дата	Q Гкал	Масса, тонн	М1-М2 утечка	VI	Температура, °C		t1-t2	Время, час	Нераб. ТН	Работы Тр	Классиф ошибок
					М2-М1 подмес	М2-М1 подмес					
17.10.22	1.610	305.1875	0.1758	0.00	44.27	38.99	5.27	0.00	24.00		
18.10.22	1.518	311.1133	0.1367	0.00	43.37	38.50	4.88	0.00	24.00		
19.10.22	1.473	313.5195	0.1758	0.00	44.18	38.97	4.69	0.00	24.00		
20.10.22	1.593	305.3906	0.2578	0.00	46.20	40.45	5.21	0.00	24.00		
21.10.22	1.771	307.8438	0.1484	0.00	44.39	39.05	5.74	0.00	24.00		
22.10.22	1.631	305.5586	0.3242	0.00	44.72	39.32	5.33	0.00	24.00		
23.10.22	1.668	307.7891	0.3750	0.00	44.34	38.91	5.41	0.00	24.00		
24.10.22	1.664	305.8633	0.5313	0.00	47.57	41.25	5.43	0.00	24.00		
25.10.22	1.951	307.7539	0.5664	0.00	49.71	42.79	6.32	0.00	24.00		
26.10.22	2.149	309.5742	0.5742	0.00	50.16	43.19	6.92	0.00	24.00		
27.10.22	2.172	310.1367	0.6484	0.00	50.58	43.65	6.93	0.00	24.00		
28.10.22	2.180	313.9609	0.5781	0.00	50.61	44.42	6.19	0.00	24.00		
29.10.22	2.168	349.1719	0.6484	0.00	50.11	44.56	5.55	0.00	24.00		
30.10.22	2.149	385.4883	0.6406	0.00	50.80	44.76	6.04	0.00	24.00		
31.10.22	2.298	379.1758	0.7773	0.00	50.62	44.52	6.10	0.00	24.00		
01.11.22	2.325	380.0547	0.8828	0.00	49.53	43.66	5.88	0.00	24.00		
02.11.22	2.240	379.8672	0.7734	0.00	54.06	47.06	7.00	0.00	24.00		
03.11.22	2.693	382.6953	0.8555	0.00	52.68	46.07	6.62	0.00	24.00		
04.11.22	2.573	387.6211	0.6094	0.00	51.82	45.48	6.34	0.00	24.00		
05.11.22	2.493	391.8828	0.8828	0.00	52.95	46.31	6.64	0.00	24.00		
06.11.22	2.615	392.4492	1.0547	0.00	50.46	44.43	6.03	0.00	24.00		
07.11.22	2.353	388.6875	1.0234	0.00	48.85	43.23	5.62	0.00	24.00		
08.11.22	2.186	387.6328	0.7344	0.00	49.64	44.05	5.58	0.00	24.00		
09.11.22	2.209	394.0664	0.7617	0.00	50.00	44.49	5.51	0.00	24.00		
10.11.22	2.192	395.9531	0.8125	0.00	50.44	44.84	5.61	0.00	24.00		
11.11.22	2.207	392.1133	0.7070	0.00	50.22	44.47	5.76	0.00	24.00		
12.11.22	2.125	367.9844	0.7070	0.00	50.16	44.35	5.81	0.00	24.00		
13.11.22	2.134	366.2813	0.9063	0.00	51.90	45.34	6.55	0.00	24.00		
14.11.22	2.367	360.2344	1.0117	0.00	50.92	44.53	6.39	0.00	24.00		
15.11.22	2.297	358.7852	0.9414	0.00	56.62	48.56	8.06	0.00	24.00		
16.11.22	2.929	362.9336	1.1641	0.00							
Итого	65.931	10910.8555	19.7381	0.00	49.44	43.41	6.03	0.00	744.00	0.00	

Дата время	Q	M1	M2	Ви	Тр
16.11.22 24:00	485.510	65528.62	65640.77	0.00	4529.43
17.10.22 00:00	419.579	54617.77	54749.56	0.00	3785.43
Итого	✓ 65.931	10910.86	10891.21	0.00	744.00

Отчетный период \_\_\_\_\_ 744.00\_час. Период норм. работы \_\_\_\_\_ 744.00\_час.

Период отключения питания (U) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.  
 Период t1-t2 < min (D) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.  
 Период G>max (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

