

Общество с ограниченной ответственностью
«АВТОМАТИКА+»

Юридический адрес: 142211,
Московская область, г. Серпухов,
ул. Сольца, д.1
тел. (926) 819-50-40, (926) 819-51-08
ptk100@mail.ru

ис. № _____

Кому: ООО «УК Л...»

«15» декабря 2020г.

АКТ

Составлен в том, что при проверке УУТЭ (система ГВС), по адресу: Подольская д.101,
выявлена неполадка теплосчетчика на прямом трубопроводе. Ведомость приложил к акту.

Необходима диагностика/ремонт.

Тел.9776371597

Представитель ООО «Автоматика+» _____

Бага А.Ф.



ООО «УК Л...» _____



А. Сергеевич

Организация: ООО "УК ЛиЯ"
 Тип прибора: МКТС
 Адрес дома: ул Подольская 101,

Номер абонента: Котельная
 Номер прибора: 11221
 Система: ГВС

Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с 20.11.2020 по 14.12.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2			M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2		
20.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555, ..	60,82	494, ..	5,0	4,56	0,0	
21.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555, ..	61,83	493, ..	5,0	4,49	0,0	
22.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555, ..	61,1	494, ..	5,0	4,53	0,0	
23.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555, ..	61,07	494, ..	5,0	4,51	0,0	
24.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555, ..	60,6	494, ..	5,0	4,57	0,0	
25.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555, ..	60,89	494, ..	5,0	4,53	0,0	
26.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555, ..	60,7	494, ..	5,0	4,61	0,0	
27.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555, ..	60,91	494, ..	5,0	4,62	0,0	
28.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555, ..	61,58	493, ..	5,0	4,62	0,0	
29.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555, ..	61,98	493, ..	5,0	4,66	0,0	
30.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555, ..	60,36	494, ..	5,0	4,71	0,0	
01.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555, ..	60,38	494, ..	5,0	4,66	0,0	
02.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555, ..	61,09	494, ..	5,0	4,7	0,0	
03.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555, ..	62,56	492, ..	5,0	4,58	0,0	
04.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555, ..	61,29	494, ..	5,0	4,59	0,0	
05.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555, ..	61,51	493, ..	5,0	4,64	0,0	
06.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555, ..	62,4	492, ..	5,0	4,6	0,0	
07.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555, ..	61,37	493, ..	5,0	4,61	0,0	
08.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555, ..	60,99	494, ..	5,0	4,63	0,0	
09.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555, ..	61,32	494, ..	5,0	4,55	0,0	
10.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555, ..	61,69	493, ..	5,0	4,66	0,0	
11.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555, ..	61,26	494, ..	5,0	4,74	0,0	
12.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555, ..	61,37	493, ..	5,0	4,8	0,0	
13.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555, ..	61,86	493, ..	5,0	4,74	0,0	
14.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555, ..	61,39	493, ..	5,0	4,77	0,0	
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,0	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
19.11.2020	24:00	2593,61	472389,62	447685,78	41550,86
14.12.2020	24:00	2593,61	472389,62	447685,78	41550,86
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
 600 =0,0 +0,0 +600,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = , Гкал

Представитель
абонента



Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации

