

Организация "ООО УК "Лия" _____
Номер договора _____

Адрес ул. Глазовская, д.32 _____
Телефон _____

Тип теплосчетчика _КМ-5-2_ версия _02.33_ _____
Номер теплосчетчика _450490

Дата последней поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0.06_ - 60.0_м3/ч ДУ= _____мм

Гобр.: 0.06_ - 60.0_м3/ч ДУ= _____мм

Гп : 10____л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления

с _17.12.2022_ по _16.01.2023_

Дата	Q	М1	М2	М1-М2	Vi	V2	Масса, тонн	Объем, м3	Температура, °C	Давление	Время, час				
Нераб.	Работы	Классиф													
ошибок	Гкал			утечка	подмес					атм	Тн	Тр			
17.12.22	3.236	405.3984	411.7031	404.5156	409.2891	0.00	0.8828	-	57.87	49.91	7.96	8.2	6.9	0.00	24.00
18.12.22	3.472	403.1250	409.8672	402.2266	407.2422	0.00	0.8984	-	60.03	51.44	8.59	8.2	6.9	0.00	24.00
19.12.22	3.684	401.5469	408.7188	400.6875	405.9844	0.00	0.8594	-	62.10	52.94	9.16	8.2	6.9	0.00	24.00
20.12.22	3.662	404.5078	411.6172	403.5703	408.8359	0.00	0.9375	-	61.77	52.73	9.04	8.2	6.9	0.00	24.00
21.12.22	3.146	406.6250	412.8047	405.6641	410.3438	0.00	0.9609	-	57.06	49.34	7.72	8.2	6.9	0.00	24.00
22.12.22	3.002	410.5391	416.5469	409.5000	414.1016	0.00	1.0391	-	55.93	48.64	7.29	8.3	6.9	0.00	24.00
23.12.22	2.849	394.0078	416.1797	393.2813	413.7188	0.00	0.7266	-	55.87	48.66	7.21	8.3	6.9	0.95	
23.05															
24.12.22	2.958	410.8203	416.8203	409.7109	414.3594	0.00	1.1094	-	56.09	48.91	7.18	8.3	6.9	0.00	24.00
25.12.22	3.077	408.2656	414.5078	407.2422	411.9844	0.00	1.0234	-	57.24	49.72	7.52	8.2	6.8	0.00	24.00
26.12.22	3.332	401.5625	413.4688	400.6328	410.7109	0.00	0.9297	-	59.63	51.35	8.28	8.2	6.8	0.31	

23.69 E	3.236	405.4453	411.7891	404.3984	409.1953	0.00	1.0469	-	58.03	50.06	7.96	8.2	6.8	0.00	24.00
27.12.22	2.977	407.2500	413.1094	406.1641	410.6953	0.00	1.0859	-	55.61	48.32	7.29	8.2	6.8	0.00	24.00
28.12.22	2.898	393.2344	398.8438	392.1406	396.4141	0.00	1.0938	-	55.17	47.81	7.35	7.9	6.5	0.00	24.00
29.12.22	2.945	393.3203	399.1016	392.6250	397.0156	0.00	0.6953	-	56.03	48.56	7.47	7.8	6.5	0.00	24.00
30.12.22	2.976	393.5469	399.3906	392.8047	397.2578	0.00	0.7422	-	56.50	48.95	7.55	7.8	6.5	0.00	24.00
31.12.22	2.989	394.8278	400.7813	394.3155	398.8667	0.00	0.5123	-	56.91	49.35	7.55	7.8	6.4	0.00	24.00
01.01.23	2.954	393.8569	399.6977	393.3938	397.8599	0.00	0.4631	-	56.40	48.92	7.48	7.7	6.4	0.00	24.00
02.01.23	2.970	393.3083	399.1609	392.8329	397.3016	0.00	0.4754	-	56.50	48.97	7.53	7.7	6.4	0.00	24.00
03.01.23	2.990	389.3821	395.1665	388.8906	393.2833	0.00	0.4915	-	56.45	48.79	7.66	7.7	6.4	0.00	24.00
04.01.23	3.396	387.1088	393.5376	386.5929	391.3574	0.00	0.5159	-	59.75	51.00	8.76	7.7	6.5	0.00	24.00
05.01.23	5.314	379.3438	389.5632	379.1193	386.1958	0.00	0.2245	-	77.71	63.73	13.98	7.6	6.5	0.00	24.00
06.01.23	5.437	373.4524	383.5898	373.3215	380.2415	0.00	0.1309	-	78.03	63.49	14.53	7.6	6.5	0.00	24.00
07.01.23	5.368	375.9038	385.8826	375.7461	382.5754	0.00	0.1577	-	77.09	62.83	14.26	7.7	6.6	0.00	24.00
08.01.23	5.429	379.6082	389.7642	379.5566	386.5176	0.00	0.0515	-	77.42	63.14	14.28	7.7	6.6	0.00	24.00
09.01.23	4.770	378.3733	387.1077	378.2800	384.3718	0.00	0.0933	-	71.47	58.88	12.59	7.7	6.6	0.00	24.00
10.01.23	4.378	378.7761	386.7266	378.6763	384.2947	0.00	0.0999	-	67.91	56.37	11.54	7.7	6.6	0.00	24.00
11.01.23	3.941	379.0176	386.1294	379.0889	384.1978	0.00	-	0.0713	63.95	53.57	10.38	7.8	6.6	0.00	24.00
12.01.23	3.344	364.2588	385.5293	364.4189	383.6108	0.00	-	0.1602	59.80	50.63	9.17	7.8	6.6	0.95	25,05
13.01.23	3.152	380.6558	386.3311	380.5957	384.8125	0.00	0.0601	-	56.57	48.30	8.26	7.8	6.6	0.00	24.00
14.01.23	3.095	381.2734	386.8989	381.2700	385.4688	0.00	0.0034	-	56.25	48.14	8.10	7.8	6.6	0.00	24.00
15.01.23	3.238	380.6294	386.5449	380.6133	385.0039	0.00	0.0161	-	57.83	49.33	8.49	7.8	6.6	0.00	24.00
16.01.23						0.00		-						0.00	24.00
Итого	110.214	12148.9717	12396.8809	12131.8770	12323.1074	0.00	17.3269	0.2315	61.00	51.94	9.05	7.9	6.7		
2.20 741.80 2.20															

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	V1	V2	Tr
16.01.23	24:00	62.764	6109.78	6106.71	0.00	6242.41	6205.96	383.05
01.01.23	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.12.22	24:00	622.951	75675.74	75525.77	0.00	80140.58	76802.48	5294.05
17.12.22	00:00	575.501	69636.55	69500.61	0.00	73986.11	70685.34	4935.30
ИТОГО		110.214	12148.97	12131.88	0.00	12396.88	12323.11	741.80

Отчетный период _____744.00_час. Период норм. работы _____741.80_час.

Период отключения питания (U) _____0.000_час. Период функц.отказа (E) _____2.199_час.


Период t1-t2 < min (D) _____0.000_час. Период G<min (g) _____0.000_час.

Период G>max (G) _____0.000_час.

Представитель абонента _____

Представитель теплоснабжающей организации _____

Q = 119,541 Гкал.



[Handwritten signature]

