

УЗ АЭС

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 17.12.2022 по 16.01.2023

время создания отчёта: 24.01.2023 в 14:34 (МСК)

Потребитель: ул. Дзержинского, д. 40
Адрес: ул. Дзержинского, д. 40
Теплосчетчик: КМ-5С -1 отопление

Объект: Узел учёта 1 отопления
№ договора
Заводской №: 348004,00000

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
17.12.2022 00:00	433,727	55807,930	56447,172	-639,242	5179,6
17.01.2023 00:00	40,628	4007,654	4049,555	-41,901	384,0
Итого:	-393,099	-51800,276	-52397,617	597,341	-4795,6


Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
17.12.2022	2,172	251,02	253,69	-2,67	-3,3	64,4	55,7	8,60	5,27	4,42	24,000		Т
18.12.2022	2,155	250,81	253,48	-2,67	-5,3	64,0	55,4	8,60	5,27	4,43	24,000		Т
19.12.2022	2,326	249,51	252,13	-2,62	-8,0	66,1	56,8	9,30	5,24	4,37	24,000		Т
20.12.2022	2,205	249,97	252,60	-2,63	-8,0	64,3	55,5	8,80	5,26	4,32	24,000		Т
21.12.2022	2,177	249,79	252,39	-2,60	-5,7	64,0	55,3	8,70	5,27	4,35	24,000		Т
22.12.2022	2,149	251,33	253,96	-2,63	0,2	64,2	55,6	8,50	5,27	4,53	24,000		Т
23.12.2022	2,110	251,63	254,27	-2,65	0,7	63,9	55,6	8,40	5,27	4,57	24,000		Т
24.12.2022	2,088	252,14	254,79	-2,65	1,0	64,1	55,8	8,30	5,27	4,64	24,000		Т
25.12.2022	2,090	251,65	254,26	-2,62	-4,8	64,3	56,0	8,30	5,27	4,57	24,000		Т
26.12.2022	2,111	250,30	252,91	-2,61	-7,1	64,0	55,6	8,40	5,28	4,37	24,000		Т
27.12.2022	2,147	249,79	252,37	-2,58	-3,5	64,2	55,7	8,60	5,27	4,34	24,000		Т
28.12.2022	2,108	251,11	253,78	-2,67	-1,2	64,0	55,6	8,40	5,27	4,47	24,000		Т
29.12.2022	2,110	251,30	253,97	-2,67	-2,6	64,0	55,6	8,40	5,25	4,50	24,000		Т
30.12.2022	2,100	251,51	254,14	-2,63	-0,4	64,1	55,8	8,30	5,28	4,54	24,000		Т
31.12.2022	2,084	251,86	254,44	-2,59	0,4	64,0	55,8	8,30	5,27	4,57	24,000		Т
01.01.2023	0,000	0,00	0,00	0,00	2,0	64,2	55,9	8,30	5,27	4,60	0,000		Т
02.01.2023	2,085	252,67	255,31	-2,64	-0,7	64,3	56,0	8,20	5,27	4,68	24,000		Т
03.01.2023	2,078	251,75	254,39	-2,64	0,3	64,1	55,9	8,20	5,28	4,56	24,000		Т
04.01.2023	2,083	251,82	254,46	-2,65	-2,6	64,0	55,7	8,30	5,28	4,53	24,000		Т
05.01.2023	2,097	251,27	253,85	-2,58	-5,7	64,0	55,7	8,30	5,28	4,45	24,000		Т
06.01.2023	2,901	249,98	252,65	-2,66	-20,2	74,8	63,2	11,60	5,27	4,45	24,000		Т
07.01.2023	3,512	249,48	252,27	-2,79	-22,1	84,1	70,1	14,00	5,28	4,43	24,000		Т
08.01.2023	3,356	249,47	252,24	-2,77	-20,2	81,0	67,6	13,40	5,29	4,33	24,000		Т
09.01.2023	3,230	249,36	252,01	-2,65	-16,7	78,3	65,4	12,90	5,30	4,24	24,000		Т
10.01.2023	3,030	249,47	252,11	-2,64	-13,5	75,5	63,4	12,10	5,30	4,17	24,000		Т
11.01.2023	2,754	249,40	251,98	-2,58	-12,4	70,6	59,6	11,00	5,30	4,08	24,000		Т
12.01.2023	2,480	252,52	255,11	-2,59	-9,1	66,7	56,9	9,80	5,33	4,01	24,000		Т
13.01.2023	2,266	249,26	251,81	-2,55	-6,5	64,1	55,0	9,10	5,23	4,02	24,000		Т
14.01.2023	2,249	249,50	252,04	-2,54	-4,0	64,0	55,0	9,00	5,29	4,12	24,000		Т
15.01.2023	2,206	250,11	252,66	-2,55	-3,9	63,9	55,1	8,80	5,29	4,18	24,000		Т
16.01.2023	2,208	249,21	251,72	-2,50	-4,6	64,2	55,4	8,80	5,30	4,20	24,000		Т
Итого:	70,667	7518,98	7597,77	-78,79	—	—	—	—	5,28	4,39	720,000	—	—
Средние:	2,280	242,55	245,09	-2,54	-6,0	66,8	57,5	9,30	5,28	4,39	23,200	—	—

Диагностика

Отчетный период: 744 ч Время норм. работы: 720 ч Суммарное время отказа: _____
Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 1,042 %

Представитель Абонента

Представитель теплоснабжающей организации



Фогр. = 73,023 Гкал