

Организация "ООО "УК Лия"
 Адрес ул. Советская д.48
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.33
 дата последней поверки теплосчетчика _____
 Номер договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика 357039

Гпод.: 0.16_ - 160.0м3/ч Ду= ___мм
 Гобр.: 0.16_ - 160.0м3/ч Ду= ___мм
 Гп : 10 ___л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 17.12.2022_ по 16.01.2023__

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °С			Давление		Время, час		Классиф ошибок	
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txv	Р1 атм	Р2 атм		нераб. Тн
17.12.22	8.079	515.53	528.2031	1.86	1.8884	513.67	73.9	58.2	15.7	0.0	6.6	5.3	0.00	24.00
18.12.22	8.816	568.23	582.6406	3.87	3.9325	564.37	75.0	59.5	15.5	0.0	6.5	5.3	0.00	24.00
19.12.22	8.861	548.45	563.0625	2.21	2.2455	546.25	77.0	60.8	16.1	0.0	6.4	5.3	0.00	24.00
20.12.22	8.895	543.75	557.9219	2.10	2.1385	541.65	76.2	59.9	16.3	0.0	6.3	5.3	0.00	24.00
21.12.22	8.494	551.97	565.9063	3.00	3.0492	548.97	74.9	59.5	15.4	0.0	6.4	5.3	0.00	24.00
22.12.22	7.700	560.30	572.8594	4.17	4.2316	556.13	70.4	56.7	13.7	0.0	6.4	5.3	0.00	24.00
23.12.22	7.543	560.81	573.1875	4.25	4.3113	556.56	69.8	56.3	13.4	0.0	6.4	5.4	0.00	24.00
24.12.22	7.778	568.23	580.9375	4.22	4.2821	564.02	70.2	56.5	13.7	0.0	6.5	5.4	0.00	24.00
25.12.22	8.206	560.59	574.0625	4.01	4.0750	556.58	73.0	58.3	14.6	0.0	6.5	5.4	0.00	24.00
26.12.22	8.651	552.64	566.9688	3.67	3.7281	548.97	75.8	60.2	15.6	0.0	6.4	5.4	0.00	24.00
27.12.22	8.448	547.97	561.8750	3.70	3.7585	544.27	75.1	59.7	15.4	0.0	6.4	5.3	0.00	24.00
28.12.22	7.942	544.58	557.2344	2.80	2.8386	541.78	71.7	57.1	14.6	0.0	6.4	5.3	0.00	24.00
29.12.22	7.908	538.55	551.1250	2.41	2.4417	536.14	71.8	57.1	14.7	0.0	6.3	5.3	0.00	24.00
30.12.22	7.898	543.11	555.5156	3.40	3.4543	539.71	71.0	56.5	14.5	0.0	6.4	5.3	0.00	24.00
31.12.22	8.090	550.38	562.7813	3.55	3.6029	546.82	70.5	55.8	14.7	0.0	6.4	5.4	0.00	24.00
01.01.23	7.583	554.48	567.0897	4.02	4.0850	550.45	70.9	57.2	13.7	0.0	6.4	5.4	0.00	24.00
02.01.23	7.737	547.43	560.0303	3.87	3.9321	543.56	71.3	57.2	14.1	0.0	6.4	5.4	0.00	24.00
03.01.23	7.930	548.17	561.1399	4.08	4.1474	544.09	72.4	57.9	14.5	0.0	6.4	5.3	0.00	24.00
04.01.23	7.826	542.44	555.1469	4.37	4.4424	538.07	72.0	57.5	14.4	0.0	6.4	5.3	0.00	24.00
05.01.23	8.149	533.80	546.8335	3.96	4.0277	529.84	73.5	58.3	15.3	0.0	6.3	5.3	0.00	24.00
06.01.23	10.066	496.34	511.5920	1.07	1.0855	495.27	83.3	63.0	20.2	0.0	6.2	5.3	0.00	24.00
07.01.23	11.184	498.63	516.0364	0.01	0.0126	498.62	89.2	66.9	22.4	0.0	6.2	5.3	0.00	24.00
08.01.23	11.368	509.28	526.9126	0.38	0.3870	508.90	88.9	66.6	22.3	0.0	6.3	5.3	0.00	24.00
09.01.23	10.904	511.23	528.2231	1.85	1.8854	509.39	86.9	65.6	21.3	0.0	6.3	5.3	0.00	24.00
10.01.23	10.456	514.73	530.9575	1.43	1.4577	513.30	84.4	64.1	20.3	0.0	6.3	5.3	0.00	24.00
11.01.23	10.081	520.88	536.6484	2.28	2.3267	518.59	82.6	63.3	19.3	0.0	6.3	5.3	0.00	24.00
12.01.23	9.412	522.36	537.0635	2.33	2.3715	520.03	79.4	61.4	18.0	0.0	6.3	5.3	0.00	24.00
13.01.23	8.928	526.98	541.0615	1.87	1.8994	525.11	77.3	60.3	16.9	0.0	6.3	5.3	0.00	24.00
14.01.23	8.449	531.50	544.3345	2.14	2.1708	529.36	73.2	57.3	15.9	0.0	6.3	5.3	0.00	24.00
15.01.23	8.477	533.18	546.3276	2.84	2.8800	530.34	74.0	58.1	15.9	0.0	6.3	5.3	0.00	24.00
16.01.23	8.350	519.08	532.1699	1.75	1.7747	517.34	74.9	58.8	16.1	0.0	6.3	5.3	0.00	24.00
Итого	270.211	16665.6	17095.8477	87.47	88.8641	16578.1	75.7	59.5	16.2	0.0	6.4	5.3	0.01	743.99
														0.00

10 01 23 31 17 48

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
16.01.23	24:00	146.902	8410.51	38.26	8641.57	38.89	384.00
01.01.23	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.12.22	24:00	1975.560	159477.58	1128.68	163082.80	1147.09	8340.76
17.12.22	00:00	1852.251	151222.48	1079.47	154628.52	1097.11	7980.77
Итого		270.211	16665.61	87.47	17095.85	88.86	743.99

отчетный период _____ 744.00_час. период норм. работы _____ 743.99_час.

период отключения питания (U) _____ 0.002_час. период функц. отказа (E) _____ 0.000_час.
 период t2-t1 < min (D) _____ 0.000_час. период G<min (g) _____ 0.000_час.
 период G>max (G) _____ 0.000_час.

представитель абонента _____

представитель теплоснабжающей организации _____

Список = 279

