

Организация "УК Лия"

Адрес ул. Фрунзе Д. 7/1 п.1

Номер договора

Телефон

Номер теплосчетчика 376406

Версия 02.30

Дата последней поверки теплосчетчика

Гпод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм  
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм  
 Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 17.12.2022 по 16.01.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °C			Давление		Время, час		Классиф ошибок	
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txv	Р1 атм	Р2 атм		нераб. Тн
17.12.22	4.841	268.49	273.4922	268.36	271.0234	0.13	63.6	45.6	18.0	0.0	5.7	4.0	0.00	24.00
18.12.22	4.829	268.34	273.2656	268.19	270.8359	0.15	63.3	45.4	18.0	0.0	5.6	4.0	0.00	24.00
19.12.22	5.232	269.05	274.3672	268.96	271.6797	0.09	65.4	46.0	19.4	0.0	5.6	3.9	0.00	24.00
20.12.22	4.985	268.90	273.9063	268.80	271.4297	0.09	63.6	45.1	18.5	0.0	5.6	4.0	0.00	24.00
21.12.22	4.901	267.63	272.5469	267.48	270.0938	0.15	63.4	45.1	18.3	0.0	5.6	4.0	0.00	24.00
22.12.22	4.855	269.40	274.3906	269.27	271.9375	0.13	63.5	45.5	18.0	0.0	5.6	4.0	0.00	24.00
23.12.22	4.755	269.45	274.4609	269.36	272.0625	0.09	63.4	45.7	17.6	0.0	5.7	4.0	0.00	24.00
24.12.22	4.720	269.92	274.9141	269.82	272.5703	0.10	63.5	46.0	17.5	0.0	5.7	4.0	0.00	24.00
25.12.22	4.725	269.45	274.4609	269.38	272.1406	0.06	63.6	46.0	17.5	0.0	5.7	4.0	0.00	24.00
26.12.22	4.767	267.97	272.9063	267.84	270.4922	0.13	63.4	45.7	17.8	0.0	5.7	4.0	0.00	24.00
27.12.22	4.837	267.73	272.7031	267.63	270.2656	0.10	63.6	45.6	18.1	0.0	5.6	4.0	0.00	24.00
28.12.22	4.748	268.67	273.6328	268.58	271.6156	0.09	63.3	45.7	17.7	0.0	5.6	4.0	0.00	24.00
29.12.22	4.757	269.02	274.0078	268.89	271.6172	0.13	63.4	45.8	17.7	0.0	5.6	4.0	0.00	24.00
30.12.22	4.718	269.36	274.3359	269.22	271.9688	0.14	63.5	46.0	17.5	0.0	5.7	4.0	0.00	24.00
31.12.22	4.685	269.28	274.2656	269.19	271.9141	0.09	63.4	46.0	17.4	0.0	5.7	4.0	0.00	24.00
01.01.23	4.696	270.64	275.6712	270.55	273.3124	0.09	63.5	46.2	17.3	0.0	5.7	4.0	0.00	24.00
02.01.23	4.707	270.24	275.2737	270.13	272.8935	0.11	63.6	46.2	17.4	0.0	5.7	4.0	0.00	24.00
03.01.23	4.657	269.94	274.9429	269.82	272.5770	0.12	63.4	46.2	17.2	0.0	5.7	4.0	0.00	24.00
04.01.23	4.691	269.31	274.2853	269.17	271.8920	0.14	63.3	45.9	17.4	0.0	5.7	4.0	0.00	24.00
05.01.23	4.770	268.71	273.7095	268.57	271.2762	0.14	63.6	45.8	17.7	0.0	5.7	4.0	0.00	24.00
06.01.23	6.861	270.02	277.2285	269.92	273.3311	0.11	77.0	51.7	25.4	0.0	5.7	4.0	0.00	24.00
07.01.23	7.741	269.29	277.5231	269.13	272.8665	0.16	83.0	54.3	28.7	0.0	5.6	4.0	0.00	24.00
08.01.23	7.210	269.26	276.8007	269.08	272.5758	0.18	79.1	52.4	26.8	0.0	5.6	4.0	0.00	24.00
09.01.23	7.121	269.49	276.8096	269.37	272.7542	0.12	77.9	51.5	26.4	0.0	5.6	4.0	0.00	24.00
10.01.23	6.451	268.70	275.2175	268.53	271.6345	0.16	73.2	49.2	24.0	0.0	5.6	4.0	0.00	24.00
11.01.23	5.917	268.47	274.3184	268.31	271.1606	0.16	69.2	47.2	22.0	0.0	5.6	4.0	0.00	24.00
12.01.23	5.418	270.34	275.6746	270.10	272.7930	0.24	65.6	45.6	20.0	0.0	5.7	4.0	0.00	24.00
13.01.23	5.025	265.26	270.1348	265.04	267.5374	0.21	63.2	44.2	18.9	0.0	5.5	3.9	0.00	24.00
14.01.23	4.982	266.14	271.0674	265.93	268.4832	0.21	63.4	44.7	18.7	0.0	5.6	4.0	0.00	24.00
15.01.23	4.927	266.70	271.6389	266.51	269.0964	0.19	63.4	45.0	18.5	0.0	5.6	4.0	0.00	24.00
16.01.23	4.913	266.07	271.0161	265.90	268.4932	0.17	63.5	45.0	18.5	0.0	5.6	4.0	0.00	24.00
Итого	162.443	8331.23	8498.9688	8327.05	8413.9736	4.19	66.1	46.7	19.5	0.0	5.6	4.0	0.00	744.00

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
16.01.23	24:00	90.088	4298.58	4296.08	4391.31	4342.68	384.00
01.01.23	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.12.22	24:00	1072.663	69103.37	69198.91	70406.16	69972.50	6979.12
17.12.22	00:00	1000.308	65070.71	65167.94	66298.51	65901.20	6619.12
Итого		162.443	8331.23	8327.05	8498.97	8413.97	744.00


Отчетный период — 744.00\_час. Период норм. работы — 744.00\_час.

Период отключения питания (U) — 0.000\_час.  
 Период t2-t1 < min (D) — 0.000\_час.  
 Период G>max (G) — 0.000\_час.

Период функц. отказа (E) — 0.000\_час.  
 Период G<min (g) — 0.000\_час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_



$ZQ = 162,443 + 90,588 = 253,028 \text{ Tкч}$

Гпод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм

Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм

Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
с 17.12.2022 по 16.01.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °C			Давление		Время, час		Классиф ошибок	
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2 tхв	P1 атм	P2 атм	нераб. тн		Работы тр
17.12.22	2.671	172.99	176.1797	172.74	174.6250	0.25	63.3	47.9	15.4	5.7	4.2	0.00	24.00	
18.12.22	2.781	172.56	175.8359	172.28	174.1992	0.28	64.3	48.2	16.1	5.7	4.2	0.00	24.00	
19.12.22	2.810	173.37	176.6523	172.98	174.8906	0.39	64.2	48.0	16.2	5.7	4.1	0.00	24.00	
20.12.22	2.739	173.09	176.2891	172.81	174.6758	0.28	63.3	47.5	15.8	5.7	4.2	0.00	24.00	
21.12.22	2.703	172.87	176.0625	172.54	174.4063	0.32	63.2	47.6	15.6	5.7	4.2	0.00	24.00	
22.12.22	2.683	173.59	176.7891	173.26	175.1523	0.33	63.3	47.9	15.4	5.7	4.1	0.00	24.00	
23.12.22	2.629	173.79	176.9688	173.45	175.3516	0.34	63.1	48.0	15.1	5.7	4.2	0.00	24.00	
24.12.22	2.617	173.89	177.1094	173.62	175.5703	0.27	63.5	48.5	15.0	5.7	4.2	0.00	24.00	
25.12.22	2.602	173.06	176.2578	172.85	174.7500	0.21	63.3	48.3	15.0	5.7	4.2	0.00	24.00	
26.12.22	2.654	172.54	175.7148	172.29	174.1719	0.25	63.4	48.0	15.4	5.7	4.2	0.00	24.00	
27.12.22	2.678	172.88	176.0859	172.62	174.5195	0.26	63.5	48.0	15.5	5.7	4.2	0.00	24.00	
28.12.22	2.625	173.01	176.1875	172.71	174.6133	0.29	63.1	48.0	15.2	5.7	4.2	0.00	24.00	
29.12.22	2.627	173.41	176.6289	173.12	175.0352	0.29	63.3	48.1	15.1	5.7	4.2	0.00	24.00	
30.12.22	2.611	173.59	176.8203	173.32	175.2578	0.27	63.4	48.4	15.0	5.7	4.2	0.00	24.00	
31.12.22	2.590	173.40	176.5898	173.11	175.0273	0.30	63.2	48.3	14.9	5.7	4.2	0.00	24.00	
01.01.23	2.626	174.79	178.0275	174.48	176.4230	0.32	63.4	48.4	15.0	5.8	4.2	0.00	24.00	
02.01.23	2.611	173.66	176.8680	173.35	175.2782	0.31	63.4	48.3	15.0	5.7	4.2	0.00	24.00	
03.01.23	2.598	174.00	177.2092	173.70	175.6343	0.30	63.3	48.3	14.9	5.8	4.2	0.00	24.00	
04.01.23	2.627	173.23	176.4195	172.95	174.8546	0.28	63.2	48.0	15.1	5.8	4.2	0.00	24.00	
05.01.23	2.858	172.85	176.2432	172.58	174.5393	0.27	65.3	48.8	16.5	5.7	4.2	0.00	24.00	
06.01.23	4.120	173.83	178.8148	173.58	176.1717	0.26	80.1	56.5	23.7	5.7	4.2	0.00	24.00	
07.01.23	4.295	173.44	178.6726	173.09	175.7892	0.34	82.4	57.7	24.7	5.7	4.2	0.00	24.00	
08.01.23	3.937	173.34	178.0333	173.02	175.4794	0.33	77.7	55.0	22.7	5.7	4.2	0.00	24.00	
09.01.23	4.001	173.64	178.3354	173.34	175.7781	0.30	77.7	54.7	23.0	5.7	4.2	0.00	24.00	
10.01.23	3.468	173.06	177.0448	172.68	174.8286	0.38	71.2	51.2	20.0	5.7	4.2	0.00	24.00	
11.01.23	3.229	173.48	177.0862	172.96	174.9270	0.52	67.5	48.9	18.6	5.8	4.2	0.00	24.00	
12.01.23	3.016	173.16	176.4933	172.35	174.1962	0.81	64.8	47.4	17.4	5.8	4.1	0.00	24.00	
13.01.23	2.834	171.35	174.4736	169.67	171.4133	1.68	62.9	46.3	16.5	5.7	4.1	0.00	24.00	
14.01.23	2.812	171.79	174.9495	171.28	173.0774	0.51	63.2	46.8	16.4	5.7	4.2	0.00	24.00	
15.01.23	2.774	171.96	175.1296	171.47	173.2954	0.48	63.3	47.2	16.1	5.7	4.1	0.00	24.00	
16.01.23	2.761	171.46	174.6304	171.05	172.8684	0.42	63.3	47.2	16.1	5.7	4.1	0.00	24.00	
ИТОГО	90.585	5367.08	5474.6025	5355.24	5416.7998	11.84	65.9	49.1	16.9	5.7	4.2	0.00	744.00	0.00

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
16.01.23	24:00	50.567	2769.05	2761.54	2828.43	2794.55	384.00
01.01.23	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.12.22	24:00	584.621	44574.37	44449.49	45410.63	44990.80	6311.63
17.12.22	00:00	544.602	41976.34	41855.79	42764.46	42368.55	5951.63
Итого		90.585	5367.08	5355.24	5474.60	5416.80	744.00

Отчетный период \_\_\_\_\_ 744.00\_час. Период норм. работы \_\_\_\_\_ 744.00\_час.

Период отключения питания (U) \_\_\_\_\_ 0.000\_час. Период функц.отказа (E) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.  
 Период t2-t1 < min (D) \_\_\_\_\_ 0.000\_час. Период G<min (g) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.  
 Период G>max (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

