

Адрес ул. Фрунзе д.9/2
 Гип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30
 Дата последней проверки теплосчетчика
 Номер договора
 Телефон
 Номер теплосчетчика 369390
 Гпод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм
 Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 17.12.2022 по 16.01.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °С			Давление		Время, час		Классиф ошибок	
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2 tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. ТН		Работы Тр
17.12.22	11.805	872.22	888.5781	875.75	886.2656	-3.53	63.9	50.4	13.5	5.8	5.2	0.0	24.00	
18.12.22	12.418	870.78	887.3438	874.28	884.6875	-3.50	64.3	50.0	14.3	5.8	5.2	0.0	24.00	
19.12.22	12.253	873.45	890.6094	876.92	887.8438	-3.47	65.4	51.4	14.0	5.8	5.2	0.0	24.00	
20.12.22	11.933	872.48	888.8438	876.08	886.5938	-3.59	64.0	50.3	13.7	5.8	5.2	0.0	24.00	
21.12.22	11.872	870.67	886.9375	874.28	884.7500	-3.61	63.8	50.2	13.6	5.8	5.2	0.0	24.00	
22.12.22	11.703	874.34	890.8125	877.94	888.5313	-3.59	64.0	50.6	13.4	5.8	5.2	0.0	24.00	
23.12.22	11.486	874.23	890.5313	877.89	888.5625	-3.66	63.7	50.6	13.1	5.8	5.2	0.0	24.00	
24.12.22	11.573	874.77	891.3750	878.78	889.4375	-4.02	64.1	50.8	13.2	5.8	5.2	0.0	24.00	
25.12.22	11.793	873.16	889.5000	877.06	887.6563	-3.91	63.9	50.3	13.5	5.8	5.2	0.0	24.00	
26.12.22	11.762	870.53	886.8750	874.31	884.7500	-3.78	63.9	50.4	13.5	5.8	5.2	0.0	24.00	
27.12.22	11.850	871.16	887.6250	875.13	885.6250	-3.97	64.0	50.4	13.6	5.8	5.2	0.0	24.00	
28.12.22	11.698	872.28	888.4688	876.19	886.6875	-3.91	63.7	50.3	13.4	5.8	5.2	0.0	24.00	
29.12.22	11.590	873.16	889.4688	877.25	887.8125	-4.09	63.8	50.5	13.3	5.8	5.2	0.0	24.00	
30.12.22	11.792	873.84	890.2813	877.97	888.5938	-4.13	64.0	50.5	13.5	5.8	5.2	0.0	24.00	
31.12.22	12.114	873.66	889.9688	877.47	887.7813	-3.81	63.8	49.9	13.9	5.8	5.2	0.0	24.00	
01.01.23	11.007	864.82	881.1114	868.37	879.1639	-3.55	64.0	51.3	12.7	5.8	5.2	0.0	24.00	
02.01.23	11.293	870.84	887.2335	874.39	885.1540	-3.55	64.0	51.0	13.0	5.8	5.2	0.0	24.00	
03.01.23	11.420	876.03	892.4679	879.52	890.2739	-3.48	63.9	50.8	13.0	5.8	5.2	0.0	24.00	
04.01.23	11.458	873.19	889.5027	876.79	887.4185	-3.60	63.7	50.6	13.1	5.8	5.2	0.0	24.00	
05.01.23	11.901	871.25	888.1377	875.03	885.9312	-3.79	65.0	51.3	13.7	5.8	5.2	0.0	24.00	
06.01.23	17.199	872.51	897.3130	876.63	891.3335	-4.12	79.8	60.1	19.7	5.8	5.2	0.0	24.00	
07.01.23	18.120	870.38	897.2427	874.37	890.2217	-3.99	83.4	62.6	20.8	5.8	5.2	0.0	24.00	
08.01.23	17.145	870.87	895.0986	874.89	889.1655	-4.02	78.9	59.2	19.7	5.8	5.2	0.0	24.00	
09.01.23	17.098	871.32	895.3599	875.21	889.3623	-3.89	78.5	58.9	19.6	5.8	5.2	0.0	24.00	
10.01.23	15.355	870.53	891.2554	874.44	886.8145	-3.91	72.5	54.9	17.6	5.8	5.2	0.0	24.00	
11.01.23	14.393	871.30	890.1045	875.32	886.6279	-4.03	68.8	52.3	16.5	5.8	5.3	0.0	24.00	
12.01.23	13.332	872.16	889.3838	876.28	886.8027	-4.12	65.6	50.3	15.3	5.8	5.3	0.0	24.00	
13.01.23	12.667	862.55	878.5938	866.85	876.6914	-4.30	63.6	48.9	14.7	5.7	5.2	0.0	24.00	
14.01.23	12.508	865.06	881.2363	869.47	879.5010	-4.41	63.8	49.3	14.5	5.8	5.2	0.0	24.00	
15.01.23	12.677	866.48	882.7832	870.74	880.8047	-4.26	64.0	49.3	14.6	5.8	5.2	0.0	24.00	
16.01.23	12.450	863.75	879.9434	867.03	877.0879	-3.28	63.8	49.4	14.4	5.8	5.2	0.0	24.00	
Итого	397.662	27003.7	27553.9863	27122.6	27467.9336	-118.84	66.6	51.8	14.7	5.8	5.2	0.0	744.00	0.00

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
16.01.23	24:00	220.021	13913.04	13975.32	14216.77	14162.35	384.00
01.01.23	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.12.22	24:00	2635.626	268412.84	269667.78	273504.56	273423.19	8150.21
17.12.22	00:00	2457.985	255322.11	256520.48	260167.34	260117.61	7790.21
Итого		397.662	27003.77	27122.62	27553.99	27467.93	744.00

отчетный период _____ 744.00_час. период норм. работы _____ 744.00_час.

период отключения питания (U) _____ 0.000_час. период функц.отказа (E) _____ 0.000_час.
 период t2-t1 < min (D) _____ 0.000_час. период G<min (G) _____ 0.000_час.
 период G>max (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

