

Организация "ООО УК "Лия" _____ Номер договора _____

Адрес ул. Химиков, д.26 _____ Телефон _____

Тип теплосчетчика КМ-5-2 _____ версия 02.33 _____ Номер теплосчетчика 445286

Дата последней поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0.06_ - 60.0_м3/ч Ду= ___мм

Гобр.: 0.06_ - 60.0_м3/ч Ду= ___мм

Гп : 10___л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления

с 17.12.2022_ по 16.01.2023__

Дата	Q	M1	V1	M2	V2	Vi	M1-M2	M2-M1	t1	t2	t1-t2	P1	P2	Температура, °C	Давление	Время, час
Нераб.	Работы	Классиф					утечка	подмес				атм	атм	ТН	Тр	
ошибка	Гкал															
17.12.22	3.164	398.9609	405.2188	398.4297	403.1563	0.00	0.5313	-	58.03	50.12	7.91	8.1	6.6	0.00	0.00	24.00
18.12.22	3.350	396.9844	403.4766	396.4375	401.3203	0.00	0.5469	-	59.49	51.07	8.42	8.1	6.7	0.00	0.00	24.00
19.12.22	3.654	395.3672	402.5234	394.7109	400.0391	0.00	0.6563	-	62.78	53.55	9.22	8.0	6.6	0.00	0.00	24.00
20.12.22	3.590	398.1172	405.1563	397.4688	402.7188	0.00	0.6484	-	61.93	52.94	9.00	8.0	6.6	0.00	0.00	24.00
21.12.22	3.094	399.8984	406.0391	399.2656	403.9141	0.00	0.6328	-	57.33	49.62	7.72	8.1	6.6	0.00	0.00	24.00
22.12.22	2.932	403.6797	409.6094	403.0547	407.6016	0.00	0.6250	-	56.02	48.78	7.24	8.1	6.6	0.00	0.00	24.00
23.12.22	2.883	403.5703	409.4844	402.8984	407.4609	0.00	0.6719	-	55.99	48.87	7.12	8.1	6.6	0.00	0.00	24.00
24.12.22	2.883	404.2656	410.1719	403.6328	408.2422	0.00	0.6328	-	56.13	49.02	7.11	8.1	6.6	0.00	0.00	24.00
25.12.22	3.015	402.1094	408.2266	401.4609	406.1719	0.00	0.6484	-	57.26	49.78	7.48	8.0	6.6	0.00	0.00	24.00
26.12.22	3.286	400.2891	406.8516	399.5078	404.4766	0.00	0.7813	-	59.44	51.25	8.19	8.0	6.6	0.00	0.00	24.00

27.12.22	3.180	398.7031	405.0547	397.8516	402.6797	0.00	0.8516	-	58.56	50.60	7.96	8.0	6.6	0.00	24.00
28.12.22	2.893	400.5000	406.3203	399.9141	404.4141	0.00	0.5859	-	55.76	48.55	7.20	8.0	6.6	0.00	24.00
29.12.22	2.824	387.6719	393.1641	387.3516	391.5859	0.00	0.3203	-	55.24	47.97	7.27	7.7	6.4	0.00	24.00
30.12.22	2.880	387.1016	392.7500	386.4453	390.8047	0.00	0.6563	-	56.12	48.70	7.42	7.6	6.3	0.00	24.00
31.12.22	2.902	387.3672	393.1094	386.9375	391.3281	0.00	0.4297	-	56.50	49.03	7.47	7.6	6.3	0.00	24.00
01.01.23	2.936	388.4534	394.3427	387.8559	392.3643	0.00	0.5974	-	57.07	49.53	7.54	7.6	6.2	0.00	24.00
02.01.23	2.867	387.6550	393.4284	387.2040	391.6401	0.00	0.4510	-	56.53	49.15	7.38	7.5	6.2	0.00	24.00
03.01.23	2.891	386.7337	392.5222	386.4926	390.9326	0.00	0.2411	-	56.68	49.22	7.46	7.5	6.2	0.00	24.00
04.01.23	2.914	383.4504	389.1793	383.1997	387.5717	0.00	0.2507	-	56.62	49.04	7.58	7.5	6.2	0.00	24.00
05.01.23	3.195	380.7637	386.8792	380.7531	385.3325	0.00	0.0106	-	58.75	50.38	8.37	7.6	6.3	0.00	24.00
06.01.23	5.195	374.5940	384.5981	374.2614	381.2000	0.00	0.3326	-	77.31	63.47	13.84	7.4	6.2	0.00	24.00
07.01.23	5.378	368.0200	378.0640	367.7656	374.6184	0.00	0.2544	-	78.24	63.65	14.59	7.4	6.2	0.00	24.00
08.01.23	5.329	369.7332	379.5986	369.3789	376.1084	0.00	0.3542	-	77.28	62.89	14.39	7.5	6.3	0.00	24.00
09.01.23	5.356	373.6045	383.6309	373.1401	380.0061	0.00	0.4644	-	77.53	63.23	14.31	7.5	6.3	0.00	24.00
10.01.23	4.754	371.4429	380.1873	371.3091	377.3962	0.00	0.1338	-	72.20	59.42	12.78	7.5	6.3	0.00	24.00
11.01.23	4.367	371.9272	379.8638	371.8340	377.4285	0.00	0.0933	-	68.51	56.79	11.72	7.5	6.3	0.00	24.00
12.01.23	3.893	372.0737	379.1313	372.0591	377.1265	0.00	0.0146	-	64.31	53.86	10.45	7.6	6.4	0.00	24.00
13.01.23	3.457	372.2197	378.4756	372.3682	376.9468	0.00	-	0.1484	60.29	51.02	9.27	7.6	6.4	0.00	24.00
14.01.23	3.089	373.6016	379.2100	373.8740	378.0522	0.00	-	0.2725	56.76	48.50	8.25	7.6	6.4	0.00	24.00
15.01.23	3.035	374.3062	379.8330	374.6182	378.7476	0.00	-	0.3120	56.26	48.16	8.09	7.6	6.4	0.00	24.00
16.01.23	3.198	373.5972	379.4429	373.7515	378.0898	0.00	-	0.1543	58.04	49.49	8.55	7.6	6.4	0.00	24.00
Итого	108.385	11986.7617	12195.5430	11975.2324	12129.4756	0.00	12.4170	0.8872	61.12	52.09	9.02	7.8	6.4		
0.00	744.00	0.00													

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	V1	V2	Tr
16.01.23	24:00	61.855	6022.18	6019.87	0.00	6138.39	6103.56	384.00
01.01.23	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.12.22	24:00	633.945	83644.27	83724.38	0.00	84881.12	84662.68	5609.43
17.12.22	00:00	587.415	77679.69	77769.02	0.00	78823.96	78636.77	5249.43
	Итого	✓108.385	11986.76	11975.23	0.00	12195.54	12129.48	744.00

Отчетный период _____ 744.00_час. Период норм.работы _____ 744.00_час.

Период отключения питания (U) _____ 0.000_час. Период функц.отказа (E) _____ 0.000_час.

Период t1-t2 < min (D) _____ 0.000_час. Период G<min (g) _____ 0.000_час.

Период G>max (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

