

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 17.12.2022 по 16.01.2023

время создания отчёта: 24.01.2023 в 14:42 (МСК)

Потребитель: ул. Центральная, д.141
 Адрес: ул. Центральная, д.141
 Теплосчетчик: КМ-5-2

Объект: Узел учёта 1
 № договора: —
 Заводской №: 371714,00000

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
17.12.2022 00:00	1060,344	96118,859	96496,125	-377,266	7302,8
17.01.2023 00:00	108,567	7680,552	7707,445	-26,893	384,0
Итого:	-951,777	-88438,307	-88788,680	350,373	-6918,8

Дата	Q, Гкал		Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q		M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
17.12.2022	5,670		418,80	420,22	-1,42	-1,8	64,8	51,3	13,50	5,54	4,45	24,000		
18.12.2022	6,398		500,55	502,53	-1,98	-7,8	65,0	52,3	12,80	5,51	4,46	24,000		
19.12.2022	6,458		549,55	551,98	-2,43	-4,4	65,9	54,2	11,70	5,44	4,46	24,000		
20.12.2022	6,315		543,56	545,92	-2,36	-8,6	64,9	53,3	11,60	5,42	4,46	24,000		
21.12.2022	5,755		428,38	429,81	-1,43	0,2	64,8	51,4	13,40	5,47	4,45	24,000		
22.12.2022	5,052		348,91	349,79	-0,88	0,4	64,7	50,3	14,50	5,59	4,44	24,000		
23.12.2022	4,932		335,81	336,54	-0,73	2,6	64,8	50,1	14,70	5,65	4,44	24,000		
24.12.2022	4,849		330,14	330,91	-0,77	1,0	64,8	50,1	14,70	5,68	4,44	24,000		
25.12.2022	5,621		401,95	403,04	-1,09	-7,3	64,7	50,8	14,00	5,62	4,44	24,000		
26.12.2022	5,652		418,41	419,61	-1,20	-6,7	64,8	51,3	13,50	5,47	4,46	24,000		
27.12.2022	5,525		399,26	400,35	-1,09	-0,3	64,8	51,0	13,80	5,44	4,45	24,000		
28.12.2022	5,259		361,23	362,09	-0,86	-1,2	64,7	50,2	14,60	5,51	4,44	24,000		
29.12.2022	5,130		358,19	358,97	-0,78	-2,6	64,8	50,5	14,30	5,55	4,43	24,000		
30.12.2022	5,045		339,02	339,73	-0,71	-0,4	64,8	49,9	14,90	5,58	4,43	24,000		
31.12.2022	5,208		342,91	343,52	-0,61	0,4	64,8	49,6	15,20	5,62	4,42	24,000		
01.01.2023	0,000		0,00	0,00	0,00	2,0	64,8	50,6	14,30	5,65	4,42	0,000		
02.01.2023	4,921		343,21	343,99	-0,78	-0,7	64,7	50,4	14,30	5,64	4,42	24,000		
03.01.2023	4,797		336,38	337,05	-0,67	0,3	64,8	50,5	14,20	5,62	4,43	24,000		
04.01.2023	5,422		387,63	388,58	-0,96	-2,6	64,8	50,8	14,00	5,59	4,43	24,000		
05.01.2023	5,887		435,92	437,28	-1,36	-5,7	65,9	52,4	13,50	5,50	4,44	24,000		
06.01.2023	9,266		591,68	594,50	-2,82	-20,2	80,8	65,1	15,60	5,46	4,44	24,000	0,000	#
07.01.2023	9,880		605,44	608,41	-2,97	-22,1	85,0	68,7	16,30	5,45	4,44	24,000		
08.01.2023	9,239		596,81	599,54	-2,73	-20,2	80,5	65,0	15,50	5,43	4,44	24,000		
09.01.2023	8,998		590,61	593,32	-2,71	-16,7	79,0	63,8	15,20	5,41	4,45	24,000		
10.01.2023	7,738		579,93	582,37	-2,45	-13,5	71,5	58,2	13,30	5,38	4,46	24,000		
11.01.2023	7,190		566,73	568,83	-2,10	-12,4	68,0	55,3	12,70	5,37	4,47	24,000		
12.01.2023	6,757		561,28	563,37	-2,09	-9,1	65,1	53,1	12,00	5,34	4,48	24,000		
13.01.2023	6,354		510,55	512,16	-1,61	-6,5	64,7	52,3	12,40	5,37	4,47	24,000		
14.01.2023	5,919		423,86	424,92	-1,06	-4,0	64,7	50,8	14,00	5,45	4,46	24,000		
15.01.2023	5,806		407,41	408,42	-1,01	-3,9	64,7	50,5	14,20	5,47	4,45	24,000		
16.01.2023	5,959		432,22	433,19	-0,98	-4,6	64,8	51,0	13,80	5,41	4,46	24,000		
Итого:	187,002		13446,30	13490,93	-44,63	—	—	—	—	—	—	24,000		
Средние:	6,032		433,75	435,19	-1,44	-5,7	67,3	53,4	14,00	5,50	4,45	23,200	0,000	—

агностика

четный период: 744 ч Время норм. работы: 720 ч Суммарное время отказа: — ч
 носительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 0,331 %

адставитель Абонента

Представитель теплоснабжающей организации



Q_{дос.} = 193,235 Ткал