

Организация: ООО УК "ЛиЯ"

Номер абонента: ТС ОАО "Металлист" (68/49)

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 435815

Адрес дома: ул Ворошилова 111

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 16.02.2022 по 15.03.2022**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Mi	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
16,02	4,281006	168,541	167,834	0,707	0	0	71,3	46	25,3	24	
17,02	3,595673	136,385	135,779	0,605	0	0	68,7	42,4	26,3	24	
18,02	3,527237	132,983	132,397	0,586	0	0	68,2	41,8	26,5	24	
19,02	3,789474	151,438	150,801	0,637	0	0	68,2	43,2	25	24	
20,02	3,870163	153,819	153,174	0,646	0	0	68,8	43,7	25,1	24	
21,02	3,633667	143,412	142,776	0,636	0	0	68,3	43	25,3	24	
22,02	3,373642	127,16	126,584	0,576	0	0	68,1	41,6	26,5	24	
23,02	3,746597	149,82	149,176	0,645	0	0	68,2	43,3	24,9	24	
24,02	3,996613	162,234	161,544	0,69	0	0	69,2	44,7	24,6	24	
25,02	2,829605	116,397	156,585	0	40,188	0	70,4	46,1	24,2	16,23	ED
26,02	0	0	140,262	0	140,262	0	20	1	19	0	E
27,02	0	0	171,288	0	171,288	0	20	1	19	0	E
28,02	1,102539	46,278	179,342	0	133,063	0	69,5	45,8	23,7	5,82	E U
1,03	4,462006	177,284	176,546	0,738	0	0	71,7	46,7	25,1	24	
2,03	4,406799	175,378	174,647	0,73	0	0	71,8	46,8	25	24	
3,03	4,100037	162,225	161,521	0,704	0	0	71	45,8	25,2	24	
4,03	4,531464	192,406	191,639	0,768	0	0	70,5	47	23,5	24	
5,03	3,717285	141,455	140,82	0,635	0	0	69,8	43,6	26,2	24	
6,03	3,833588	139,604	138,941	0,663	0	0	71,1	43,7	27,4	24	
7,03	3,2005	108,506	107,902	0,604	0	0	69,8	40,4	29,4	24	
8,03	3,703888	125,284	124,645	0,64	0	0	71,8	42,3	29,5	24	
9,03	4,694122	157,338	156,602	0,736	0	0	76,2	46,5	29,8	24	
10,03	5,235474	197,892	197,061	0,831	0	0	75,5	49,1	26,4	24	
11,03	4,568512	164,558	163,781	0,776	0	0	74,5	46,8	27,7	24	
12,03	3,944611	130,624	129,943	0,681	0	0	73,7	43,6	30,1	24	
13,03	3,507538	116,04	115,392	0,648	0	0	71,7	41,6	30,2	24	
14,03	2,827972	92,857	92,298	0,56	0	0	68,4	38	30,4	24	
15,03	3,684967	133,326	132,625	0,701	0	0	69,6	42	27,6	24	
Итого	98,165	3703,25	4171,9	16,14	484,8	0	70,8	41,2	29,6	598,05	


Показания интеграторов счетчика

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Mi, тонн	Тр, час
15.02.2022	24:00	221,07324	8399,55	8367,21	0	1103,85
15.03.2022	24:00	319,23822	12102,8	12539,12	0	1701,9
Итого		98,165	3703,25	4171,9	0	598,05

Классификация ошибок:
D - отключение по T1-T2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч = Тнараб + Тсб.пит + Тф.отк + Тдт<min + ТG<min + ТG>max + То.д.
672 598,05 1,66 72,29 0 0 0 0

Представитель
абонента



Q_{доп.} = 110,303 Гкал

-2,585