

Уч. Лисл

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 16.02.2022 по 15.03.2022

время создания отчёта: 18.03.2022 в 10:21 (МСК)

Потребитель: Декабристов д.2
Адрес: Декабристов д.2
Теплосчетчик: КМ-5

Объект: Узел учёта 1
№ договора: —
Заводской №: 459626,00000

Показания прибора учета (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	M1-M2	T раб., ч
16.02.2022 00:00	158,657	16654,826	16726,318	-71,492	1098,9
16.03.2022 00:00	238,917	23457,688	23559,434	-101,746	1768,0
Итого:	80,260	6802,862	6833,116	-30,254	669,1

Дата	Q, Гкал	Масса, т			Температура, С°				Давление		Время, ч		
	Q	M1	M2	M1-M2	ta	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	ошибки
16.02.2022	2,890	244,74	246,03	-1,29	-4,4	60,7	48,9	11,80	6,83	6,31	23,700	24,000	#ET
17.02.2022	2,851	249,36	250,26	-0,90	0,8	59,7	48,3	11,40	6,81	6,29	24,000	24,000	#T
18.02.2022	2,889	250,41	251,76	-1,35	1,7	60,6	49,0	11,50	6,81	6,28	24,000	24,000	#T
19.02.2022	2,812	244,57	245,97	-1,39	0,8	60,4	48,9	11,50	6,83	6,30	23,500	24,000	#ET
20.02.2022	2,867	250,09	251,29	-1,20	0,9	60,4	48,9	11,50	6,82	6,29	24,000	24,000	#T
21.02.2022	2,802	246,95	248,09	-1,13	0,5	60,2	48,8	11,30	6,84	6,31	23,800	24,000	#ET
22.02.2022	2,834	248,75	249,89	-1,13	2,8	60,5	49,1	11,40	6,80	6,26	23,900	24,000	#ET
23.02.2022	2,842	249,36	250,62	-1,27	0,1	60,4	49,0	11,40	6,82	6,28	24,000	24,000	#T
24.02.2022	2,832	245,64	247,05	-1,41	-2,3	60,8	49,2	11,50	6,83	6,30	23,700	24,000	#ET
25.02.2022	2,761	246,40	247,64	-1,24	-2,3	59,6	48,3	11,20	6,85	6,32	23,900	24,000	#ET
26.02.2022	2,652	246,41	247,47	-1,06	-1,4	57,8	47,1	10,80	6,86	6,34	24,000	24,000	#T
27.02.2022	2,625	245,05	246,32	-1,27	-2,2	57,1	46,4	10,70	6,87	6,35	23,900	24,000	#ET
28.02.2022	2,809	245,01	246,34	-1,32	-3,9	58,8	47,4	11,50	6,86	6,33	24,000	24,000	#T
01.03.2022	2,890	246,42	247,45	-1,03	-4,8	60,0	48,3	11,70	6,86	6,33	24,000	24,000	#T
02.03.2022	2,887	246,51	247,51	-0,99	-4,9	60,6	48,9	11,70	6,82	6,30	24,000	24,000	#ET
03.03.2022	2,815	247,28	248,22	-0,94	-2,9	59,9	48,6	11,40	6,79	6,26	24,000	24,000	#T
04.03.2022	2,823	244,94	245,74	-0,80	-3,1	59,5	48,0	11,50	6,81	6,29	23,900	24,000	#ET
05.03.2022	2,771	245,91	247,10	-1,19	-2,4	58,5	47,2	11,30	6,85	6,33	24,000	24,000	#T
06.03.2022	2,904	245,44	247,00	-1,57	-4,1	60,4	48,5	11,80	6,86	6,34	24,000	24,000	#ET
07.03.2022	2,701	246,43	246,89	-0,46	-1,9	58,5	47,6	11,00	6,84	6,31	24,000	24,000	#ET
08.03.2022	2,845	235,99	236,79	-0,80	-3,9	59,8	47,7	12,10	6,58	6,15	24,000	24,000	#T
09.03.2022	3,194	229,74	230,48	-0,74	-8,7	63,1	49,2	13,90	6,54	6,16	23,900	24,000	#ET
10.03.2022	3,450	227,97	228,77	-0,80	-10,4	65,7	50,5	15,10	6,50	6,13	24,000	24,000	#T
11.03.2022	3,221	230,70	231,58	-0,89	-8,1	64,0	50,0	14,00	6,48	6,09	23,800	24,000	#ET
12.03.2022	2,897	227,38	228,46	-1,08	-5,3	61,4	48,7	12,70	6,45	6,05	23,300	24,000	#ET
13.03.2022	2,842	238,10	239,36	-1,25	-3,1	59,8	47,9	11,90	6,45	6,04	24,000	24,000	#T
14.03.2022	2,730	238,64	239,89	-1,25	0,7	59,3	47,9	11,40	6,47	6,04	23,800	24,000	#ET
15.03.2022	2,823	238,67	239,18	-0,51	-3,9	59,7	47,8	11,80	6,49	6,07	24,000	24,000	#T
Итого:	80,259	6802,86	6833,12	-30,26	—	—	—	—	—	—	669,100	672,000	—
Средние:	2,866	242,96	244,04	-1,08	-2,7	60,3	48,4	11,80	6,74	6,24	23,900	24,000	—

Диагностика

Отчетный период: 672 ч Время норм. работы: 669,1 ч Суммарное время отказа: 45,9 ч

Относительная погрешность измерения расхода узла учета ТЭ: 0,444 %

Представитель Абонента



Представитель теплоснабжающей организации

