

Организация: ООО УК "ЛИЯ"

Номер абонента: ТС ОАО "Рател" (65/50)

Тип прибора: КМ-5-4

Номер прибора: 371413

Адрес дома: ул Дзержинского 40

Система: ГВС

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплотребления
за период с 16.03.2022 по 15.04.2022**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Объем, м3		Водоразбор, м3		Температура, гр.С				Давление, атм			Наработка, ч, Гр
		V1	V2	ГВ, V1-V2	ХВ, Ви	T1	T2	T1-T2	Ткв	P1	P2	Pкв	
16,03	0,671	55,628	48,593	7,036		61,8	55,2	6,6	9	3,5	5	5	24
17,03	0,663	57,742	51,071	6,671		61,9	55,4	6,5	9	3,7	5	5	24
18,03	0,675	57,202	50,25	6,951		62	55,4	6,5	9	3,8	5	5	23,29
19,03	0,699	61,11	53,482	7,628		61,5	55,5	6	9	3,7	5	5	24
20,03	0,725	61,593	53,582	8,011		61,9	55,8	6,1	9	4	5	5	24
21,03	0,646	60,323	53,779	6,544		61,8	55,9	6	9	3,8	5	5	24
22,03	0,662	61,743	54,368	7,375		60,6	55,1	5,6	9	3,2	5	5	24
23,03	0,641	61,23	54,547	6,683		61,3	55,6	5,7	9	3,9	5	5	24
24,03	0,669	62,59	55,515	7,075		61,8	56	5,7	9	3,8	5	5	24
25,03	0,636	61,91	55,295	6,614		61,4	55,8	5,6	9	3,4	5	5	24
26,03	0,689	63,659	55,91	7,749		60,9	55,4	5,5	9	3,6	5	5	24
27,03	0,698	63,585	55,827	7,758		60,9	55,2	5,7	9	3,5	5	5	24
28,03	0,685	61,334	53,837	7,497		60,9	55	5,9	9	3,3	5	5	24
29,03	0,644	60,159	53,14	7,02		60,6	54,8	5,8	9	3,5	5	5	23,88
30,03	0,642	60,181	53,565	6,616		61	55	5,9	9	3,7	5	5	24
31,03	0,669	60,507	53,358	7,149		61,1	55,1	6	9	3,5	5	5	24
1,04	0,651	60,271	53,332	6,939		60,7	54,8	5,9	9	3,5	5	5	24
2,04	0,674	60,366	53,22	7,146		61,4	55,3	6	9	4	5	5	24
3,04	0,676	60,529	53,217	7,312		61,2	55,2	6	9	3,6	5	5	24
4,04	0,687	60,7	53,176	7,524		61,1	55,1	6	9	3,4	5	5	24
5,04	0,694	60,743	53,211	7,531		61,2	55,1	6,1	9	3,6	5	5	24
6,04	0,638	60,104	53,609	6,495		61,2	55,2	6	9	3,5	5	5	24
7,04	0,648	60,418	53,684	6,734		61,2	55,2	5,9	9	3,5	5	5	24
8,04	0,595	59,587	53,768	5,819		61,2	55,5	5,8	9	3,7	5	5	24
9,04	0,679	60,93	53,357	7,572		61,3	55,6	5,7	9	3,6	5	5	24
10,04	0,66	60,741	53,303	7,438		60,7	55,2	5,6	9	3,3	5	5	24
11,04	0,639	60,25	53,586	6,664		61,2	55,4	5,8	9	3,6	5	5	24
12,04	0,61	59,737	53,658	6,079		61,5	55,7	5,8	9	3,5	5	5	24
13,04	0,63	60,267	53,583	6,684		60,8	55,1	5,7	9	3,1	5	5	24
14,04	0,664	60,672	53,466	7,206		61,1	55,3	5,8	9	3,5	5	5	24
15,04	0,611	57,915	51,574	6,341		61,3	55,4	5,9	9	3,4	5	5	23,88
Итого	20,471	1873,726	1655,864	217,862		61,2	55,3	5,9	9	3,6	5	5	743,04


Показания интеграторов счетчика

дата	время	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	Vi, м3	Гр, ч
15.03.2022	24:00	49,670742	4578,488	4050,297		1771,09
15.04.2022	24:00	70,141304	6452,214	5706,161		2514,13
Итого		20,470562	1873,726	1655,864		743,04

Классификация ошибок:

- U - отключение питания
- E - функциональный отказ
- D - отключение по T1-T2<mi
- g - отключение по G<min
- G - отключение по G>max

Тотч = Tнараб + Tсб.пит + Tф.отк + Tдт<min + TG<min + TG>max + То.д.
744 743,04 0,71 0 0,25 0 0 0



*Q_{гвс.гос.} = 13,612 Гкал
V_{гвс.гос.} = 218,134 м³*