

Организация: ООО УК "ЛиЯ"

Номер абонента: ТС ОАО "Рател" (65/50)

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 348004

Адрес дома: ул Дзержинского 40

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
за период с 16.02.2022 по 15.03.2022**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Mi	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
16,02	2,116402	260,872	264,086	0	3,214	0	64,7	56,6	8,1	24	
17,02	2,089547	262,09	265,311	0	3,221	0	64,8	56,9	8	24	
18,02	2,047997	263,01	266,257	0	3,247	0	64,6	56,9	7,8	24	
19,02	2,050514	262,938	266,169	0	3,23	0	64,9	57,1	7,8	24	
20,02	2,060654	262,992	266,201	0	3,209	0	64,9	57,1	7,8	24	
21,02	2,029205	262,756	265,952	0	3,196	0	64,6	56,9	7,7	24	
22,02	2,02742	265,296	268,501	0	3,205	0	64,6	57	7,6	24	
23,02	2,011215	265,047	268,302	0	3,255	0	64,5	56,9	7,6	24	
24,02	2,054886	264,505	267,697	0	3,192	0	64,9	57,1	7,8	24	
25,02	2,071312	270,162	273,441	0	3,279	0	64,8	57,1	7,7	24	
26,02	2,074303	264,28	267,521	0	3,241	0	64,9	57,1	7,8	24	
27,02	2,069351	264,093	267,339	0	3,246	0	64,7	56,9	7,8	24	
28,02	2,098061	261,673	264,904	0	3,231	0	64,8	56,8	8	24	
1,03	2,105743	262,32	265,608	0	3,288	0	65	57	8	24	
2,03	2,08847	261,712	264,941	0	3,229	0	64,8	56,8	8	24	
3,03	2,084976	261,775	265,017	0	3,241	0	65	57	8	24	
4,03	2,104904	262,016	265,238	0	3,223	0	64,8	56,8	8	23,85	D
5,03	2,10498	263,289	266,5	0	3,211	0	64,7	56,7	8	24	
6,03	2,143524	263,459	266,643	0	3,184	0	64,9	56,8	8,1	24	
7,03	2,098083	263,105	266,23	0	3,125	0	64,9	56,9	8	24	
8,03	2,097366	260,383	263,408	0	3,025	0	64,7	56,7	8,1	23,85	D
9,03	2,158234	262,693	265,787	0	3,094	0	64,9	56,7	8,2	24	
10,03	2,456497	264,814	268	0	3,186	0	69,1	59,8	9,3	24	
11,03	2,244507	264,65	267,768	0	3,117	0	66	57,6	8,5	24	
12,03	2,181793	264,438	267,547	0	3,109	0	65	56,8	8,2	24	
13,03	2,120193	265,764	268,855	0	3,092	0	64,6	56,7	8	24	
14,03	2,096558	268,404	271,533	0	3,129	0	64,5	56,7	7,8	24	
15,03	2,113342	271,311	274,492	0	3,182	0	64,9	57,1	7,8	24	
Итого	58,999	7389,85	7479,25	0	89,4	0	65	57	8	671,71	


**Показания интеграторов счетчика**

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Mi, тонн	Тр, час
15.02.2022	24:00	101,28493	12050,91	12199,91	0	1103,96
15.03.2022	24:00	160,28397	19440,75	19679,16	0	1775,67
Итого		58,999	7389,85	7479,25	0	671,71

Классификация ошибок:  
D - отключение по T1-T2<min  
G - отключение по Gmin, Gmax  
E - функциональный отказ  
U - отключение питания

Точч = Тнараб + Тсб.пит + Тф.отк + Тдт<min + ТG<min + ТG>max + То.д.  
672                    671,71                    0                    0                    0,29                    0                    0                    0

Представитель  
абонента



Q<sub>отп.</sub> = 59,025 Гкал/ч