

Организация "ООО "УК Лия"
 Адрес ул. Комсомольская, д.4а
 Тип теплосчетчика _КМ-5-1_ Версия _02.30_
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Комсомольская 4А
 Номер договора _____
 Телефон _____
 Номер Теплосчетчика _347734_
 Год.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= _____мм
 Годр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= _____мм
 ГП : 10 л/имп

Посуточная ведомость учета параметров теплорепблениа
 с _16.02.2022_ по _15.03.2022_

| Дата | Тепло Q Гкал | Масса М1 тонн | Температура, °С | | | | Время, час | | Классиф ошибок |
|----------|--------------------|---------------------|-----------------|------|-------|-------|--------------|--------------|-------------------|
| | | | t1 | t2 | t1-t2 | та | Нераб. ТН | Работы тр | |
| 16.02.22 | 12.170 | 1211.02 | 64.5 | 54.6 | 10.0 | -60.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 17.02.22 | 12.084 | 1225.05 | 64.6 | 54.8 | 9.8 | -60.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 18.02.22 | 11.839 | 1279.29 | 64.4 | 55.2 | 9.2 | -60.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 19.02.22 | 12.245 | 1271.45 | 64.7 | 55.2 | 9.5 | -60.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 20.02.22 | 12.361 | 1272.74 | 64.6 | 55.0 | 9.6 | -60.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 21.02.22 | 11.499 | 1224.27 | 64.3 | 55.0 | 9.3 | -60.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 22.02.22 | 11.552 | 1220.43 | 64.4 | 55.1 | 9.4 | -60.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 23.02.22 | 11.828 | 1269.62 | 64.2 | 55.0 | 9.2 | -60.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 24.02.22 | 11.943 | 1220.58 | 64.6 | 54.9 | 9.7 | -60.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 25.02.22 | 11.970 | 1211.69 | 64.6 | 54.8 | 9.8 | -60.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 26.02.22 | 12.009 | 1212.42 | 64.7 | 54.9 | 9.8 | -60.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 27.02.22 | 12.426 | 1246.22 | 64.4 | 54.6 | 9.9 | -60.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 28.02.22 | 12.044 | 1194.53 | 64.5 | 54.6 | 10.0 | -60.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 01.03.22 | 12.177 | 1188.01 | 64.8 | 54.7 | 10.2 | -60.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 02.03.22 | 12.008 | 1195.42 | 64.6 | 54.7 | 9.9 | -60.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 03.03.22 | 11.943 | 1176.41 | 64.7 | 54.6 | 10.1 | -60.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 04.03.22 | 12.188 | 1208.05 | 64.6 | 54.6 | 10.0 | -60.0 | 0.08 | 23.92 | D |
| 05.03.22 | 12.041 | 1194.46 | 64.5 | 54.5 | 10.0 | -60.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 06.03.22 | 12.326 | 1207.80 | 64.7 | 54.6 | 10.1 | -60.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 07.03.22 | 12.329 | 1241.96 | 64.6 | 54.8 | 9.8 | -60.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 08.03.22 | 12.211 | 1190.30 | 64.5 | 54.3 | 10.2 | -60.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 09.03.22 | 12.325 | 1170.16 | 64.8 | 54.4 | 10.4 | -60.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 10.03.22 | 13.496 | 1133.53 | 68.6 | 56.8 | 11.8 | -60.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 11.03.22 | 12.461 | 1174.94 | 65.6 | 55.1 | 10.5 | -60.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 12.03.22 | 12.608 | 1206.18 | 64.7 | 54.4 | 10.4 | -60.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 13.03.22 | 12.701 | 1251.85 | 64.3 | 54.3 | 10.0 | -60.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 14.03.22 | 12.167 | 1260.82 | 64.2 | 54.6 | 9.6 | -60.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 15.03.22 | 12.308 | 1279.93 | 64.6 | 55.1 | 9.5 | -60.0 | 0.00 | 24.00 | |
| Итого | 341.260 | 34139.13 | 64.7 | 54.8 | 9.9 | -60.0 | 0.08 | 671.92 | 0.08 |

Показания интграторов КМ-5

| Дата | Время | Q | М1 | Тр |
|------|-------|---|----|----|
|------|-------|---|----|----|

| | | | |
|----------------|---------|----------|---------|
| 15.03.22 24:00 | 579.333 | 57775.34 | 1132.76 |
| 16.02.22 00:00 | 238.073 | 23636.21 | 460.84 |
| Итого | 341.260 | 34139.13 | 671.92 |

Отчетный период _____ 672.00_час. Период норм.работы _____ 671.92_час.

Период отключения питания (У) _____ 0.000_час. Период функц.отказа (Е) _____ 0.000_час.
 Период t2-t1 < min (D) _____ 0.082_час. Период G>min (G) _____ 0.000_час.
 Период G>max (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



Двас. = 341,301 часа

Серпуховский филиал
 ООО "Газпром теплоснабжение МО"
 "Тепловая инспекция"