

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 16.02.2022 по 15.03.2022Потребитель: ООО УК "ЛиЯ"Адрес объекта: ул. Подольская д. 101Теплосчетчик МКТС: № 011221-1Версия МКТС: 2.62Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
16.02.22	2.982	345.38	344.44	0.88	58.0	49.3	8.6	5.0	4.1	24.00	0.00	
17.02.22	2.530	354.56	353.75	0.82	52.9	45.8	7.1	5.0	4.1	24.00	0.00	
18.02.22	2.377	361.06	360.25	0.84	51.2	44.7	6.6	5.0	4.1	24.00	0.00	
19.02.22	2.296	234.44	234.13	0.35	53.3	43.5	9.8	5.1	4.1	24.00	0.00	
20.02.22	2.399	283.56	283.00	0.51	52.3	43.8	8.5	5.1	4.1	24.00	0.00	
21.02.22	2.587	396.13	395.13	1.03	52.7	46.2	6.5	5.0	4.1	24.00	0.00	
22.02.22	2.264	336.19	335.44	0.73	50.6	43.9	6.7	5.0	4.1	24.00	0.00	
23.02.22	2.558	380.94	379.94	1.01	52.3	45.6	6.7	5.1	4.2	24.00	0.00	
24.02.22	2.705	264.69	264.06	0.63	57.5	47.3	10.2	5.2	4.1	24.00	0.00	
25.02.22	2.794	330.94	330.06	0.89	56.5	48.0	8.4	5.0	4.1	24.00	0.00	
26.02.22	2.455	233.69	233.25	0.45	55.4	44.9	10.5	5.1	4.1	24.00	0.00	
27.02.22	2.510	258.31	257.75	0.52	54.4	44.7	9.7	5.1	4.1	24.00	0.00	
28.02.22	3.074	384.81	383.63	1.17	57.7	49.8	8.0	5.0	4.2	24.00	0.00	
01.03.22	2.869	219.81	219.38	0.48	61.5	48.5	13.0	5.1	4.1	24.00	0.00	
02.03.22	2.822	257.94	257.31	0.63	59.0	48.1	10.9	5.1	4.1	24.00	0.00	
03.03.22	2.791	291.94	291.19	0.74	57.2	47.6	9.6	5.1	4.1	24.00	0.00	
04.03.22	2.958	288.00	287.25	0.72	59.5	49.2	10.3	5.2	4.2	24.00	0.00	
05.03.22	2.546	241.38	241.00	0.44	55.5	45.0	10.5	5.2	4.1	24.00	0.00	
06.03.22	2.792	218.38	217.94	0.44	59.4	46.7	12.8	5.2	4.1	24.00	0.00	
07.03.22	2.674	327.88	327.00	0.82	55.0	46.8	8.2	5.1	4.1	24.00	0.00	
08.03.22	3.076	345.13	344.25	0.89	58.7	49.8	8.9	5.1	4.2	24.00	0.00	
09.03.22	3.584	327.13	326.19	0.90	64.1	53.2	11.0	5.1	4.1	24.00	0.00	
10.03.22	3.783	340.25	339.38	0.91	65.5	54.4	11.1	5.0	4.1	24.00	0.00	
11.03.22	3.356	304.69	304.00	0.70	62.6	51.6	11.0	5.1	4.1	24.00	0.00	
12.03.22	2.884	215.75	215.38	0.38	60.6	47.3	13.4	5.1	4.1	24.00	0.00	
13.03.22	2.588	233.06	232.63	0.37	56.5	45.4	11.1	5.1	4.1	24.00	0.00	
14.03.22	2.408	313.31	312.69	0.70	52.2	44.5	7.7	5.1	4.1	24.00	0.00	
15.03.22	2.829	311.44	310.69	0.76	57.1	48.0	9.1	5.1	4.1	24.00	0.00	
Итого:	77.492	8400.75	8381.06	19.70	56.6	47.4	9.2	5.1	4.1	672.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Грб, ч
15.03.22 24:00	4330.958	669285.38	663206.13	56162.50
15.02.22 24:00	4253.466	660884.63	654825.06	55490.50
Итого:	77.492	8400.75	8381.06	672.00

Отчетный период: 672.00 чВремя работы: 672.00 чСуммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (DG) Gv>max(DG) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя:

Представитель
поставщика:
"Газпром теплоэнерго МО"
"Тепловая интеллектсия"

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.31

Фогл. = 77,492 Гкал