

Организация: ООО УК "ЛИЯ"

Номер абонента: ТС ОАО "Ратеп" (65/50)

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 369390

Адрес дома: ул. Комсомольская-2/9-корп.-1-под

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения
за период с 16.03.2022 по 15.04.2022**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Mi	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
16,03	11,92395	1088,484	1094,031	0	5,547	0	64,9	54	10,9	24	
17,03	11,572083	1045,758	1051,383	0	5,625	0	64,8	53,7	11,1	24	
18,03	9,889099	953,422	958,523	0	5,102	0	64,9	54,6	10,4	23,93	D
19,03	9,974487	954,406	959,578	0	5,172	0	64,4	54	10,4	24	
20,03	8,820496	877,328	882,016	0	4,688	0	64,7	54,7	10	24	
21,03	7,913147	822,633	826,844	0	4,211	0	64,6	55	9,6	24	
22,03	8,105286	829,203	815,117	14,086	0	0	64	54,2	9,8	24	
23,03	7,950989	815,016	818,43	0	3,414	0	64,1	54,3	9,7	24	
24,03	7,003479	768,617	771,195	0	2,578	0	64,6	55,5	9,1	24	
25,03	6,277039	739,016	742,734	0	3,719	0	63,9	55,5	8,5	24	
26,03	7,39325	763,078	767,445	0	4,367	0	63,4	53,7	9,7	24	
27,03	11,158752	905,117	909,953	0	4,836	0	63,8	51,5	12,3	24	
28,03	10,382446	914,594	919,242	0	4,648	0	64	52,7	11,3	24	
29,03	8,281372	803,023	806,875	0	3,852	0	63,3	53	10,3	24	
30,03	9,521545	842,773	846,758	0	3,984	0	64,1	52,8	11,3	23,81	U
31,03	9,385559	852,039	856,109	0	4,07	0	64,1	53,1	11	24	
1,04	8,790222	823,148	827,047	0	3,898	0	63,5	52,8	10,7	24	
2,04	9,775879	853,43	857,977	0	4,547	0	64,2	52,7	11,4	24	
3,04	10,149902	857,273	861,766	0	4,492	0	64	52,2	11,8	24	
4,04	9,059204	837,789	841,328	0	3,539	0	64	53,2	10,8	24	
5,04	8,994507	824,781	828,391	0	3,609	0	64,3	53,4	10,9	23,99	U
6,04	8,91626	828,422	832,031	0	3,609	0	63,9	53,1	10,8	24	
7,04	7,770142	785,094	788,336	0	3,242	0	63,9	54	9,9	24	
8,04	6,937012	761,367	764,359	0	2,992	0	63,9	54,9	9,1	24	
9,04	6,897339	780,531	783,609	0	3,078	0	63,8	55	8,8	24	
10,04	7,733765	799,555	802,758	0	3,203	0	63,3	53,6	9,7	24	
11,04	8,181152	825,625	829,258	0	3,633	0	63,9	54	9,9	24	
12,04	7,574829	804,281	807,539	0	3,258	0	64,2	54,8	9,4	24	
13,04	7,659424	807,805	811,305	0	3,5	0	63,3	53,9	9,5	24	
14,04	7,399292	804,594	807,938	0	3,344	0	63,9	54,7	9,2	24	
15,04	6,845337	784,352	787,273	0	2,922	0	64	55,3	8,7	24	
Итого	268,2372	26152,55	26257,15	14,09	118,68	0	64,1	53,8	10,2	743,74	

Показания интеграторов счетчика

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Mi, тонн	Тр, час
15.03.2022	24:00	859,90741	73155,42	73532,67	0	1776
15.04.2022	24:00	1128,14465	99307,98	99789,82	0	2519,74
Итого		268,237	26152,55	26257,15	0	743,74


Классификация ошибок:
 D - отключение по T1-T2<min
 G - отключение по Gmin, Gmax
 E - функциональный отказ
 U - отключение питания

Точч = Тнараб + Тсб.пит + Тф.отк + Тдт<min + ТГ<min + ТГ>max + То.д.
 744 743,74 0,2 0 0,07 0 0 0

Представитель
абонента



Представитель
теплоснабжающе
й



Q_{дос.} = 268,331 Гкал