

Организация:	ООО УК "ЛИЯ"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	КМ-5-2	Номер прибора:	386985
Адрес дома:	ул Химиков 57,	Система:	Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения за период с 16.03.2022 по 15.04.2022

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т		Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Классифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
16.03	2,32	219,55	221,46	0,00	1,92	222,80	223,67	-0,88	56,25	45,7	10,55	5,38	5,05	24,0	
17.03	2,44	219,49	221,41	0,00	1,92	222,89	223,70	-0,81	57,62	46,51	11,12	5,38	5,05	24,0	
18.03	2,56	219,15	221,05	0,00	1,91	222,76	223,47	-0,71	59,51	47,82	11,69	5,43	5,1	24,0	
19.03	2,20	219,51	221,46	0,00	1,95	222,66	223,63	-0,97	55,3	45,25	10,05	5,37	5,04	24,0	
20.03	1,92	219,63	221,61	0,00	1,98	222,42	223,57	-1,15	51,7	42,96	8,74	5,35	5,02	24,0	
21.03	1,72	226,19	228,20	0,00	2,00	228,76	230,07	-1,31	48,8	41,17	7,62	5,12	4,82	24,0	
22.03	2,03	225,27	227,26	0,00	1,99	228,30	229,41	-1,11	53,41	44,41	9,01	4,95	4,63	24,0	
23.03	1,98	218,68	220,65	0,00	1,97	221,61	222,73	-1,12	53,36	44,3	9,06	4,88	4,55	24,0	
24.03	1,45	219,27	221,29	0,00	2,02	221,53	222,99	-1,46	46,14	39,52	6,62	4,95	4,62	24,0	
25.03	1,63	225,04	227,04	0,00	2,00	227,53	228,88	-1,35	47,98	40,75	7,23	5,22	4,85	24,0	
26.03	1,51	220,06	222,08	0,00	2,02	222,31	223,74	-1,43	46,16	39,31	6,85	5,37	5,01	24,0	
27.03	2,03	219,57	221,53	0,00	1,96	222,45	223,54	-1,10	52,62	43,35	9,27	5,18	4,87	24,0	
28.03	2,25	219,43	221,35	0,00	1,93	222,56	223,50	-0,93	55,23	44,98	10,26	5,11	4,78	24,0	
29.03	1,92	222,20	224,19	0,00	1,99	224,93	226,12	-1,19	50,94	42,29	8,65	5,15	4,83	24,0	
30.03	2,23	223,21	225,19	0,00	1,98	226,41	227,40	-0,99	55,3	45,29	10,0	5,13	4,81	24,0	
31.03	2,19	222,82	224,82	0,00	1,99	225,98	227,01	-1,03	54,95	45,11	9,84	5,13	4,8	24,0	
01.04	1,95	223,28	225,26	0,00	1,99	226,10	227,27	-1,17	51,71	42,96	8,75	5,14	4,81	24,0	
02.04	2,02	222,96	224,93	0,00	1,96	225,85	226,96	-1,11	52,46	43,38	9,08	5,13	4,8	24,0	
03.04	2,11	223,02	225,00	0,00	1,98	226,02	227,09	-1,07	53,51	44,04	9,47	5,13	4,79	24,0	
04.04	2,24	222,74	224,65	0,00	1,91	225,95	226,87	-0,92	55,47	45,39	10,08	5,12	4,79	24,0	
05.04	1,86	223,58	225,49	0,00	1,91	226,29	227,41	-1,12	50,19	41,88	8,31	5,26	4,89	24,0	
06.04	1,86	223,77	225,77	0,00	2,00	226,48	227,71	-1,24	50,45	42,13	8,32	5,28	4,94	24,0	
07.04	1,89	223,77	225,77	0,00	2,00	226,57	227,77	-1,20	51,35	42,87	8,48	5,24	4,93	24,0	
08.04	1,24	223,94	225,99	0,00	2,05	225,88	227,49	-1,61	42,4	36,86	5,54	5,24	4,91	24,0	
09.04	1,10	219,03	221,05	0,00	2,02	220,74	222,38	-1,64	40,13	35,12	5,01	5,18	4,88	24,0	
10.04	1,26	207,85	209,79	0,00	1,94	209,64	211,14	-1,49	42,4	36,32	6,09	5,1	4,82	24,0	
11.04	1,56	208,43	210,35	0,00	1,92	210,60	211,92	-1,32	46,77	39,28	7,49	5,11	4,83	24,0	
12.04	1,25	208,63	210,58	0,00	1,95	210,40	211,89	-1,49	41,81	35,8	6,01	5,23	4,93	24,0	
13.04	1,30	210,51	212,39	0,00	1,87	212,35	213,75	-1,40	42,49	36,28	6,21	5,19	4,91	24,0	
14.04	1,33	210,38	212,34	0,00	1,96	212,24	213,72	-1,47	42,87	36,52	6,35	5,18	4,89	24,0	
15.04	1,54	210,22	212,15	0,00	1,93	212,41	213,74	-1,33	46,68	39,32	7,36	5,17	4,88	24,0	
Итого:	56,91	6801,17	6862,08	0,00	60,92	6883,42	37,10	-37,10	50,26	41,88	8,37	5,19	4,87	744,0	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
15.03.2022	24:00	178,37	16364,99	16510,32	1775,98
15.04.2022	24:00	235,28	23166,16	23372,41	2519,98
ИТОГО:		56,91	6801,17	6862,08	744,00

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2 < min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.пит.	+	Тф.отк.	+	Tdt < mi	+	TG < mi	+	TG > max	+	Тд.о.
744,00	=	744,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0

Досчёт: Q = 56,906 Гкал

Представитель
абонента

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации

